



Pomáhat a chránit

KŘP LIBERECKÉHO KRAJE

Územní odbor Semily  
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPL-30969-3/ČJ-2023-181106-06

Semily 17. dubna 2023

Počet stran: 2

Přílohy: 1-el.soubor

Ing. Jiří Šklíba  
Nová Pasiřská 33  
466 01 Jablonec nad Nisou  
IČO: 03513602

**Akce: „Příjezdová komunikace DEK Vesecko - Turnov“ – projektová dokumentace (DÚSP)-stavební objekty SO 100-Komunikace, SO-400-Veřejné osvětlení**

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Semily, dopravní inspektorát, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení §16, odst. 2), písm.b), zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Podle zaslané dokumentace se jedná o návrh stavby „Komunikace a inženýrské sítě v rozvojové lokalitě „Příjezdová komunikace DEK Vesecko - Turnov“- projektová dokumentace DSP:

**-k SO 100-Komunikace** - souhlasíme s navrhovaným dispozičním řešením komunikace, jež je navržena včetně jednostranného chodníku do uvažovaného areálu prodejny stavebnin. Souhlasíme s navrženým připojením na pozemní komunikace v oblasti průmyslové zóny Turnov-Vesecko.

-stavební úpravy musí být realizovány v souladu s vyhl. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Z důvodu pasivní bezpečnosti budou veškerá konvexní nároží zvýšených obrub směřující k poježděným plochám ukončena poloměrem min.  $R \geq 0,50m$ ; příp. proveden zapuštěný náběh, tj. provedení stavby bude bez ostrých výčnělků a hran.

-ve smyslu ustanovení § 77, odst.2), písm.b), zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, vyslovujeme předběžný souhlas s realizací navrženého trvalého dopravního značení.

Vysocká 225  
513 15 Semily

**-k SO-400-Veřejné osvětlení-** bude provedeno na základě zpracované projektové dokumentace podle provedeného výpočtu osvětlení dle funkční skupiny komunikace. Projektovou dokumentaci zpracovala fa. EFektivní OSvětlování s.r.o., projektant Andrea Klímová, autorizace Jiří Šuk– autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení a technologická zařízení staveb.

**Ve smyslu výše uvedených připomínek souhlasíme s povolením stavby “Příjezdová komunikace DEK Vesecko - Turnov“ ve společném řízení v rozsahu předložené projektové dokumentace DÚSP zpracované Ing. Jiřím Šklíbou, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby č. 0501201 V případě další korespondence v této věci uvádějte prosím naše čj.: KRPL...**

Vyřizuje:

por. ing. Jan Otmar  
tel.: 974 475 256

npor. PhDr. Libor Jebavý, MBA  
vedoucí DI

z.r. por. ing. Otmar Jan  
komisař  
*podepsáno elektronicky*