



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 11

Název veřejné zakázky:	Nová knihovna v ulici Skálova, Turnov
Druh zadávacího řízení:	nadlimitní otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.turnov.cz/profile_display_2.html
Identifikace projektu:	Název projektu: Nová knihovna v ul. Skálova, Turnov registrační číslo CZ.06.04.04/00/22_001/0000001

Název zadavatele:	Město Turnov
Sídlo zadavatele:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
Zastoupen:	Ing. Tomáš Hocke, starosta města
IČO:	00276227
DIČ:	CZ00276227

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Ivona Peštálová
Telefon:	+420 731 166 078
E-mail:	pestalova@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 28. 11. 2023 a 29. 11. 2023 byly osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručeny prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

¹ V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.



TENDERA

Dotaz č. 1:

Žádost o specifikaci studny.

Dle poptaných odborných firem je pro vrt příliš široká a firmy, které se zabývají kopanými studněmi jsou limitovány do cca 15m hloubky. Vrt má DN 1000 po celé své hloubce?

Standardně se vrtá studna v těchto průměrech: 160 mm, 200 mm a 210 mm.

Uvedení ve VV

04 – Dešťová kanalizace

D 24 – Studny

Položka 15 až 31

Žádáme o přímou specifikaci výše uvedených položek VV.

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Nejedná se o vrtanou studnu. Jedná se o vrtanou vsakovací studnu. Vrtný průměr je požadován cca. 1,2 m. K vrtání se používá zařízení pro vrtání pilot, nikoli studní.

Dotaz č. 2:

Dobrý den,

Žádáme jménem dodavatele o poskytnutí Vysvětlení zadávací dokumentace:

- 1) Žádáme o upřesnění výrobku „A08 – požární automaticky otevíravý světlík“
Zejména je potřeba upřesnit typ zasklení.

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

Jedná se o hliníkový, tepelně izolovaný profil se zasklením z izolačního trojskla.
Zasklení je bez speciálních požárních požadavků.

Dotaz č. 3:

- 2) Ve VV část EL01 – silnoproud ve Výpisu svítidel se dvakrát opakuje stejná položka

134	M	Pol52	Svítilno index 9 - viz. Kniha svítidel	ks	22,00000
135	M	Pol53	Svítilno index 9 - viz. Kniha svítidel	ks	22,00000

Žádáme o kontrolu, zda se nejedná o duplicitní položku.

K dotazu č. 3 zadavatel uvádí následující:

Položka č. 52 a 53 ve VV v části EL01 se týká svítidla s indexem 9.

Položka č.52 je svítidlo jako takové a položka č.53 je odpovídající elektronický předřadník. O duplicitní položky se tedy nejedná.

Dotaz č. 4:

- 3) Žádáme o bližší specifikaci servisní lávky na mytí oken světlíku A09

K dotazu č. 4 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel je toho názoru, že výrobek je dostatečně popsán v tabulce ostatních výrobků. Další podrobnosti budou řešeny v rámci odsouhlasování dílenské dokumentace.

II.

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. 10 odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazuje zněním:

Článek 10. Způsob podání nabídek

1. Nabídky je nutné podat nejpozději **do 15. 12. 2023, 10:00 hodin.**

V Brně dne 29. 11. 2023

Za zadavatele – Město Turnov:

Ing. Ivona Peštálová

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci