


PŮDORYS 2.NP



LEGENDA SVÍTIDEL - 2.NP

OZN.	KS	POPIS
S5	2	Interiérové vestavné LED svítidlo, opál. dif., Al. korpus, 4508x76x67mm, 3000K (3610 lm; 31,2 W)

Tabulka místností 2.NP			
Číslo	Jméno	OSVĚTLENÍ [lx]	VNĚŠÍ VLIVY
2.01	HERNÍ MEZIPATRO	300	BA2, BD3

LEGENDA:

- ZÁSUVKA JEDINONÁSOBNÁ, S OCHRANNÝM KOLÍKEM 16A/230V, BÍLÁ, S CLONKAMI
- ZÁSUVKA JEDINONÁS. S OCHR. KOLÍKEM, S OCHRANOU PROTI PŘEPĚTÍ, 16A/230V, BÍLÁ, S CLONKAMI
- ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ, S OCHR. KOLÍKY, 16A/230V, BÍLÁ, S CLONKAMI
- KABELOVÝ PŘÍVOD PŘES VYPÍNAČ S UKONČENÍM NA SVORKOVNICI ZAŘÍZENÍ
- OD VYPÍNAČE KABELEM CSG 5x2,5
- SPÍNAČ Ř.1, Ř.5, Ř.1,0, Ř.1,0+1,0, BÍLÁ
- SPÍNAČ Ř.1,0 BÍLÁ, SPÍNÁ VZTx.x
- POHYBOVÉ ČIDLO STROPNÍ, 360 STUPŇŮ, INTERIEROVÉ
- NAPÁJECÍ BOD ZTI, VYTÁPĚNÍ, SLABOPROUDY, KANALIZACE
- NAPÁJECÍ BOD VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ, x.x = OZNAČENÍ NA VÝKRESU VZT
- ELEKTRICKÝ PŘÍMOTOP S INTEGROVANÝM TERMOSTATEM
- HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- VŠEKERÉ PROSTUPY MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY JE NUTNÉ POŽÁRNĚ UTĚSNIT EI60
- EKVIPOTCIÁLNÍ SVORKOVNICE

Pozn.:

- BĚŽNÁ ELEKTROINSTALACE NAPÁJENA Z ROZVÁDĚČE RP, TECHNOLOGIE TEPELNÉHO ČERPADLA Z ROZVÁDĚČE RTČ
- ZÁSUVKU PRO UKLID VE VÝŠCE 0,3m UMÍSTIT DO LINE POD VYPÍNAČ
- NOUZOVÁ SVÍTIDLA PŘIPOJIT NA ODPOVÍDAJÍCÍ JISTIČ OKRUHU OSVĚTLENÍ MÍSTNOSTI
- VŠECHNY ZÁSUVKY V PROSTORÁCH PŘÍSTUPNÝCH DĚTEM MUSÍ BÝT S CLONKAMI

PROVOZNÉ NAPĚTÍ: 3/N/PE AC 400/230V/TN-C-S  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM: AUTOMATICKÝM  
ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE V SÍTÍCH TN, ZVÝŠENÁ POSPOJENÍM,  
PROUDOVÝMI CHRÁNICI

±0,000 = 294,30 m n.m., Bpv, JTSK

Výškový systém: Bpv  
Souřadnicový systém: S-JTSK

D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB  
D.1.4.g - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY A BLESKOSVODŮ

Investor:	MĚSTO TURNOV Antonína Dvořáka 335 511 01 Turnov	
Objednatel:	BREX, spol. s r.o. Karlovska 205 460 10 Liberec XXII - Horní Suchá	
Zhotovitel:	Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3	

 Sipro PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ	Vypracoval	Ing. J. Štěr			Zak. číslo	22L71008
	Tech. kontrola	Ing. V. Jelinek			Datum	09/2023
	Zodp. projektant	Ing. V. Jelinek			Stupeň	DUP
	Akce  PŘÍSTAVBA WALDORFSKÉ MŠ TURNOV				Počet formátů	3 x A4
					Měřítko	1:50
Zhotovitel: Sipro Himbřická 245d 470 01 Česká Lípa	Příloha	ELEKTROINSTALACE 2.NP			Č. přílohy	Paré
						102