



HZSLX006J41U



## Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

územní odbor Semily

nábřeží Svatopluka Čecha 185, 513 01 Semily



Č. j.: HSLI-3271-3/SM-2023

Počet stran: 3

Počet příloh: 1

Adresát:

**Mgr. Marek Hliza**

Národní 189

541 01 Trutnov

Vyřizuje za PO: por. Ing. Jiří Šifta

Tel.: 950 485 225

E-mail: jiri.sifta@hzscr.cz

Vyřizuje za OOB: kpt. Ing. Miloslav Miksánek

Tel.: 950 485 230

E-mail: miloslav.miksaneck@hzscr.cz

Datum: 5. 1. 2024

### KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA

#### Název stavby:

Fotovoltaické elektrárny Turnov, Kulturní centrum Střelnice, Markova 311, 511 01 Turnov

#### Místo stavby:

Markova 311, 511 01 Turnov

k. ú.: Turnov, parc. č. 1518/1

#### Stavebník:

Kulturní centrum Turnov, s.r.o., IČO 25958941

Markova 311, 511 01 Turnov

#### Předložená dokumentace:

projektová dokumentace pro provedení stavby

vypracoval: Ing. Pavel Rus, ČKAIT 0601368

datum: 09/2023

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje (dále jen „HZS LBK“) obdržel dne 6. 12. 2023 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci. V souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) HZS LBK k předložené dokumentaci vydává následující koordinované závazné stanovisko podle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

HZS LBK posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu, ve které se nenachází prostor určený pro spánek, ani prostor určený pro osoby, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob, ale může v ní být prostor určený pro veřejnost, takže jde o stavbu s druhou třídou využití dle § 5 odst. 3 písm. b) vyhlášky o kategorizaci staveb, která má zastavěnou plochu větší než 600 m<sup>2</sup>. V souladu s ustanoveními § 7 odst. 1 písm. c) bod 3. a § 8 vyhlášky o kategorizaci staveb se jedná o stavbu kategorie II.

Zároveň nejsou překročeny limity § 9 vyhlášky o kategorizaci staveb, takže se nejedná o stavbu kategorie III.

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

### **Dílčí stanovisko na úseku požární ochrany**

HZS LBK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hasičském záchranném sboru“) a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS LBK vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu **souhlasné závazné stanovisko**.

### **Odůvodnění**

HZS LBK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

#### **▪ Požárně bezpečnostní řešení:**

název: FOTVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY TURNOV, Kulturní centrum Střelnice,  
Markova 311, Turnov 511 01  
vypracoval: Ing. Oldřich Hliza, ČKAIT 0600861  
datum: 11/2023

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS LBK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.

### **Dílčí stanovisko na úseku ochrany obyvatelstva**

HZS LBK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 2 zákona o hasičském záchranném sboru, podle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle stavebního zákona posoudil výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS LBK podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu k výše uvedené dokumentaci vydává **souhlasné závazné stanovisko.**

### **Odůvodnění**

HZS LBK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Předložená dokumentace, souhrnná technická zpráva, kapitola B7 – zájmy na úseku ochrany obyvatelstva nejsou navrženým záměrem dotčeny.
- Z posouzení uvedené dokumentace v rozsahu ustanovení § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, dospěl HZS LBK k závěru, že uvedená dokumentace splňuje obsahové náležitosti.

### **Závěr**

HZS LBK na základě výše uvedených dílčích stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby

**SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.**

**plk. Ing. Jiří Kovalský Ph.D.**  
ředitel územního odboru Semily  
úřední osoba