





	S1	<u>D1-N-6-IV-PIII, DLE TP170</u>				
		ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ	ACO	11+ 40mm	-ČSN 73 6121	
		POSTŘÍK SPOJOVACÍ EMULZNI	PSE	0,2kg/m2	-TP 102	
		OBALOVANÉ KAMENIVO	ACP	16+ 70mm	-ČSN 73 6121	
		POSTŘÍK INFILTRAČNÍ EMULZNÍ	PSI	0,7kg/m2	-TP 102	
Edef2≅80MPa		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	KSC I	130mm	-ČSN 73 6124-1	
Edef2≅45MPa		ŠTĚRKODŘŮ	ŠD	200mm	-ČSN 73 6126-1	
		UPRAVENÁ ZHUTNĚNÁ PLÁŇ				
		CELKEM		440mm		
	S2	<u>D1-D1-1-VI-PIII, DLE TP170</u>				
		ZÁMKOVÁ DLAŽBA DL	DL	80mm	-ČSN 73 6131-1	
		LOŽE	L	40mm	-ČSN 73 6131-1	
Edef2≅60MPa		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	KSC I	120mm	-ČSN 73 6124-1	
Edef2≅45MPa		ŠTĚRKODŘŮ	ŠD	150mm	-ČSN 73 6126-1	
		UPRAVENÁ ZHUTNĚNÁ PLÁŇ				
		CELKEM		390mm		
	S3	<u>D2-D1-CH-PII, DLE TP170</u>				
		ZÁMKOVÁ DLAŽBA DL	DL	60mm	-ČSN 73 6131-1	
Edef2≅50MPa		LOŽE	L	30mm	-ČSN 73 6131-1	
Edef2≅30MPa		ŠTĚRKODŘŮ	ŠD	150mm	-ČSN 73 6126-1	
		UPRAVENÁ ZHUTNĚNÁ PLÁŇ				
		CELKEM		240mm		
	S4	<u>D1-D-1-V-PIII, DLE TP170</u>				
		ŽULOVÁ DLAŽBA ŠTÍPANÁ 9/11	DL	100mm	-ČSN 73 6131-1	
		LOŽE	L	40mm	-ČSN 73 6131-1	
Edef2≅60MPa		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	KSC I	160mm	-ČSN 73 6124-1	
Edef2≅45MPa		ŠTĚRKODŘŮ	ŠD	200mm	-ČSN 73 6126-1	
		UPRAVENÁ ZHUTNĚNÁ PLÁŇ				
		CELKEM		500mm		
	S5	<u>D1-D-1-IV-PIII, DLE TP170</u>				
		ŽULOVÁ DLAŽBA ŠTÍPANÁ 9/11	DL	100mm	-ČSN 73 6131-1	
		LOŽE	L	40mm	-ČSN 73 6131-1	
Edef2≅60MPa		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	KSC I	210mm	-ČSN 73 6124-1	
Edef2≅45MPa		ŠTĚRKODŘŮ	ŠD	200mm	-ČSN 73 6126-1	
		UPRAVENÁ ZHUTNĚNÁ PLÁŇ				
		CELKEM		550mm		

POZNÁMKA
1) V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDE NA PLÁNĚ PO ZHUTNĚNÍ DOSAŽENA POŽADOVANÁ ÚNOSNOST BUDE PLÁN ZLEPŠENA DLE PODMÍNEK ČSN 73 6133. NAPŘ. VÝMĚNOU ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, STABILIZACÍ PLÁNĚ VHDNÝM MÉDIEM

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	 PROFES PROJEKT spol. s r. o. stavební a projekční firma Vejvřichova 272 TURNOV tel. 481319831 fax 481319832 e-mail : profesp@profesprojekt.cz www.profesprojekt.cz
Ing. Petr Štěpánek	Ing. Petr Štěpánek	Ing. Richard Müller	
			

Místo: Turnov	Stavební úřad: Turnov	Stupeň	DPS
Objednatel: Město Turnov, Ant. Dvořáka 335, 511 22 Turnov		Datum	01.2017
Akce: INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V ROZVOJOVÉ LOKALITĚ HRUŠTICE - KÁROVSKO, ČÁST C IO-102.3 KOMUNIKACE (ul. gen. VÁCL. MORÁVKA)		Číslo zakázky	17006
		Měřítko	
		1:50	
Příloha: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY KOMUNIKACE IO-102.3		Příloha č.	B.1.08