

OCELOPLECHOVÁ NÁSTĚNNÁ ROZVODNICE
600 x 850 x 250 mm

PŘÍVOD A VÝVODY : VRCHEM
ZKRATOVÁ ODOLNOST : 10 kA
KRYTÍ : IP43/20

VEŠKERÉ PŘÍSTROJE NESMAZATELNĚ OZNAČIT DLE PŘILOŽENÉHO SCHÉMA

Zodpovědný projektant		
Ing. Petr Chval		

PROFES PROJEKT spol. s r.o.
projektová a inženýrská činnost
Vejrichova 272, 511 01 Turnov
tel. 481 319 831
e-mail : profesprojekt@profesprojekt.cz
www.profesprojekt.cz

Zodpovědný projektant části	Část vypracoval	Část kontroloval
Jaromír Bednář	Renata Bednářová	

BEDNÁŘ
elektro projekty
604 665 735
604 361 655
elektro.bednar@seznam.cz

Místo: Turnov	Stavební úřad: Turnov	Stupeň	DSR
Objednatel: Město Turnov, OSM, Antonína Dvořáka 335, Turnov		Datum	06.2022
Akce: **PŘÍSTAVBA LŮŽKOVÉHO VÝTAHU K OBJEKTU "A" DOMOVA DŮCHODCŮ POHODA V TURNOVĚ D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.g ELEKTROINSTALACE**		Číslo zakázky	22015
		Měřítko	Výtisk č.
Příloha: **ROZVADĚČ R-PZS**		Příloha č. **D.1.4.g-07**	