





LEGENDA

- 300 300 - PŘÍVODNÍ VZDUCH/SUPPLY AIR
- 300 300 - ODTAHOVANÝ VZDUCH/EXHAUST AIR
- ↑ - PŘÍVOD VZDUCHU/SUPPLY
- ↓ - ODVOD VZDUCHU/EXHAUST
- ČTYŘHRANNÉ VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ
- POTRUBÍ IZOLOVÁNO MINERÁL.PLŠT tl.60mm+OPLÉCHOVÁNO (VENKOVNÍ PROVEDENÍ)
- POTRUBÍ IZOLOVÁNO MINERÁL.PLŠT tl.40mm (třída reakce na oheň A2)

- HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU - PŘI PROSTUPU POTRUBÍ
- HRANICÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU BUDE POUŽITA PROTIPOŽÁRNÍ UCÁVKVA - POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE PBR
- REGULAČNÍ/SKRTICÍ/UZAVÍRACÍ Klapka DO ČTYŘHRANNÉHO POTRUBÍ
- PROTIDĚŠTOVÁ FASÁDNÍ ŽALUZIE
- MŘÍŽKA STĚNOVÁ NAPOJENÍ NA POTRUBÍ
- PROSTUP OPATŘEN PROTIPOŽÁRNÍ UCÁVKOU
- POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE PBR

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	 PROFES PROJEKT spol. s r.o. projektová a inženýrská činnost Veřejňoch 272, 511 01 Turnov tel. 481 319 831 e-mail: profeprojekt@profeprojekt.cz www.profeprojekt.cz		
Ing. Richard Müller	Ing. Jakub Plechatý	Ing. Petr Chval			
					
Místo: Turnov			Slavební úřad: Turnov	Stupeň	DSP
Objednatel: Město Turnov, OSM, Antonína Dvořáka 335, Turnov			Datum 06.2022		
Akce: PŘÍSTAVBA LŮŽKOVÉHO VÝTAHU K OBJEKTU "A" DOMOVA DŮCHODCŮ POKOJA V TURNOVĚ D.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ D.1.4.c VZDUCHOTECHNIKA				Číslo zakázky	22015
				Měřítko	Výtisk č.
				1:50	
				Příloha č.	D.1.4.c-03
Příloha: PŮDORYS STŘECHY A ŘEZY					