



Město Turnov

se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov,
zastoupené Ing. Tomášem Hockem, starostou

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Č. 1

Zadávací dokumentace

v rámci veřejné zakázky na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona (dále jen výzva) s názvem

„Přístavba lůžkového výtahu k objektu „A“ Domova důchodců Pohoda v Turnově“

Identifikační údaje zadavatele:

Název zadavatel:	Město Turnov
Sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	00276227
DIČ:	CZ00276227
tel:	+420 481 366 111
fax:	+420 481 366 112
číslo účtu:	27-1263075359 / 0800 u České spořitelny
profil zadavatele:	https://zakazky.turnov.cz

Zadavatel uveřejňuje doplňující informace k zadávací dokumentaci dle § 98 odst. 3 na základě dotazu dodavatele.

Dotaz č. 1:

Jaký má být minimální rozměr dveří do výtahu? Dle okolních kót odhadujeme 1400 x 2000mm, ale není přesně definováno.

Odpověď č. 1:

Dveře 1400x2100 mm.

Dotaz č. 2:

TZ hovoří pouze o designu kabinových dveří, nikoliv však šachetních. Jaké provedení mají mít šachetní dveře směrem k obvodové stěně a šachetní dveře směrem do interiéru?

Odpověď č. 2:

Šachetní dveře: standardní provedení (ne nerez) lakovaný plech, odstín standard - odstín určíme v rámci AD ze standardně dodávaných odstínů. Exterier bílá (RAL 9001).

Dotaz č. 3:

Jakou požární odolnost mají mít šachetní dveře směrem k obvodové stěně a šachetní dveře směrem do interiéru?

Odpověď č. 3:

Dveře mohou být bez požární odolnosti.

Dotaz č. 4:

Mají mít šachetní dveře alespoň zesílené hliníkové prahy (doporučujeme, pokud se přes prahy bude přejíždět kolečky)?

Odpověď č. 4:

Domov důchodců je zdravotnické zařízení, předpokládáme pojezd kolečky (postele, vozíky apod.) instalujte prahy, aby odpovídaly provozu.

Lhůta pro podání nabídek se těmito změnami nemění a zůstává stejná.

V Turnově dne 08.04.2024

Ing. Tomáš Hocke, v.r.

.....
starosta