


COV TECHNICKÉ, OA, HŠ a SOŠ TURNOV

VODOVOD I.NP, M 1:50



Tabulka místností	
ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV
1.01	ZADVEŘÍ
1.02	ŠATNA DÍVKY
1.03	ŠATNA CHLAPCI
1.04	DÍLNA RUČNÍHO OBRÁBĚNÍ
1.05	SCHODIŠŤOVÁ HALA
1.06	DÍLNA KLASICKÉHO OBRÁBĚNÍ
1.07	WC DÍVKY
1.08	WC CHLAPCI
1.09	WC PERSONÁL
1.10	DÍLNA CNC OBRÁBĚNÍ
1.11	ÚKLIDOVÁ KOMORA
1.12	SKLAD
1.13	KOMPRESOROVNA
1.14	HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU
1.15	SKLAD I.

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ



WC	KLOZET ZÁVĚSNÝ KERAMICKÝ, SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA VESTAVĚNÁ, OVLÁDACÍ DESTIČKA S TLAČÍTKEM, ROHOVÝ VENTIL 1/2" SOUČÁSTÍ NÁDRŽKY
U1	UMÝVADLO KERAMICKÉ 42x42, PRO ČÁSTEČNÉ ZAPUŠTĚNÍ DO DESKY, BEZ OTVORU PRO BATERIE, BÍLÉ, SIFON MOSAZNÝ UMÝVADLOVÝ BEZ VÝPUSTI DN 40, UMÝVADLOVÁ VÝPUST', UMÝVADLOVÁ BATERIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2" - 3/8"
U2	UMÝVADLO ZÁVĚSNÉ KERAMICKÉ, SIFON LAHVOVÝ DN40, BATERIE UMÝVADLOVÁ PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ
SK	SPRCHOVÝ KOUT, SPRCHOVÁ BATERIE PÁKOVÁ, SPRCHOVÝ SET, SIFON SPRCHOVÝ DN 50, SHORA ČISTIŠTELŇ
B	BIDET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ, BIDETOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ SMĚŠOVACÍ, SIFON BIDETOVÝ PLASTOVÝ DN50, VÝPUST', 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2" - 3/8"
P	PISOÁR, RADAROVÉ SPLACHOVÁNÍ, SIFON DN 50 PRO RADAROVÉ SPLACHOVÁNÍ, ZAŘÍZENÍ RAD. SPLACH.
VL	I.NP-VÝLEVKÁ STACIONÁRNÍ S PLASTOVOU MŘÍŽKOU, BATERIE VÝLEVKOVÁ NÁSTĚNNÁ; II.NP-VÝLEVKÁ ZÁVĚSNÁ Z ŽÁROHLINÝ S POCHROMOVANOU MŘÍŽKOU, BATERIE VÝLEVKOVÁ NÁSTĚNNÁ

LEGENDA

STUDENÁ VODA (PPR 3, PN 16)
TEPLÁ VODA (PPR 3, PN 20)
CIRKULACE (PPR 3, PN 20)
POŽÁRNÍ VODOVOD (OCEĽ-POZINK)

(VI) **(PI)**

STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODNÍ resp.
STOUPACÍ POTRUBÍ PRO POŽÁRNÍ VODOVOD

VEDOUcí PROJEKTU: Ing. Martin Beksa 		KONTROLOVAL: Ing. Zdeňka Čiháková	VYPRACOVAL: Jan Los	 TopDesign Projekt PROJEKTOVÁNÍ STAVB TopDesign Projekty, s.r.o. Tel.: 482 313 212, GSM: 773 952 085 projekty@top-design.cz www.top-design.cz
OBEC: Turnov		KAT. ÚZEMI: Turnov [771601]		
INVESTOR: Liberecký Kraj U Jezu 642/2a, Liberec II 461 80				FORMÁT: 8xA4
AKCE: COV TECHNICKÉ, OA, HŠ a SOŠ TURNOV				MĚŘÍTKO: 1 : 50
VODOVOD I.NP, M 1:50				DATUM: 6/2017
				ÚČEL: DPS
				Č. ZAKÁZKY: 2016019
				Č. VÝKRESU: PARÉ Č.:
				D.1.4.1.7