



Tabulka místností		
ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV	PLOCHA [m²]
1.01	ZÁDVEŘÍ	15,9
1.02	ŠATNA DÍVKY	10,9
1.03	ŠATNA CHLAPCI	44,8
1.04	DÍLNA RUČNÍHO OBRÁBĚNÍ	61,1
1.05	SCHODIŠŤOVÁ HALA	28,2
1.06	DÍLNA KLASICKÉHO OBRÁBĚNÍ	97,1
1.07	WC DÍVKY	12,1
1.08	WC CHLAPCI	16,6
1.09	WC PERSONÁL	4,9
1.10	DÍLNA CNC OBRÁBĚNÍ	99,5
1.11	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,8
1.12	SKLAD	3,5
1.13	KOMPRESOROVNA	5,4
1.14	HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU	5,0
1.15	SKLAD I.	17,4
CELKOVÁ PLOCHA [m²]		424,20

**LEGENDA MaR VZT**

TC.. – ČIDLO TEPLOTY  
CO2.. – ČIDLO KVALITY VZDUCHU CO2  
VAV.. – VAV BOX–REGULÁTOR PRŮTOKU  
E.. – ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ

ČIDLA CO2 INSTALOVAT  
DO VÝŠKY 1.8m NAD PODLAHOU  
POBLÍŽ ODTAHOVANÉHO VZDUCHU  
UMÍSTĚNÍ UPŘESNIT DLE VYBAVENÍ INTERIÉRU

**LEGENDA KABELÁŽE MaR**

— kabelová trasa MaR SILNO  
— kabelová trasa MaR SLABO

KABELY VÉST VE ŽLABECH, NEBO CHRÁNICÍCH  
PODÉL VZT NEBO ÚT PORTUBÍ  
SLABOPROUD ODDĚLIT MIN 20cm OD SILOVÝCH VEDENÍ

±0,000 = ČISTÁ PODLAHA V PŘÍZEMÍ

VEDOUcí PROJEKTU: Ing. Martin Beksa	KONTROLOVAL: Ing. Vratislav Salaba	KONTROLOVAL: Bc. Štěpán Matěška	 TopDesign Projekt, s.r.o. Tel.: 482 313 212, GSM: 773 952 095 projekty@top-design.cz   www.top-design.cz
ČÁST: D.1.4.5 MĚŘENÍ A REGULACE	PROJEKTANT ČÁSTI: Jan Šimůnek U Besedy 8, Liberec 1, 460 01 +420-48 48 49 847 silmar@volny.cz	KONTROLOVAL: Ing. Josef Pláček	
OBEC: Turnov	KAT. ÚZEMÍ: Turnov [771601]	FORMÁT: 8x44	<b>TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV</b> <b>SIL LIBEREC</b> U Besedy 8 spol. s r.o.
INVESTOR: Liberecký kraj U Jezu 642/2a, Liberec II 461 80	AKCE: COV technické, OA, HŠ a SOŠ Turnov	MĚŘITKO: 1 : 50 DATUM: 06/2017 ÚČEL: DPS Č. ZAKÁZKY: 2016019 Č. VÝKRESU: PARÉ C.	
PŮDORYS 1.NP –Dispozice MaR			D.1.4.5.3