



Váš dopis zn.:

ze dne:

Naše značka: O23610195810 / UTPCTU/Val

Ladislav Fuchs

[Ladislav.Fuchs@seznam.cz]

Vyřizuje: Lenka Valšíková

Adresa: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Pracoviště: ÚTPČ Turnov

Datová schránka: f7rf9ns

email: info@scvk.cz

Telefon: 481 322 141 - linka 7164

Email: lenka.valsikova@scvk.cz

Datum : 24.8.2023

Vyjádření k dokumentaci (DUR/DSP)

Název akce:	Turnov, most M12 přes Libuňku		
Účel vyjádření:	dokumentace DUR, DSP		
Zájmové území:	Okres:	Semily	
	Obec:	Turnov	
	Část obce, ulice, č.p.:	Mašov u Turnova	
	Katastrální území, parcelní číslo:	Mašov u Turnova ppč. 1318 ... dle situace	
Žadatel:	Ladislav Fuchs		
Investor:	Město Turnov		
Adresa, tel., e-mail	Antonína Dvořáka 335, Turnov		
Projektant:	Vaner s.r.o.		
Vlastník dotčené IS	VHS		
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	Vytýčení podzemního zařízení před zahájením projektových prací nebylo provedeno		
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)		
Vodohospodářská stavba	NE		

Vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení: K předložené situaci na výše uvedenou akci nemáme připomínky a za dodržení podmínek uvedených níže a v "Příloze k vyjádření" se stavbou souhlasíme.

Na stávajícím mostu je umístěna výtlačná kanal. stoka PE 110, která bude v průběhu stavby zavěšena na provizorní nosník.

Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.

Vytýčení skutečného umístění zařízení včetně všech příslušných ochranných a bezpečnostních pásem je nutné objednat u naší společnosti - tel. 840 111 111.

K závěrečné kontrolní prohlídce požadujeme doložit souhlas provozovatele SČVK a.s. s provedenou stavbou – kont. osoba p. František Šimek - e-mail: frantisek.simek@scvk.cz; tel. 606 621 427.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

+420 601 267 267, info@scvk.cz, www.scvk.cz

IČO: 49099451, DIČ: CZ49099451

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

Lenka Valšíková

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

Útvar technickoprovvozní činnosti

Člen skupiny Severočeská voda

Příloha k vyjádření

Podle **zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích** v platném znění je ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m a nad průměr 500 mm 2,5 m, a to od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu.

V ochranném pásmu lze provádět stavební činnost a další činnosti uvedené v zákoně pouze s písemným souhlasem vlastníka nebo provozovatele uvedených sítí.

K realizaci stavby investor zajistí :

- **písemné oznámení termínu zahájení výkopových prací** na provoz Turnov alespoň 14 dní předem

– středisko **Turnov**

telefon

481 322 141

- **písemné oznámení jména odpovědného pracovníka** provádějící firmy a jeho telefonní spojení
- **vytýčení polohy vodovodu a kanalizace přímo na staveništi** (ve spolupráci s pracovníky Severočeských vodovodů a kanalizací a.s., - mistr na výše uvedených tel. kontaktech)
- **seznámení zástupců firmy provádějící výkopové práce s polohou zařízení** ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. a s trasou navrženého zařízení
- **ochranu zařízení** ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. před poškozením v průběhu prací

- **přizvání zástupců** Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. **na staveniště** ke kontrole provedených prací – kont. osoba p. František Šimek - e-mail: frantisek.simek@scvk.cz; tel. 606 621 427.

- Kontrolu zapiše zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. do stavebního deníku a tento zápis bude sloužit jako podklad pro vydání souhlasu provozovatele ke kolaudaci, o který stavebník před kolaudací požádá.
- **ohlášení každého poškození zařízení** Severočeských vodovodů a kanalizací a.s.
- **k závěrečné kontrolní prohlídce požadujeme doložit souhlas provozovatele SČVK a.s. s provedenou stavbou**

Vydání územního rozhodnutí, případně stavebního povolení, je z naší strany vázáno respektováním všech podmínek tohoto vyjádření, které budou ve vydaných rozhodnutích citovány.

Respektování našich požadavků je vázáno na naše kladné stanovisko ke kolaudaci stavby.