

Od: Zdeněk Bičík [z.bicik@mu.turnov.cz]
Odesláno: středa 5. října 2022 8:48
Komu: ticha@vaner.cz
Kopie: Dagmar Šrytrová; Jiří Jiránek; Tomáš Hocke
Předmět: RE: FW: Turnov, most M12 přes Libuňku

Příznak pro zpracování: Zpracovat
Stav příznaku: Dokončeno

Paní Tichá,
děkuji za informaci.

Myslím, že natočení mostu není tak zásadní, abychom museli spojovat s přeložkou kanalizace. Považujte tedy návrh za odsouhlasený.

S přátelským pozdravem

ing. arch. Zdeněk Bičík

referent rozvoje

Město Turnov

odbor správy majetku

T: 481 366 310

M: 704 604 021

@: z.bicik@mu.turnov.cz



>>> 03.10.2022 v 8:35 napsal uživatel <ticha@vaner.cz>:

Dobrý den,

Na vtokové straně mostu se v těsné blízkosti nachází vedení kanalizace. Z tohoto důvodu je nový most navržen ve stejné poloze jako stávající a není možné ho natočit. Průjezdny profil je navržen rozšířený o 30cm na výtokovou stranu oproti stávajícímu. Natočení mostu by znamenalo přeložku vedení a tedy i projektovou dokumentaci přeložky. Můžeme tuto možnost projednat u správce vedení, tedy SČVK.

Tichá Karolína

Projektová kancelář Vaner s.r.o.

V Horkách 101/1

460 07 Liberec

tel.: +420 485 152 532

From: Zdeněk Bičík [<mailto:z.bicik@mu.turnov.cz>]

Sent: Tuesday, September 27, 2022 11:38 AM

To: ticha@vaner.cz

Cc: Jiří Jiránek

Subject: Re: FW: Turnov, most M12 přes Libuňku

Vážená paní Tichá,

od kolegy Jiráňka jsem obdržel k připomínkování projekt na opravu mostku č.12 přes Libuňku v Turnově-Pelešanech. K podobě mostku nemám připomínek.

Trochu ale řeším polohu.

Ze zaměření je zřejmé, že při umístění mostku jste vycházeli z polohy stávajícího.

Ze znalosti místa a při pohledu na situaci - jak ve Vašem projektu, tak např. v ortofotomapě je zřejmá jakoby mírná "šikana" na severním nájezdu na mostek.

Zdá se, že se mostek severním okrajem mírně odchyluje od ideální křivky komunikace a komunikace do něj tím pádem vbíhá trochu zešikma..

Není to o mnoho a vím, že s umístěním mostku do zatáčky jsou vždy spojeny určité kompromisy, přesto jsem chtěl požádat, zda byste mohli prověřit mírné natočení mostovky, které by možná situaci mohlo vylepšit.

V příloze jsem se snažil naznačit. Linie v zákresu jsou samozřejmě přehnané, aby byla zřejmá myšlenka. Rovněž kótu prosím neberte doslova.

Děkuji.

S přátelským pozdravem

ing. arch. Zdeněk Bičík

referent rozvoje

Město Turnov

odbor správy majetku

T: 481 366 310

M: 704 604 021

@: z.bicik@mu.turnov.cz



>>> 26.09.2022 v 10:48 napsal uživatel <ticha@vaner.cz>:

Dobrý den,

Zasílám k projednání koncept rekonstrukce mostu M12 přes Libuňku. Nový most je navržen jako železobetonová deska uložená na opěry přes vrubové klouby. Prosím o vaše připomínky a případné odsouhlasení. Děkuji

Odkaz ke stažení dokumentace [ZDE](#).

Tichá Karolína

Projektová kancelář Vaner s.r.o.
V Horkách 101/1
460 07 Liberec
tel.: +420 485 152 532