



Městský úřad Turnov
stavební úřad

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

MÚ Turnov, Ant. Dvořáka 335, 51101 Turnov




B002970702

Ev. č.: **59444/22-MUTU**

List/vpřil.: 6/0

17.10.2022

SPIS. ZN.: SÚ/4225/22/HOZ
Č.J.: SU/22/5066/HOI
VYŘIZUJE: Hozdecká
TEL.: 481 366 302
E-MAIL: i.hozdecka@mu.turnov.cz
DATUM: 17.10.2022



ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 22.8.2022 podal

MĚSTO TURNOV, IČO 276227, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1,
které zastupuje Ing. Jiří Šklíba, IČO 03513602, Nová Pasiřská č.p. 3998/33, 466 01 Jablonec nad Nisou 1

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu**

rozhodnutí o umístění stavby

Příjezdová komunikace k základně IZS Vesecko – Turnov

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 702/1 (ostatní plocha), parc. č. 702/3 (ostatní plocha), parc. č. 708/12 (ostatní plocha), parc. č. 850/9 (orná půda), parc. č. 851/1 (ostatní plocha), parc. č. 950/4, parc. č. 976/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Daliměřice.

Druh a účel umísťované stavby:

- S 100 Komunikace

Stavba je navržena jako pojižděná komunikace š. 6,5 m a k ní přilehlá společná stezka pro cyklisty a chodce s konstantní šířkou 3,0 m. Podél komunikace je navržena dlážděná přídlažba š. 0,5 m. Návrhová rychlost komunikace je stanovena na 30 km/h, délka komunikace je 434,82 m. Ve staničení 0,360-0,380 je navrženo dlážděné obratiště o poloměru 12,5 m. V km 0,395 je navrženo místo pro přecházení š. 3,0 m.

Šířka vozovky: 6,5 m + 0,5 m dlážděná přídlažba.

Šířka společné stezky pro cyklisty a chodce: 3,0 m.

Celková délka stavby: 434,82 m.

Podélný sklon: 0,83 – 3,96 %.

Příčný sklon vozovky: střechovitý 2,5%.

Příčný sklon asfaltového společné stezky pro cyklisty a chodce: 2%.

Vozovka začíná sjezdem ze stávající místní obslužné komunikace na pozemku parc.č. 702/3 v kú Daliměřice.

- SO 300 – Splašková kanalizace

Splašková kanalizace je řešena jako přeložka stoky vedené z Jenišovic s vysazenými přípojkami – 11 kusů.

Přeložka splaškové kanalizace kamenina DN300 623,5 m.

Přípojka 1 (pro ZZS) kamenina DN200 7,5 m.

Přípojka 2 (pro HZS) kamenina DN200 5,6 m.

Přípojka 3 (pro policii) kamenina DN200 4,4 m.

Přípojka 4 (pro SDH) kamenina DN200 6,9 m.

Přípojka 5 (pro DEK) kamenina DN200 6,0 m.

Přípojka 6 (rezerva) kamenina DN200 5,3 m.

Přípojka 7 (rezerva) kamenina DN200 6,1 m.

Přípojka 8 (rezerva) kamenina DN200 5,3 m.

Přípojka 9 (rezerva) kamenina DN200 7,3 m.

Přípojka 10 (rezerva) kamenina DN200 5,3 m.

Přípojka 11 (rezerva) kamenina DN200 5,3 m.

Úprava přípojky pro č.p.490 kamenina DN200 26,9 m+PVC200 7,7+PVC160 48,5 m.

Přeložka stávající kanalizace je připojena na stávající šachtu v severní části staveniště na pozemku parc.č. 702/3 a propojena je na šachtu v jižní části staveniště na pozemku parc.č. 850/9.

- SO 310 – Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace je novostavba stoky vedené v chodníku z PVC, která je svedena do retenční podzemní jímky s kubaturou 78 m³.

Dešťová kanalizace PVC SN10 celkem 382,7 m (DN300 41,4, DN250 187,4, DN200 102,6 m a DN150 39,4 m).

Retenční nádrž 78 m³ (108,*6*1,23 m) 1 komplet.

Suchovod PVC 300 SN10 56,6 m.

Dešťová voda bude svedena do retenční nádrže vyskládané z plastových boxů, kde malá část vody se zasákne a zbytek bude odváděn řízeným odtokem o hodnotě 3 l/s do přeložky kanalizace.

- SO 350 – Vodovod

Vodovod bude napojen na zásobní řad DN200 v severní části staveniště, který je zásoben z vodojemu „Ohrazenice věžový“ o objemu 150 m³. Z vodovodu je vysazeno 11 přípojek s vodoměrnými šachtami a jedna odbočka pro hydrant pro HZS s vodoměrnou šachtou a nadzemním hydrantem DN100.

Vodovod litina DN150 531,9 m.

Přípojka 1 (pro ZZS) PE 63 4,7 m + vodoměrná šachta průměr 1,2 m.

Odbočka pro hydrant litina DN100 14,6 m + vodoměrná šachta 2*1 m.

Přípojka 2 (pro HZS) PE 63 8,6 m + vodoměrná šachta průměr 1,2 m.

Přípojka 3 (pro policii) PE 63 5,2 m + vodoměrná šachta průměr 1,2 m.

Přípojka 4 (pro SDH) litina DN100 8,2 m + vodoměrná šachta 2*1 m.

Přípojka 5 (pro DEK) PE 75 7,6 m + vodoměrná šachta průměr 1,2 m.

Přípojka 6 (rezerva) PE 63 5,5 m + vodoměrná šachta průměr 1,2 m.

Přípojka 7 (rezerva) PE 63 6,7 m + vodoměrná šachta průměr 1,2 m.

Přípojka 8 (rezerva) PE 63 5,2 m + vodoměrná šachta průměr 1,2 m.

Přípojka 9 (rezerva) PE 63 9,7 m + vodoměrná šachta průměr 1,2 m.

Přípojka 10 (rezerva) PE 63 5,2 m + vodoměrná šachta průměr 1,2 m.

Přípojka 11 (rezerva) PE 63 5,2 m + vodoměrná šachta průměr 1,2 m.

- SO 400 – Veřejné osvětlení - 13 ks svítidel s LED zdrojem, příkon svítidla.

P_{max} = 41 W, teplota chromatičnosti T_c 2700 K, světelný tok 5.500 lm. Celková délka kabelové trasy činí 451,0 m, výška sloupů 8,0 m, předpokládaná roční spotřeba elektrické energie: 2.188 kWh (0,041 kW x 13 ks x 4105 h).

Napojení nové soustavy VO bude z nové skříně RVO (fakturační) v zeleni na pozemku parc.č. 708/12 v kú Daliměřice.

Sloupy VO budou umístěny v min. vzdálenosti 0,5 m lícem vůči hraně komunikace.

Umístění stavby na pozemku:

- Umístění komunikace a výše uvedených inženýrských sítí bude provedeno podle předložené situace „Katastrální situační výkres“ v měřítku 1:500 z dubna 2022, kterou vypracoval Ing. Jiří Šklíba.

Komunikace bude umístěna v těchto vzdálenostech:

- 45,93 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 695/1 v kú Daliměřice.

- 17,29 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 698/35 v kú Daliměřice.
- 26,72 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 704/1 v kú Daliměřice.
- 35,38 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 999/33 v kú Daliměřice.

Splašková kanalizace bude umístěna v těchto vzdálenostech:

- 47,84 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 695/1 v kú Daliměřice.
- 13,21 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 698/57 v kú Daliměřice.
- 42,16 m; 16,35 m; 32,63 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 706/1 v kú Daliměřice.
- 64,74 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 851/1 v kú Daliměřice.

Dešťová kanalizace bude umístěna v těchto vzdálenostech:

- 64,74 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 851/1 v kú Daliměřice.
- 11,78 m; 41,33 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 706/1 v kú Daliměřice.
- 53,6 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 999/33 v kú Daliměřice.
- 59,12 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 704/1 v kú Daliměřice.

Vodovod bude umístěn v těchto vzdálenostech:

- 41,33 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 706/1 v kú Daliměřice.
- 20,90 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 708/12 v kú Daliměřice.
- 117,25 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 689/36 v kú Daliměřice.
- 4,2 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 999/7 v kú Daliměřice.

Veřejné osvětlení bude umístěno v těchto vzdálenostech:

- 121,34 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 689/36 v kú Daliměřice.

Sloupy veřejného osvětlení budou od sebe v těchto vzdálenostech: VS01 a VS02 - 36,0 m; VS02 a VS03 - 37,0 m; VS03 a VS04 - 28,0 m; VS04 a VS05 - 37,0 m; VS05 a VS06 - 37,0 m; VS06 a VS07 - 37,0 m; VS7 a VS08 - 37,0 m; VS08 a VS09 - 38,0 m; VS09 a VS10 - 34,0 m; VS10 a VS11 - 34,0 m; VS11 a VS12 - 34,0 m; VS12 a VS13 - 28,0 m.

Určení prostorového řešení stavby:

- Zemní kabel VO bude uložen v zemi v hloubce 0,6 m v chodníku, 0,8 m v zeleni a 1,2 m pod komunikací.
- Dešťová kanalizace bude uložena v zemi v hloubce 1,7 m až 2,9 m.
- Vodovod bude uložen v zemi v hloubce 1,5 m.
- Splašková kanalizace bude uložena v zemi v hloubce 1,75 až 3,3 m.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Pozemkové parcely 702/1, 702/3, 708/12, 850/9, 851/1, 950/4, 976/3 v katastrálním území Daliměřice.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovali Ing. Jiří Šklíba, odpovědný projektant, ČKAIT 0501201, Ing. Pavel Zemler, odpovědný projektant ČKAIT 0500401; Jiří Suk, odpovědný projektant, ČKAIT 0301939; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Před zahájením zemních prací investor zajistí odborné vytyčení všech inženýrských sítí na pozemcích stavbou dotčených.
3. Před započítáním stavebních prací je povinností investora vstup na pozemky projednat s jednotlivými vlastníky nejdéle 15 dní předem.
4. Stavebník uhradí případnou škodu vzniklou prováděním stavby podle obecně závazných předpisů.
5. Po skončení stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.
6. Příjezd ke stavbě bude ze stávající obslužné komunikace na pozemku parc.č. 702/3 v kú Daliměřice.
7. Před zpracováním projektové dokumentace doporučujeme provést inženýrskogeologické posouzení.
8. Budou dodrženy podmínky z vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 12.7.2022 pod zn. 001126649350, a to:
 - stavba kanalizace musí být umístěna při křížení 0,3 m a při souběhu 0,5 m od stávajícího podzemního vedení NN v majetku ČEZ Distribuce, a.s.,
 - podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné vyjádření k existenci sítí společnosti ČEZ Distribuce, a.s., v daném zájmovém území a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření

- v dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné požádat o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti
 - místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení a PNE 33 3301
 - v případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1,0 m od základové části podpěrného bodu
 - při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena min. vzdálenost 2,0 m od živých částí zařízení VN a 3,0 m od vedení VVN (dle PNE 33 0000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení
 - pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem k provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a.s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek
 - stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění
 - v případě činnosti a/nebo v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí
 - umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu
 - musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,
 - dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., nahlaste nám tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu. Poškození nebo mimořádné události způsobené se zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a.s.
9. Budou dodrženy podmínky z koordinovaného závazného stanoviska MÚ Turnov, ORM ze dne 5.8.2022 pod zn. ORM/22/1010, a to:
- OŽP ovzduší:
- během stavebních a terénních úprav se mohou uvolňovat emise polévatého prachu (ze skládek sypkých materiálů aj.). Při stavebních a terénních činnostech je třeba využít dostupných prostředků ke snížení emisí prachu ze staveniště (používání techniky v dobrém stavu a neznečišťování v nadměrné míře okolí, skrápění ploch staveniště, apod.)
- OŽP ochrana přírody a krajiny:
- vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo jinými pojivy
 - kořenové zóny stromů a vegetační plochy nesmí být zamokřeny nebo zaplaveny vodou odváděnou ze stavby. Za kořenovou zónu stromu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5,0 m

- v kořenové zóně stromů se nesmí provádět žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu. Při výkopech se nesmí přetínat kořeny o průměru větším než 3,0 cm. Slabší kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit. Obnažené kořeny je nutné chránit před vysycháním a působení mrazu. Zásypové materiály musí svou zrnitostí a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů. Při větší ztrátě kořenů musí být proveden řez v koruně
- kořenová zóna stromů nesmí být zatěžována soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů

OŽP zemědělský půdní fond:

- investor stavby je povinen dodržovat povinnosti uvedené v § 8 zákona o ochraně ZPF, zejména je nutno zabezpečit, aby na zemědělském půdním fondu došlo k co nejmenším škodám. Tam, kde bude dotčen ZPF, bude odděleně skryta svrchní kulturní vrstva půdy a po skončení akce provedeny vhodné povrchové úpravy dotčených ploch, aby mohly nadále plnit funkci ZPF, učiní opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek, poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt, hydrogeologické a odtokové poměry v území bude narušovat co nejméně, projedná včas zamýšlené provádění prací s vlastníkem, nebo jinou osobou oprávněnou tuto zemědělskou půdu užívat. Pokud si práce s budováním, opravami a údržbou nadzemních a podzemních vedení vyžádají odnětí ZPF na dobu delší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení dotčených pozemků do původního stavu, jsou provozovatelem těchto prací povinni požádat orgán ochrany ZPF o souhlas k dočasnému odnětí půdy ze ZPF (§9)

OŠKS:

- stavebník bude dodržovat památkový zákon dle § 22 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, který se dotýká provádění stavební činnosti na území s archeologickými nálezy (celá ČR) a povinnosti stavebníků tuto činnost předem oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1, případně umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum
- při provádění zemních nebo jiných prací je stavebník povinen nejpozději do druhého dne od zjištění archeologického nálezu oznámit tuto skutečnost Archeologickému ústavu Akademie věd ČR nebo nejbližšímu muzeu, případně obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu (i náhodně) došlo k porušení archeologických situací (nálezy zdiva, jámky, hroby atd.), stejně jako nálezy movitých artefaktů (keramiky, kostí, mincí, zbraní, apod.), které nebyly zjištěny v rámci záchranného archeolog. výzkumu (§ 23 památkového zákona).

10. Budou dodrženy podmínky ze stanoviska GasNet Služby, s.r.o., Brno ze dne 20.7.2022 pod zn. 5002641309, a to:

Při realizaci stavby se stanovují tyto podmínky:

- před zahájením stavby bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení
- při realizaci stavby, souběhu a křížení inž.sítí požadujeme dodržet ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou
- pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude zpracována PD přeložek plynárenských zařízení.
- v ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem
- současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě
- křížení a souběh kanalizace s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen „PZ“) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2
- obrysy kanalizačních šachet budou umístěny min. 500 mm od obrysu PZ
- při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče
- při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady provozovatele distribuční soustavy provedena diagnostika stavu potrubí (bude upřesněno na místě stavby)
- pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby
- dojde-li ke křížení stokového potrubí s PZ – MS v menší vzdálenosti než 500 mm, min. však 150 mm, bude ochrana PZ řešena se zástupcem provozovatele distribuční soustavy
- úhel křížení PZ s kanalizačním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°
- nutné činnosti v této lokalitě řešit dle zákona č. 458/2000 Sb., TPG 700 03, TPG 702 04 a ČSN EN 1594

- ochranné pásmo VTL plynovodů je 4,0 m na obě strany od potrubí. Bezpečnostní pásmo VTL plynovodů DN200 a DN150 je 20,0 m na obě strany od potrubí
- v zájmovém území se nachází neprovozovaný VTL plynovod SN100. Plynovod je odstavený od provozované části VTL plynovodní sítě, a proto ho nelze vytýčit dle předepsaného postupu. Při provádění prací ve vyznačeném prostoru požadujeme dbát zvýšené opatrnosti, protože při mechanickém poškození plynovodů je možnost vzniku výbušné směsi. Pracovníci provádějící stavební práce musí být s touto skutečností prokazatelně seznámeni. V případě směrové nebo výškové kolize lze provést vyřízení části tohoto plynovodu na náklady investora
- za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plyn.zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např.trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.)
- případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak)
- při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením betonových panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení
- v zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční /neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví
- plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- stavební činnosti v ochran. pásmu plyn. zařízení, viz.§ 68 zákona je možné realizovat pouze při dodržování podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně
- nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody
- rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:
 - před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení PZ stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnost zahájena. Vytyčení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. Protokol o vytyčení má platnost 2 měsíce
 - bude dodržena mj. ČSN 736005, u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG 702 01, TPG 70204 a TPG 700 03 a zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou
 - při provádění stavební činnosti ochranném pásmu PZ, vč.přesného uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí
 - stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami
 - odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození
 - v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny účinky na okolní terén. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie

- stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plyn.zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.)
 - před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ
 - neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ
 - poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč.hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přípustné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti
 - o provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ
 - PZ budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“ v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01 a TPG 702 04
 - bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
11. Budou dodrženy podmínky ze stanoviska správce povodí Povodí Labe, s.p., Hradec Králové ze dne 9.6.2022 pod č.j. Pla/2022/037006, a to:
- pro hospodaření s dešťovými vodami požadujeme dodržet normy TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“ a ČSN 75 9010 „Vsakovací zařízení srážkových vod“. Uvedené normy je třeba dodržet i pro následnou výstavbu rodinných domů
 - při výstavbě a provozem nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody.
12. Budou dodrženy podmínky z vyjádření CETIN a.s., prac.Liberec ze dne 28.6.2022 pod č.j. 692607/22, a to:
- stavebník nebo žadatel je-li stavebníkem je povinen řídit se všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření
 - pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona o elektronických komunikacích povinen nahradit společnosti CETIN a.s., veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení
 - pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s., smlouvu o realizaci překládky SEK.
13. Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska KHS LK, Liberec ze dne 14.7.2022 pod č.j. KHSLB 14925/2022, a to:
- na stavbu vodovodu budou použity pouze materiály, které vyhovují hygienickým požadavkům stanoveným vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou a na úpravu vody
 - před zahájením užívání stavby bude předložen krácený laboratorní rozbor vzorku pitné vody z nové části vodovodu uvedeného do provozu splňující požadavky vyhl.č. 252/2004 Sb., kterou stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění.
14. Budou dodrženy podmínky z vyjádření SČVK a.s., Teplice ze dne 14.7.2022 pod zn. SCVKZAD142100/UTPCTU/Val, a to:
- zahájení prací nám bude 15 dní předem oznámeno na SČVK a.s., Turnov nebo e-mailovou poštou (frantisek.simek@scvk.cz) včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby
 - před započatím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti SČVK a.s., a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat – info@scvk.cz
 - v případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli.

Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností

- případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz. § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny
- při rušení kanalizace musí být zajištěno vyplnění profilu kanalizace včetně prostoru šachet (popílkocementovou směsí, nebo hubenou bet. směsí popř. šterkopísky pro zaplnění šachet) (viz. technické standardy VHS Turnov a SČVK a.s. – uvedené na: <http://www.vhsturnov.cz>)v záložce dokumenty/ostatní)). Stávající poklopy včetně rámu budou odstraněny a předány provozovateli. Rušené kanalizační přípojky budou u řadu odkopány a taktéž zaplaveny nebo zasypány
- jakákoli změna oproti schválené projektové dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací
- armatury na vodovodním potrubí navrhuje od firmy Hawle, šoupata měkčetesnicí typu E2
- požadujeme být přizváni k předání staveniště, na kontrolní dny v průběhu realizace stavby, k zahájení a v průběhu zkušebního provozu a ke kolaudaci stavby. Před uvedením stavby do provozu požadujeme přizvat k závěrečné kontrole provedení díla a úplnosti požadovaných dokladů
- požadujeme být přizváni ke kontrole pokládky potrubí před záhozem
- výše dvě uvedené podmínky požadujeme stvrdit zápisem pracovníka SČVK a.s., ve stavebním deníku
- v případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení
- při výstavbě budou dodrženy: ČSN 73 6005 – prostorové uspořádání sítí technického vybavení a zákony pro ukládání inž. sítí. Při souběhu vodovodu a kanalizace s ostatními podzemními zařízeními požadujeme dodržení min. odstupové vzdálenosti 1,0 m od vnějšího líce potrubí
- veškeré materiály přicházející do styku s pitnou vodou musí vyhovovat požadavkům vyh. č. 409/2005 Sb.,
- pokládku a montáž potrubí musí provádět odborně způsobilá firma s oprávněním pro výstavbu vodohospodářských staveb
- vlastní propojení stávajícího a nového vodovodního řadu, zavírání vody, vysazení nových odboček a každou manipulaci na stávajícím řadu provedou na objednávku výhradně pracovníci vodárenského provozu SČVK a.s., závod Turnov
- proplach a desinfekci nového vodovodního řadu provedou výhradně výhradně pracovníci provozu Semily a vyhotoví zápis o provedeném proplachu a desinfekci, který musí být součástí stavebního deníku
- zhotovitel zajistí výhradně po domluvě se zástupcem provozu SČVK a.s., odebrání kontrolního vzorku. Vzorkování bude domluveno před zahájením stavby
- při kolaudaci vodovodu bude předán protokol o tlakových zkouškách, protokol o pokládce a obsypu potrubí potvrzené provozem Semily
- ke kolaudaci nové kanalizace bude doložena zkouška vodotěsnosti, kamerová prohlídka nové stoky a bude provedena vizuální kontrola pracovníky kanalizačního provozu. O kontrole bude sepsán protokol, jehož předložení bude jednou z podmínek našeho souhlasu s kolaudací stavby
- dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření bude provedeno dle směrnice GIS S.09.02 SČVK uveřejněné na: <http://www.vhsturnov.cz/ostatni-p-13.html>.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

MĚSTO TURNOV, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1; Liberecký kraj, U Jezu č.p. 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 1; Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvková organizace, Klášterní č.p. 954/5, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1; Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Barvířská č.p. 29/10, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 7; Petr Zikuda, nar. 12.4.1970, Mokřiny č.p. 7, 511 01 Turnov 1.

Odůvodnění:

Dne 22.8.2022 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil dne 13.9.2022 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. V zákonném termínu nebyly ze stran účastníků řízení vzneseny žádné námítky či připomínky.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stanoviska sdělili: plná moc k zastupování ze dne 10.5.2022; vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 12.7.2022; stanovisko GasNet Služby, s.r.o., Brno ze dne 20.7.2022; vyjádření PAMICO CZECH s.r.o., ze dne 27.6.2022; stanovisko Povodí Labe, s.p., Hradec Králové ze dne 9.8.2022; vyjádření Vodafone Czech Republic, a.s., Praha ze dne 8.8.2022; vyjádření České Radiokomunikace a.s., Praha ze dne 10.8.2022; závazné stanovisko MÚ Turnov, odbor dopravní ze dne 9.5.2022; vyjádření KŘP LK, ÚO Semily, DI ze dne 15.8.2022; stanovisko MÚ Turnov, OŽP ze dne 22.7.2022 a vyjádření ze dne 13.10.2022; vyjádření CETIN a.s., prac.Liberec ze dne 28.6.2022; závazné stanovisko KHS LK Liberec ze dne 14.7.2022; koordinované závazné stanovisko MÚ Turnov, ORM ze dne 5.8.2022; vyjádření SČVK a.s., Teplice ze dne 14.7.2022; souhlas na situačním výkrese od HZS LK, Liberec ze dne 27.9.2022, ZZS LK, Liberec ze dne 27.9.2022, Petr Zikuda ze dne 9.9.2022; smlouva o připojení odběrného místa elektrického zařízení k distribuční soustavě mezi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín a město Turnov ze dne 6.5.2022; sdělení Telco Pro Services, a.s., Praha ze dne 11.10.2022; sdělení ČEZ ICT Services, a.s., Praha ze dne 11.10.2022.

Stanovení okruhu účastníků řízení:

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona, a to:

podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – žadatel – Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 1,

podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn – Město Turnov,

podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona - je vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě: vlastníkem dotčených pozemkových parcel 702/3, 702/1, 950/4, 708/12 v kú Daliměřice je město Turnov, vlastníkem dotčené pozemkové parcely 851/1 v kú Daliměřice je Liberecký kraj; hospodaření se svěřeným majetkem kraje Zdravotní záchranný sbor LK, příslušnost hospodařit s majetkem státu Hasičský záchranný sbor LK; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 976/3, 850/9 v kú Daliměřice je Zikuda Petr, , a vlastníci inženýrských sítí, kde dojde ke styku s výše uvedenou stavbou: ČEZ Distribuce, a.s., CETIN a.s., Vodohospodářské sdružení Turnov, GasNet Služby s.r.o.,

podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno – jsou to majitelé sousedních pozemků: vlastníkem sousedních pozemkových parcel 695/1, 698/1, 698/33, 952/3, 999/33, 999/9 a 999/7 a stavební pozemek 854 v kú Daliměřice je město Turnov; vlastníkem sousední pozemkové parcely 698/57 v kú Daliměřice jsou Svoboda Jindřich a Svobodová Václava; vlastníkem sousedních pozemkových parcel 952/2, 704/1, 706/1, 852/1 v kú Daliměřice je Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu Lesy České republiky, s.p.; vlastníkem stavby na stavební parcele 874 v kú Daliměřice jsou Wranovský Josef Ing. a Wranovská Tomova Daniela; vlastníkem sousední pozemkové parcely 698/35 v kú Daliměřice je MJ Trust s.r.o.; vlastníkem sousední pozemkové parcely 698/36 v kú Daliměřice je Duvemaro, společnost s ručením omezeným; vlastníkem sousední pozemkové parcely 850/10 v kú Daliměřice je Zikuda Petr, vlastníkem sousední pozemkové parcely 999/6 v kú Daliměřice je Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Podmínky správců inženýrských sítí, majetkových správců či uživatelů pozemků a staveb, dotčených předmětnou stavbou, které se týkají finančních požadavků, nejsou součástí podmínek předepsaných tímto územním rozhodnutím. Tyto požadavky budou řešeny investorem mezi investorem a těmito účastníky řízení, správci sítí či majetkovými správci uzavřením (sepsáním) smluv či dohod dle příslušných právních předpisů.

Z hledisek, uvedených v § 90 odst. 1 písm. a), b), c), stavebního zákona posoudil stavební záměr žadatele takto:

- **a) s požadavky podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů** – žádost obsahuje veškeré náležitosti, které upravuje § 86 stavebního zákona, § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, dokumentace stavby je v souladu s přílohou č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Projektová dokumentace je v souladu s vyhláškou č. č. 501/2006 o obecných požadavcích na využívání území,
- **b) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem** – stavba se bude dotýkat ochranných pásem těchto sítí technické a dopravní infrastruktury: podzemní síť NN; kanalizace; vodovodní řad; VTL plynovody ocel DN 200, 150 + bezpečnostní pásmo, STL přípojka ocel DN 50, plánovaná výstavba PZ, zrušená PZ; síť elektronické komunikace; obslužná komunikace. Vlastníci a správci výše uvedených technických a dopravních infrastruktury se stavbou souhlasí a jejich podmínky jsou uvedeny ve výroku tohoto rozhodnutí.
- **c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem rozporů** – k umístění stavby byla vydána kladná stanoviska všech dotčených orgánů, hájících zájmy chráněné zvláštními právními předpisy.

Město Turnov má platný Územní plán Turnov, který vydalo zastupitelstvo usnesením č. 299/2014 ze dne 26.6.2014. Územní plán nabyl účinnosti 26.7.2014. Dále má město Turnov Změnu č. 1 Územního plánu Turnov, vydanou zastupitelstvem města usnesením č. 387/2017 ze dne 14.12.2017, účinnou od 30.12.2017, Změnu č. 2 Územního plánu Turnov vydanou dne 27.2.2020 zastupitelstvem města Turnov usnesením č. 41/2020 s nabytím účinnosti dne 24.4.2020 a Změnu č. 3 Územního plánu Turnov vydanou zastupitelstvem města usnesením č. 184/2021 ze dne 24.6.2021 s nabytím účinnosti dne 10.8.2021. V Územním plánu Turnov je posuzovaný záměr v plochách VP- Průmyslová výroba a sklady (část je ve stabilizované ploše, část je v návrhové ploše Z52) a v plochách OV – Občanské vybavení (část je v ploše OV-Z3–Z1, část v ploše OV-Z1-Z34). Ve všech dotčených plochách je přípustným využitím dopravní a technická infrastruktura. Posuzovaný záměr je navržen v souvislosti s hlavním využitím ploch OV, vymezených do územního plánu právě za účelem plánované realizace základny integrovaného záchranného systému. Trasa komunikace a technická infrastruktura je navržena v souladu s koncepcí rozvoje území. Posuzovaný záměr je podmiňující investicí do území, bez které by nebylo možné hlavní využití ploch. Z hlediska cílů a úkolů územního plánování záměr směřuje k naplnění územního plánu a umožní rozvoj výstavby občanského vybavení v lokalitě přímo pro to určené. Nebyl shledán negativní dopad na související území, koncepci rozvoje ani na veřejné zájmy. Územní studie krajiny v tomto území nepředepisuje doporučení, která by bránila realizaci posuzovaného záměru.

Výše uvedený záměr je v souladu s Územním plánem Turnov a v souladu s cíli a úkoly územního plánování. Orgán územního plánování MÚ Turnov, ORM v koordinovaném závazném stanovisku ze dne 5.8.2022 pod číslem jedn. spisu ORM/22/1010 sdělil, že záměr je přípustný a pro realizaci navrženého záměru není nutné stanovovat podmínky. Jedná se o stavbu, kterou nedojde k narušení architektonických a urbanistických hodnot v území.

Vzhledem k tomu, že na základě povolení umístění stavby je možno stavbu veřejného osvětlení realizovat, posoudil stavební úřad plnost a přehlednost projektové dokumentace na veřejné osvětlení a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecně technické požadavky na stavby dle příslušných ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., ve znění vyhl.č. 20/2012 Sb. Na základě výše uvedeného posouzení došel stavební úřad k závěru, že stavba veřejného osvětlení je navržena v souladu s uvedenými technickými požadavky na výstavbu. Současně stavební úřad ve výroku rozhodnutí kromě podmínek k umístění stavby stanovil i podmínky pro provedení stavby veřejného osvětlení.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.



Ing. Eva Zakouřilová
vedoucí stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

MĚSTO TURNOV, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 1, zast. Ing. Jiří Šklíba, IDDS: 5p2ampq

Jindřich Svoboda, Na Osadě č.p. 279, Daliměřice, 511 01 Turnov 1

Václava Svobodová, Na Osadě č.p. 279, Daliměřice, 511 01 Turnov 1

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn

Ing. Josef Wranovský, Mírová č.p. 316, Daliměřice, 511 01 Turnov 1

Daniela Wranovská Tomová, Mírová č.p. 316, Daliměřice, 511 01 Turnov 1

MJ Trust s.r.o., IDDS: 6x98rha

Duvenmaro, společnost s ručením omezeným, IDDS: xjj2j75

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec, IDDS: zjq4rhz

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Vodohospodářské sdružení Turnov, IDDS: c97yj33

Liberecký kraj, IDDS: c5kbvkw

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bgpmvs6

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aijv

Petr Zikuda, IDDS: 57jv4qe

dotčené orgány

Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště v Semilech, IDDS: nfeai4j

Policie České republiky, KŘP Libereckého kraje, územní odbor Semily, Obvodní oddělení, IDDS: vsmhvp9

ostatní

Liberecký kraj, odbor investic a správy nemovitého majetku, IDDS: c5kbvkw

Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, IDDS: vehbx9

Městský úřad Turnov, odbor dopravní, Antonína Dvořáka č.p. 335, Turnov, 511 01 Turnov 1

Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Město Turnov, sekretariát, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Město Turnov, odbor správy majetku, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., oblastní závod Turnov, IDDS: f7rf9ns