Legenda:
hranice parcel
hranice katastr. území, vnitřní, správní
hranice katastr. území, nad územní, územních prvků
Koordinovaná výstavba:
nový kabelový chránič (Turnov)
nový optický kabel (Turnov)
nový kabel nn (Turnov)
nový kabel pro veřejné osvětlení NN (ČEZ)
demontované kabelové vedení NN (ČEZ)
demontované kabelové vedení veřejného osvětlení NN (ČEZ)
demontované kabel. vedení NN (ČEZ)
Legenda VO:
stávající stožár se svítidlem
nové patní kabelové vedení VO
nové patní pilíře
nové pomníky
nový stožár se svítidlem
nový nosný/ramenní rozvaděč
nový kvalif. přípojkový pilíř
nový přívodní kabel kabel
Stavba je v kontaktní a výstavbou chodníku "Chodník Károvsko, Turnov" a s domovní přípojkami: p1+8 NN ČEZ a nástavek 1 NN Turnov, Károvsko-stavba +NN za 1 NN
Pozn.: Pro stavbu veřejného osvětlení chodníku budou zpracovány přípojkové skříně pro napojení jednotlivých objektů. Tyto skříně budou osazeny v rámci stavby chodníku, kdy PVO bude ukončen v těchto skříních. Jednotlivé domovní přípojky budou vyvedeny kabelem, který nesmí být v žádném případě přerušen.
Klad listů
1
2
Základní údaje
Projekt je řešen dle zadání ve prostředí následujícím:
Síťová soustava: 3+PEN, střídavý, 50Hz, 400/230V TN-C
Síťové napětí: 3, střídavý, 50Hz, 230+10 %
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí: rozvaděče ve zařízeních do 1000V / nad 1000V:
- přímou, dle PNE 33 0000-1, čl. 3.3.2.1.
- izolací, dle PNE 33 0000-1, čl. 3.3.2.2.4.
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí v poruchovém nebezpečných:
- na straně VN - samočin. dle PNE 33 0000-1, čl. 3.4.3.
- na straně NN - samočin. dle PNE 33 0000-1, čl. 3.3.3.2 PNE 33 0000-1, čl. 3.3.3.2
- přímou, dle PNE 33 0000-1, čl. 3.3.2.1
- izolací, dle PNE 33 0000-1, čl. 3.3.2.3
Vnější vlivy působící na rozvodná zařízení: dotčení a přenosové soustavy:
stanovuje PNE 33000-3, tabulka č. 5 a č. 6
Všechny podzemní sítě jsou zakresleny orientačně. Před zahájením zemních prací je nutno zabezpečit vytyčení.
Charakteristika a třída zeminy - hlinitopísčitá, třída třídy
Projektant: Ing. Bernard J.
Project Manager: Dvořák P.
Autor(osvědčení, ing.): Ing. Libovický V.
Kraj: Libereckýy
Město: Turnov
Investor: Město Turnov, IČ 00276227
Stupeň PD: DUR - RDS
Název projektu: Veřejné osvětlení chodník Károvsko, Turnov
Obsah výkresu: Nový stav - koordinace staveb
LEGRANT spol. s r.o.
Kyšice 2223, 504 01 Velké Meziříčí
IČ: 257 85 830
Datum: 11 / 2021
Stav: DUR
Soub. výk.: S-J15K
Formát: A4
Měřítko: 1:500
Číslo výkresu: 7.1