

**ZŠ TURNOV, ŽIŽKOVA Č.P. 518**

část jídelna a kuchyň  
na p.p.č. 858 v k.ú. Turnov

## **B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA**

**ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE (PASPORT STAVBY)**

---

Investor:

**Město Turnov**

Antonína Dvořáka 335

511 01 Turnov

Projektant:

**ACTIV** Projekce s.r.o.

Zakázkové číslo:

16/01-003

Datum:

únor 2016

Paré č.:

## OBSAH:

B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA .....	1
a) celkový popis stavby (technický popis stavby a jejího technického zařízení) .....	2
b) zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu.....	2
Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch ....	<b>Chyba!</b>
<b>Záložka není definována.</b>	
c) napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, .....	2
d) ochranná a bezpečnostní pásma, .....	2
e) vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů. charakteristika zastavěného stavebního pozemku .....	2

**a) celkový popis stavby (technický popis stavby a jejího technického zařízení)**

Konstrukční a materiálové řešení odpovídá stavu doby výstavby a prováděných stavební úprav. Z dostupných zdrojů se objekt nejeví jako kontaktně zateplen. Okna jsou vícekomorová plastová s izolačním zasklením.

Technické zařízení nebylo hodnoceno.

**b) zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu.**

Stavebně technické zhodnocení stavby odpovídá stavu doby výstavby a jejího užívání s ohledem na celkovou údržbu. Během zaměření stavby nebyly shledány konstrukce vykazující poruchy vyjma části hydroizolace střeš a konstrukce na ně navazující a to zejména. V konstrukci střeš terasy byla provedena investorem sonda, skladby následující :

- Dlažba na podloškách
- Fólie z měkčeného PVC
- Geotextilie
- Betonová mazanina                      tl.60mm
- PE fólie
- Desky EPS                                      tl.140mm
- Pás z oxidovaného asfaltu
- Železobetonové stropní panely

**c) napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,**

Stavba je napojena na dopravní infrastrukturu z hlavní ulice Žižkova, tak i z vnitrobloku školy. Napojení na technickou infrastrukturu nebylo hodnoceno.

**d) ochranná a bezpečnostní pásma,**

Ochranná a bezpečnostní pásma nebyla zjištěna.

**e) vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů**

Využití objektu respektive provoz nemá negativní vliv na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů.

V Turnově dne 22.2.2016

vypracoval: Petr Pospíchal  
a kol. – ACTIV Projekce