



Město Turnov

se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov,
zastoupené Ing. Tomášem Hockem, starostou

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Č. 1

Zadávací dokumentace

v rámci veřejné zakázky na stavební práce zadané jako veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu
§ 6 zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen výzva) s názvem

„Výměna okenních výplní v ZUŠ Turnov, nám. Českého ráje 5 – Etapa III_2025”

Identifikační údaje zadavatele:

Název zadavatel:	Město Turnov
Sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	00276227
DIČ:	CZ00276227
tel:	+420 481 366 111
fax:	+420 481 366 112
číslo účtu:	27-1263075359 / 0800 u České spořitelny

Vysvětlení / Doplnění zadávací dokumentace na základě dotazu účastníka

Dotaz účastníka číslo 1:

Je možné poskytnout profil IV78 s dvojsklem s hodnotou součinitele prostupu tepla $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ při dodržení všech ostatních požadovaných parametrů oken?

Odpověď zadavatele číslo 1:

Požadavek na konstrukci oken vycházel z normových hodnot (a vyhl. o energetické náročnosti budovy) s ohledem na rostoucí ceny energie, kde jsme se přiklonili k přísnějšímu parametru. Po ověření u výrobce o možnosti vyrobitelnosti takovéto konstrukce ($U_w=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$) zadavatel upravuje hodnotu součinitele prostupu tepla celého okna na $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Lhůta pro podání nabídky se tímto nemění a zůstává stejná, tedy **20.03.2025 do 10 hodin.**

V Turnově dne 04.03.2025

v z. Mgr. Petra Houšková v.r.

.....
Ing. Tomáš Hocke
starosta města