

## DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Č. 3

### Zadávací dokumentace

v rámci veřejné zakázky na stavební práce zadané jako veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu § 6 zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen výzva) s názvem

## Oprava rozhledny Hlavatice"

### Identifikační údaje zadavatele:

Název zadavatel:

**Město Turnov**

Sídlo:

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

IČ:

00276227

### Vysvětlení zadávací dokumentace na základě dotazu účastníka:

#### Upravený dotaz účastníka:

Účastník dotazuje možnost změn při realizaci zakázky oproti projektové dokumentaci, viz příloha č. 4 výzvy k podání nabídky. Např: Je možné hlavní nosný sloup vyrobit a instalovat v kuse, včetně pozinkované úpravy?

V souhrnu dotaz účastníka zní: "pokud bych uspěl. MOHU ZMĚNIT PROJEKT ROZHLEDNY?"

#### Odpověď zadavatele:

1. Příprava projektové/výrobní dokumentace opravy schodiště a vrcholové plošiny probíhala za účasti městského architekta, pana architekta Kučery, kdy byly řešeny i velmi podrobné detaily jednotlivých kovových prvků. Dokumentace, zveřejněná pro potřeby zadávacího řízení, je dokumentací schválenou nejen AOPK, ale právě i z hlediska pohledu městského architekta.
2. Z výše uvedených důvodů nejsou přípustné variantní nabídky.
3. Z hlediska Vašich informací přikládáme názor autora PD, Ing. Žižky, cit.: *"Provést sloup v jednom kuse je možné. Dělili jsme jej s ohledem na dostupnost místa. Řešení trojschod nebo po jednotlivých stupních znamená vždy objímku a pečlivé provedení nátěrů. Vaření obecně na pozinkované konstrukci nedělat, madlo šroubovat. Pro mne je změnou rozhledny výměna profilů za jiné a pokud k ní nedojde, tak si dodavatel může výrobní dokumentaci upravit podle svých zvyklostí a možností. Jen prosím o její předložení k ověření, že nedošlo k nevhodnému konstrukčnímu zásahu, který by měl vliv na statickou funkci konstrukce."*

**Závěr: Vítězný účastník bude mít teoretickou možnost výrobní dokumentaci při realizaci díla upřesnit/změnit, pouze však na základě předchozího schválení městským architektem a dále i autorem projektu a objednatelem zakázky.**

**Pro podání nabídky je pro účastníky výběrového řízení závazný výkaz výměr, příloha č. 5 výzvy k podání nabídky.**

Lhůta pro podání nabídky se tímto nemění, **termín je stanoven na 17.03.2025 do 10 hodin.**

V Turnově dne 12.03.2025