

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi-bp.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Gregor - projekt invest s.r.o.

Počítky 18

Počítky 18

591 01

Vaše žádost ze dne, značka:
14.11.2022Naše značka:
013220030Vyřizuje:
Ing. Ludmila Grošofovádne:
21.11.2022**Věc: Regenerace sídliště Výšinka v Turnově****Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Turnov
Stavebník: Město TurnovProjektant: Gregor- projekt invest s.r.o.
Č. zakázky: Datum

Předmětem předložené dokumentace je Regenerace sídliště Výšinka v Turnově. Předmětem projektu jsou rekonstrukce, opravy povrchu komunikace, zřízení, doplnění a obnovy chodníku pro pěší, parkovišť a hřišť, obnova parteru u prodejny /SO 101 Komunikace a zpevněné plochy /, zřízení fontány / SO 702 Fontána / vč. kanalizační přípojky a přípojek, stanovišť polopodzemních kontejnerů / SO 701 Stanoviště odpadních kontejnerů /, příprava pro elektromobilitu / SO 402 Nabíjení elektromobilů /, výměna a obnova VO /SO 401 Veřejné osvětlení /, doplnění sadových úprav / SO 801 Revitalizace zeleně /, obnova mobiliáře a doplnění vybavení hřišť / SO 901 Mobiliář /. Dle požadavku vyhlášky je navrženo pro celkový počet 409 parkovacích míst celkem 15 vyhrazených parkovacích stání / dle vyhlášky požadavek na min. 10 ks /. Požadavek na dodržení hmatového kontrastu v místech varovných a signálních pásů se splní použitím dlažby bez sražených hran. Chodníky ve spádu jsou ve sklonu 10, 38 % a 1:12, se zábradlím, část chodníků je řešena jako chodník se spádem určeným terénními poměry. Bezbariérový přístup do prodejny je zajištěn na navazujících bezbariérovými chodníky, u vyhrazených parkovacích stání je chodník u stání š. min. 150 cm, přechody na chodník jsou řešeny jako místa pro přecházení. Schody v terénu mají označenu první a poslední stupnici v každém rameni. Bezbariérová trasa je celistvá a odpovídá vyhlášce č. 398/2009 Sb., chodníky řeší ucelené úseky trasy pro pěší v ulicích Granátová, Diamantová, Rubínová a napojení na ulice ve vnitroblocích, které na řešený úsek přímo navazují. Součástí vybraných míst pro přecházení je příslušné dopravní značení. Chodníky jsou řešeny tak, aby byla dodržena vodící linie pro zrakově postižené osoby. V návaznosti na požadavky vyhlášky nejsou v rámci projektového řešení navrženy úpravy pro osoby se sluchovým postižením.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství.

K předložené dokumentaci nemáme připomínky.

Závěr: Předložená projektová dokumentace vyhovuje bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK
ODBOURNÝ KONZULTANT

Ing. Ludmila Grošofová, odborný konzultantAdr. střediska: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Adr. doručovací: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
737 782 225, grosofova.l@seznam.cz

Činnost je realizována za podpory

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR