

Městská teplotárenská Turnov, s.r.o.

Kosmonautů 1559, 511 01 Turnov, IČ 25259661

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Otevřené řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

Typ veřejné zakázky: sektorová nadlimitní veřejná zakázka na dodávky

„Instalace KGJ 999 kW, kotelna ul. Kosmonautů, Turnov“

Zadavatel:	Městská teplotárenská Turnov, s.r.o.
Sídlo:	511 01 Turnov, Kosmonautů č.p. 1559
Obchodní rejstřík:	Krajský soud Hradec Králové, oddíl C, vložka 10789
IČ, DIČ:	25 25 96 61, CZ 25 25 96 61
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., Turnov, č.ú. 1260 340 399 / 0800
Zastoupen:	Ing. Jiří Brož - jednatel
Spojení:	tel. 603 563 561, 481 319 811 e-mail technik@mtturnov.cz , teplo@mtturnov.cz
Profil zadavatele:	https://zakazky.turnov.cz

Tato veřejná zakázka je zadávána pomocí certifikovaného elektronického nástroje podle § 211 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., dostupného na stránkách zadavatele

https://zakazky.turnov.cz/profile_display_1959.html (dále také jen „elektronický nástroj“).

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem se provádí v elektronickém nástroji. Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na:

<https://zakazky.turnov.cz/manual.html> - uživatelská příručka pro dodavatele,

<https://zakazky.turnov.cz/manual.html> - manuál elektronického podpisu.

V případě jakýchkoli otázek, týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje nebo technického nastavení dostupného na výše uvedené webové stránce, kontaktujte, prosím, podporu elektronického nástroje na tel.: +420 538 702 719, e-mail: podpora@ezak.cz.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

INSTALACE KGJ 999 KW, KOTELNA UL. KOSMONAUTŮ, TURNOV

OBSAH

1.	OBECNÉ POKYNY	5
2.	NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	5
3.	PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	5
4.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE, KONTAKTNÍ SPOJENÍ	5
5.	KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	6
6.	PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	6
7.	DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	7
8.	MÍSTO PLNĚNÍ	7
9.	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, ÚHRADA NÁKLADŮ	7
10.	VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	8
11.	PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ	8
12.	POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI	8
13.	ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY	9
14.	PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY	9
15.	TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY	10
16.	JINÉ POŽADAVKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	10
17.	VARIANTY	10
18.	POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY, MĚNA, PLATEBNÍ PODMÍNKY	11
19.	PODDODAVATELÉ	11
20.	PODÁNÍ NABÍDKY, SPOLEČNÁ NABÍDKA	11
21.	OBSAH NABÍDKY	11
22.	POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ NÁVRHU SMLOUVY	12
23.	POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ NÁVRHU SERVISNÍ SMLOUVY	12
24.	PODPIS NABÍDKY, DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY	12
25.	PODÁNÍ NABÍDKY	12
26.	NÁKLADY ÚČASTNÍKA SPOJENÉ S PODÁNÍM NABÍDKY	13
27.	OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK PODANÝCH V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ	13
28.	POSOUZENÍ NABÍDEK	13
29.	KRITÉRIA HODNOCENÍ, ZPŮSOB HODNOCENÍ	13
30.	VÝBĚR NEJVÝHODNĚJŠÍ NABÍDKY	17
31.	UZAVŘENÍ SMLOUVY	17
32.	NÁMITKY	17
33.	DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:	17
	PŘÍLOHA Č. 6 POŽADAVKY ZADAVATELE NA SERVIS PO DOBU ZÁRUČNÍ DOBY	18
	ZÁKLADNÍ PODMÍNKY SERVISU KGJ:	18
	ROZPIS, SPECIFIKACE A CENY SERVISU:	18
	CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY:	19
	POZN:	20
	UCHAZEČ DOPLNÍ:	20
	NÁZEV/OZNAČENÍ/KÓD SERVISNÍCH PROHLÍDEK POD JEJICH ČÍSELNÉ OZNAČENÍ DO TŘETÍHO ŘÁDKU TABULKY	20
	POČET MTH, KDY RŮZNÉ SERVISNÍ PROHLÍDKY NASTANOU, DO PRVNÍHO SLOUPCE TABULKY, PŘIČEMŽ BUDE UCHAZEČ POSTUPOVAT POSTUPNĚ DLE NARŮSTAJÍCÍHO POČTU MTH AŽ DO 8 000 MTH VČETNĚ	20
	KŘÍŽEK NA PRŮSEČÍKU ŘÁDKU (MTH) A TYPU PROHLÍDKY	20
	PŘÍLOHA 6.B: SPECIFIKACE A CENA SERVISNÍCH PROHLÍDEK KGJ PO DOBU ZÁRUČNÍ DOBY KGJ	21

PŘÍLOHA 6.C: ROZPIS VÝMĚN PROVOZNÍCH, MAZACÍCH A CHLADÍCÍCH HMOT KGJ PO DOBU ZÁRUČNÍ DOBY KGJ	22
POZN:	22
UCHAZEČ DOPLNÍ:	22
NÁZEV/OZNAČENÍ/KÓD VÝMĚNY PROVOZNÍCH, MAZACÍCH A CHLADÍCÍCH HMOT POD JEJICH ČÍSELNÉ OZNAČENÍ DO TŘETÍHO ŘÁDKU TABULKY	22
POČET MTH, KDY RŮZNÉ VÝMĚNY PROVOZNÍCH, MAZACÍCH A CHLADÍCÍCH HMOT NASTANOU, DO PRVNÍHO SLOUPCE TABULKY, PŘIČEMŽ BUDE UCHAZEČ POSTUPOVAT POSTUPNĚ DLE NARŮSTAJÍCÍHO POČTU MTH AŽ DO 8 000 MTH VČETNĚ	22
KŘÍŽEK NA PRŮSEČÍKU ŘÁDKU (MTH) A TYPU VÝMĚNY HMOT	22
PŘÍLOHA 6.D: SPECIFIKACE A CENA VÝMĚNY PROVOZNÍCH, MAZACÍCH A CHLADÍCÍCH HMOT KGJ	23

1. OBECNÉ POKYNY

- 1.1.** Zadavatel zadává veřejnou zakázku v otevřeném nadlimitním zadávacím řízení, které se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále zákon), a souvisejícími předpisy. Náležitosti zadávacího řízení, které nejsou specificky uvedeny v těchto pokynech pro dodavatele, jsou dány ustanoveními tohoto zákona.
- 1.2.** Veřejná zakázka není rozdělena na části dle § 35 zákona, neboť se jedná o plnění, které spolu natolik věcně a technicky souvisí, že by jejím rozdělením vznikaly zadavateli další nedůvodné náklady při realizaci plnění předmětu veřejné zakázky. Zadavatel tedy neumožňuje dílčí plnění. Dodavatel podá svou nabídku k celému rozsahu veřejné zakázky, jak to vyžaduje tato zadávací dokumentace. Nabídky k částem zakázky nebudou přijaty.
- 1.3.** Zadavatel stanovil zadávací podmínky dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání veřejné zakázky. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že zadávací podmínky jsou souhrnem požadavků zadavatele, nikoliv však souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně závazných předpisů a dalších norem, které se vztahují k předmětu veřejné zakázky a jeho realizaci, kterými se dodavatel při zpracování nabídky musí rovněž řídit.
- 1.4.** Pokud není uvedeno jinak, znamenají odkazy na článek příslušné části této zadávací dokumentace jak číslo uvedené v názvu jednotlivých článků, tak očíslování jednotlivých odstavců v rámci daného článku – např. čl. 1, čl. 1.2. apod.

2. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název přidělený veřejné zakázce zadavatelem: „Instalace KGJ 999 kW, kotelna ul. Kosmonautů, Turnov“.

3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 40 mil. Kč bez DPH. Nepřekročitelná hodnota díla bez servisu po dobu záruční doby KGJ činí 36,6 mil. Kč bez DPH.

4. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE, KONTAKTNÍ SPOJENÍ

Název zadavatele: Městská teplárenská Turnov, s.r.o.
Sídlo: Kosmonautů 1559, 511 01 Turnov
Zastoupený: Ing. Jiří Brož - jednatel

IČO: 25 25 96 61
DIČ: CZ 25 25 96 61
Kontaktní osoba: Jiří Brož
Kód státu: ČR
Kategorie zadavatele: sektorový

Kontaktní spojení zadavatele (zpracovatel zadávací dokumentace):

Název: Městská teplárenská Turnov, s.r.o.
Adresa: Kosmonautů 1559, 511 01 Turnov
Kontaktní osoba: Jiří Brož
Tel.: 481 319 811, 603 563 561
e-mail: teplo@mtturnov.cz , technik@mtturnov.cz

5. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název	CPV
Generátorová soustrojí se zážehovými motory	31121200-2
Výstavba zařízení na výrobu elektřiny a tepla	45251220-9
Uvádění topných zařízení do provozu	50721000-5
Stavební práce	45000000-7

6. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- 6.1.** Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění nové kogenerační jednotky pro teplárenský provoz (tj. soustrojí spalovacího pístového motoru, používajícího jako palivo zemní plyn včetně plynové řady, generátoru, elektrických rozváděčů, řídicího systému a tepelného modulu obsahujícího minimálně spalínový výměník, deskový výměník a potřebná čerpadla) (dále „KGJ“) v areálu Výtopny Nádražní, ulice Kosmonautů č.p. 1559, 511 01 Turnov, o instalovaném elektrickém výkonu 999 kW_e, a zajištění jejího servisu po dobu záruční doby KGJ.
- 6.2.** Předmětem veřejné zakázky je dále dodávka, instalace a zprovoznění veškerého dalšího zařízení nutného pro připojení KGJ k distribučním sítím (zemní plyn, tepelná soustava, elektřina), dodávka akumulací nádrže, nutné stavební úpravy provozní budovy v místě instalace KGJ a další dodávky související s instalací a zprovozněním KGJ, a to vše způsobem popsáním a za podmínek stanovených v této zadávací dokumentaci, zejména v Příloze 3 a Příloze 4, které tvoří její nedílnou součást, a dále servis dodané KGJ po dobu záruční doby KGJ včetně výměny provozních, mazacích a chladících hmot, a to způsobem popsáním a za podmínek stanovených v této zadávací dokumentaci, resp. jejich přílohách.
- 6.3.** Dodaná KGJ musí splňovat následující minimální základní technické požadavky:
- 6.3.1.** jmenovitý tepelný výkon KGJ min. 1.155 kW_t při teplotním spádu 70/90 °C,
 - 6.3.2.** jmenovitý elektrický výkon KGJ max. 999 kW_e +0 %/-1 %,
 - 6.3.3.** * účinnost tepelná min. 47,0 % při provozu na 100 % výkonu,
 - 6.3.4.** * účinnost elektrická min. 40,4 % při provozu na 100 % výkonu,
 - 6.3.5.** účinnost celková (využití paliva) min. 88,0 % při provozu na 100 % výkonu,
 - 6.3.6.** * příkon v palivu ve výhřevnosti zemního plynu max. 2475 kW při provozu na 100 % výkonu, bez použití tolerancí dle ISO 3046-1.
- 6.4.** Dílo musí splňovat následující základní hlukové požadavky:
- 6.4.1.** protihlukový kryt KGJ – ve vzdálenosti 1 m od opláštění akustický tlak maximálně 75 dB (A),
 - 6.4.2.** vývod spalín – 1 m od výstupní příruby druhého akustického tlumiče akustický tlak maximálně 60 dB (A),
 - 6.4.3.** sání a výdech vzduchotechniky KGJ – 1 m od žaluzií akustický tlak maximálně 60 dB (A),

Požadavky na odhlučnění jsou dále přesněji specifikovány v hlukové studii, která je součástí Přílohy 4 zadávací dokumentace.

* Na takto označené parametry jsou v SoD vázány sankce v případě jejich nedodržení.

- 6.5.** KGJ musí splňovat následující základní požadavky na maximální koncentrace emisí ve spalínách při normálních podmínkách (0°C, 101,32 kPa), vztaženo na suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku O₂ ve výši 5%:
- 6.5.1.** Koncentrace CO maximálně 300 mg/m³
 - 6.5.2.** Koncentrace NO_x maximálně 250 mg/m³
- 6.6.** Předmět plnění veřejné zakázky se skládá zejména z následujících částí, přičemž podrobnější popis včetně detailních podmínek plnění obsahuje Příloha 3 a Příloha 4:
- 6.6.1.** dodání KGJ dle návrhu smlouvy o dílo zahrnuje rovněž její dopravu na staveniště,
 - 6.6.2.** instalace a uvedení KGJ do provozu,
 - 6.6.3.** dodání ostatních částí předmětu plnění veřejné zakázky:
 - a) dodávku akumulční nádrže
 - b) dodání a instalace veškeré související technologie (např. vyvedení elektrického výkonu, komínu, veškerých výměníků, čerpadel, MaR atd.),
 - c) nutné stavební úpravy výtopny a výstavba základů akumulční nádrže.
 - 6.6.4.** provedení komplexních zkoušek předmětu plnění včetně jeho uvedení do zkušebního provozu, zajištění a provedení zkušebního provozu a předání předmětu plnění zadavateli,
 - 6.6.5.** servis a výměna provozních, mazacích a chladících hmot KGJ po dobu záruční doby KGJ.
- 6.7.** V souladu s § 36 odst. 4 ZZVZ zadavatel uvádí, že na přípravě projektové dokumentace se podílela osoba odlišná od zadavatele, konkrétně společnost: JMS Stavební, s.r.o., Potoky 1767, 76001 Zlín, IČO 26236915.
- 6.8.** Kvalitativní podmínky a technické specifikace jsou dále vymezeny:
- 6.8.1.** Příslušnými právními předpisy a normami v platném znění
 - 6.8.2.** Smlouvou o Dílo

7. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- 7.1.** Předpokládaný termín zahájení plnění: 6 / 2025
- 7.2.** Předpokládaný termín zahájení zkušebního provozu: 12. 12. 2025
- 7.3.** Termín předání řádně ukončeného plnění: dílo nejpozději do 290 dnů od účinnosti smlouvy o dílo, záruční servis postupně během záruční doby KGJ.
- 7.4.** Konkrétní termíny plnění jednotlivých částí předmětu plnění v části dodávka díla této veřejné zakázky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo a v části záruční servis v Příloze č. 6 zadávací dokumentace.

8. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění této veřejné zakázky je areál Výtopny Nádražní, ulice Kosmonautů č.p. 1559, 511 01 Turnov.

9. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, ÚHRADA NÁKLADŮ

- 9.1.** Zadávací dokumentace je vyhotovena v elektronické podobě a je uveřejněna na:
https://zakazky.turnov.cz/profile_display_1959.html
- 9.2.** Zadavatel nepožaduje úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace.

10. VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- 10.1.** Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 98 odst. 3 zákona oprávněn písemně požadovat po zadavateli vysvětlení této ZD, a to formou zprávy prostřednictvím profilu zadavatele na adrese:
https://zakazky.turnov.cz/profile_display_1959.html.
- 10.2.** Zadavatel uveřejní písemné vysvětlení této ZD včetně přesného znění dotazu bez identifikace dodavatele, případně související dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele, a to na svém profilu zadavatele / elektronickém nástroji.
- 10.3.** Zadavatel může poskytnout účastníkům písemné vysvětlení této ZD i bez předchozí žádosti.
- 10.4.** V rámci dodržení principu rovného zacházení se všemi účastníky nemohou být případná vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace poskytována telefonicky. Dodavateli je doporučeno pravidelně sledovat profil zadavatele / elektronický nástroj https://zakazky.turnov.cz/profile_display_1959.html
- 10.5.** Zadavatel zdůrazňuje, že v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody, při komunikaci uskutečňované prostřednictvím elektronického nástroje je dokument doručen již okamžikem přijetí datové zprávy na elektronickou adresu adresáta datové zprávy v elektronickém nástroji.
- 10.6.** Zadavatel dále zdůrazňuje, že v souladu s ustanovením § 211 odst. 6 zákona při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky je dokument doručen dodáním do datové schránky adresáta.

11. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Prohlídka místa plnění proběhne v pondělí 28.4.2025 v 10:00 h. na adrese Kosmonautů 1559, Turnov

12. POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI

- 12.1.** Předpokladem posouzení a hodnocení nabídek dodavatelů je prokázání splnění kvalifikace. Způsobilým je dodavatel, který:
- 12.1.1.** prokáže základní způsobilost podle článku 13 této zadávací dokumentace,
 - 12.1.2.** prokáže profesní způsobilost podle článku 14 této zadávací dokumentace,
 - 12.1.3.** splní technickou kvalifikaci podle článku 15 této zadávací dokumentace.
- 12.2.** Dodavatel předloží doklady prokazující splnění kvalifikace v kopii, není-li v této zadávací dokumentaci a/nebo v zákoně stanoveno jinak. Doklady prokazující splnění základní způsobilosti dle ustanovení § 77 zákona a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
- 12.3.** K prokázání základní a profesní způsobilosti požadované zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat základní a profesní způsobilost výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, a to v souladu s ustanovením § 228 zákona.
- 12.4.** Za podmínek ustanovení § 234 zákona je dodavatel oprávněn prokázat splnění kvalifikace předložením certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.
- 12.5.** Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace v souladu s ustanovením § 81 zákona.
- 12.6.** Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, prokazují dodavatelé kvalifikaci dle ustanovení § 82 zákona.
- 12.7.** Dodavatel může prokázat splnění určité části profesní způsobilosti (vyjma kritéria dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona) nebo technické kvalifikace požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit doklady v souladu s ustanovením § 83 zákona.
- 12.8.** Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace dodavatele, je dodavatel povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do

10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení (dále jen „účastník“ či „účastníci“) nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil tuto povinnost, zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.

- 12.9.** Údaje o kvalifikaci, jakož i ostatní informace, poskytnuté dodavatelem v rámci této veřejné zakázky, které označil jako důvěrné, bude zadavatel považovat za důvěrné a zadavatel je může použít pouze pro účely této veřejné zakázky.

13. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

- 13.1.** Způsobilým není dodavatel, který:

- 13.1.1.** byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí výše uvedené podmínky splňovat jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu české právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat vedle výše uvedených osob rovněž vedoucí pobočky;

- 13.1.2.** má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- 13.1.3.** má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- 13.1.4.** má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- 13.1.5.** je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

- 13.2.** Dodavatel prokáže splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením kopií dokladů v souladu s ustanovením § 75 zákona. Dodavatel může doklady základní způsobilosti v souladu s ustanovením § 86 odst. 2 zákona nahradit čestným prohlášením, ze kterého musí být zřejmé, že dodavatel splňuje základní způsobilost požadovanou zadavatelem, nebo jednotným evropským osvědčením. K prokázání této kvalifikace je dodavatel také oprávněn použít Přílohu 2 této zadávací dokumentace.

14. PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

- 14.1.** Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží:

- 14.1.1.** Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
- 14.1.2.** Doklady o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu, který doloží oprávnění dodavatele zrealizovat předmět veřejné zakázky, zejména výpis ze živnostenského rejstříku, kterým dodavatel prokáže živnostenské oprávnění minimálně v činnostech živností:

- 14.1.2.1.** montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení
 - 14.1.2.2.** montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
 - 14.1.2.3.** zámečnictví, nástrojařství
 - 14.1.2.4.** projektová činnost ve výstavbě
 - 14.1.2.5.** provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
- 14.2.** Dodavatel prokáže splnění podmínek profesní způsobilosti předložením kopií dokladů. Dodavatel může doklady profesní způsobilosti v souladu s ustanovením § 86 odst. 2 zákona nahradit čestným prohlášením, ze kterého musí být zřejmé, že dodavatel splňuje profesní způsobilost požadovanou zadavatelem, nebo jednotným evropským osvědčením. K prokázání této kvalifikace je dodavatel také oprávněn použít Přílohu 2 této zadávací dokumentace.

15. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

- 15.1.** Dodavatel předloží v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. b) zákona seznam významných dodávek poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.
- 15.2.** Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud realizoval za uplynulé 3 roky minimálně 2 významné zakázky týkající se předmětného plnění, tzn. dodávky a instalace nové KGJ na spalování zemního plynu, z toho minimálně jednou významnou zakázkou se rozumí dodávka a instalace KGJ o elektrickém výkonu 999 kWe, včetně souvisejících stavebních prací nezbytných pro montáž KGJ a jejího uvedení do provozu, a minimálně jednou významnou zakázkou se rozumí dodávka a instalace KGJ o elektrickém výkonu 800 kWe, včetně souvisejících stavebních prací nezbytných pro montáž KGJ a jejího uvedení do provozu.
- 15.3.** Dodavatel může doklady k prokázání technické kvalifikace v souladu s ustanovením § 86 odst. 2 zákona nahradit čestným prohlášením, ze kterého musí být zřejmé, že dodavatel splňuje kritéria technické kvalifikace požadované zadavatelem, nebo jednotným evropským osvědčením. K prokázání této kvalifikace je dodavatel také oprávněn použít Přílohu 2 této zadávací dokumentace.

16. JINÉ POŽADAVKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- 16.1.** Zadavatel bude požadovat od vybraného dodavatele pojištění odpovědnosti dodavatele jako zhotovitele za škodu způsobenou jeho činností, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným plněním minimálně 100 mil. Kč. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Požadavky na pojištění jsou dále podrobněji popsány v návrhu smlouvy o dílo, který tvoří Přílohu 3 této zadávací dokumentace.
- 16.2.** Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného veřejného zadávání (dále jen „SOVZ“). SOVZ kromě důrazu na čisté ekonomické parametry zohledňuje také související dopady veřejné zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Zadavatel proto zvolil v rámci zásad odpovědného veřejného zadávání podmínky vztahující se k sociálně odpovědnému zadávání. Při plnění veřejné zakázky se bude jednat o dodržování pracovněprávních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností, zejména zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci, odměňování zaměstnanců a zajištění pracovních podmínek, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Zadavatel bude současně vyžadovat řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky. Čestné prohlášení zhotovitele tvoří Přílohu 9 této zadávací dokumentace.
- 16.3.** Dodavatel jako součást nabídky předloží dokumenty v uvedeném členění.

17. VARIANTY

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

18. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY, MĚNA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 18.1.** Celková nabídková cena je stanovena jako součet nabídkové ceny za dílo a nabídkové ceny za servis díla včetně výměny provozních, mazacích a chladících hmot po dobu záruční doby KGJ bez DPH v korunách českých. Cena za servis včetně výměny provozních, mazacích a chladících hmot po dobu záruční doby KGJ bude stanovena na základě předpokladu provozu KGJ v záruční době v délce 8 000 mth.
- 18.2.** Celková nabídková cena za dílo bude stanovena s použitím rozpočtu díla obsaženého ve smlouvě o dílo.
- 18.3.** Celková nabídková cena za servis bude stanovena s použitím rozpočtu servisu obsaženého ve Příloze č.6 – Požadavky zadavatele na servis po dobu záruční doby
- 18.4.** Celková dodavatelem nabídnutá cena je závazná a nepřekročitelná. Musí zahrnovat veškeré náklady, které dodavatel vynaloží při plnění smlouvy o dílo a servisní smlouvy nebo v souvislosti s ním.
- 18.5.** Dodavatel není oprávněn podmínit jím navrhovanou nabídkovou cenu další podmínkou.
- 18.6.** Nabídková cena, popřípadě kterákoliv její součást, uvedená v nabídce na základě této ZD musí mít kladnou hodnotu, zadavatel nepřipouští nulovou cenu.
- 18.7.** Měnou zadávacího řízení je CZK (Koruna česká).
- 18.8.** Platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo.

19. PODDODAVATELÉ

- 19.1.** Ve smyslu ustanovení § 105 zákona zadavatel požaduje, aby v nabídce dodavatel určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů nebo předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

20. PODÁNÍ NABÍDKY, SPOLEČNÁ NABÍDKA

- 20.1.** Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
- 20.2.** Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podal nabídku a je současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyloučí.

21. OBSAH NABÍDKY

- 21.1.** Nabídka obsahuje návrh smlouvy a další dokumenty požadované zákonem či zadavatelem. Nabídka bude obsahovat tyto samostatné části v pořadí, jak dále uvedeno:
 - 21.1.1.** Krycí list nabídky
 - 21.1.2.** Dokumenty prokazující splnění kvalifikace, a to v tomto řazení:
 - 21.1.2.1.** základní způsobilost,
 - 21.1.2.2.** profesní způsobilost,
 - 21.1.2.3.** technická kvalifikace.
 - 21.1.3.** Návrh smlouvy o dílo vč. všech příloh respektující veškeré zadávací podmínky, zpracovaný podle pokynů obsažených zejména v článku 22 této zadávací dokumentace.
 - 21.1.4.** Návrh servisní smlouvy po dobu záruční lhůty vč. všech příloh respektující veškeré zadávací podmínky, zpracovaný podle pokynů obsažených zejména v článku 23 této zadávací dokumentace

- 21.1.5.** Případně další dokumenty (čestná prohlášení apod.), pokud je jejich předložení požadováno v této zadávací dokumentaci.

22. POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ NÁVRHU SMLOUVY

- 22.1.** Návrh smlouvy o dílo vypracuje účastník s použitím vzoru návrhu smlouvy obsaženém v Příloze 3 této zadávací dokumentace. Vzorové znění smlouvy o dílo nesmí účastník měnit, doplňovat ani jinak upravovat, pokud v zadávacích podmínkách není výslovně stanoveno jinak. Zadavatel upozorňuje účastníka, že v otevřeném řízení nelze jednat o návrhu smlouvy, takže je povinen uzavřít smlouvu v souladu s návrhem smlouvy předloženým účastníkem v nabídce – zejména z tohoto důvodu není přípustné měnit či upravovat zadávací podmínky, na jejichž dodržení zadavatel trvá a které jsou pro účastníka závazné.
- 22.2.** Účastník doplní do návrhu smlouvy o dílo údaje v záhlaví smlouvy o zhotoviteli, celkovou cenu a případně další údaje, které podle pokynů uvedených v zadávací dokumentaci má do návrhu smlouvy o dílo doplnit.

23. POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ NÁVRHU SERVISNÍ SMLOUVY

- 23.1.** Návrh smlouvy o dílo vypracuje účastník s použitím požadavků zadavatele na servis po dobu záruční doby obsaženými v Příloze 6 této zadávací dokumentace. Vzorové znění smlouvy o dílo nesmí účastník měnit, doplňovat ani jinak upravovat, pokud v zadávacích podmínkách není výslovně stanoveno jinak. Zadavatel upozorňuje účastníka, že v otevřeném řízení nelze jednat o návrhu smlouvy, takže je povinen uzavřít smlouvu v souladu s návrhem smlouvy předloženým účastníkem v nabídce – zejména z tohoto důvodu není přípustné měnit či upravovat zadávací podmínky, na jejichž dodržení zadavatel trvá a které jsou pro účastníka závazné.
- 23.2.** Účastník doplní do návrhu smlouvy o dílo údaje v záhlaví smlouvy o zhotoviteli, celkovou cenu a případně další údaje, které podle pokynů uvedených v zadávací dokumentaci má do návrhu smlouvy o dílo doplnit.

24. PODPIS NABÍDKY, DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

- 24.1.** Zadavatel nepožaduje po účastníkovi, aby veškeré doklady či prohlášení byly podepsány statutárním orgánem účastníka nebo osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.
- 24.2.** Účastník podáním nabídky prostřednictvím elektronického nástroje stvrzuje, že nabídku podala osoba oprávněná činit tyto úkony a podáním nabídky zároveň účastník souhlasí se zadávacími podmínkami stanovenými zadavatelem a zákonem.
- 24.3.** Zadavatel upozorňuje dodavatele, že nabídky nesmí být podány v listinné podobě, resp. zadavatel přijímá nabídky pouze v elektronické podobě.
- 24.4.** Nabídka bude podána v českém jazyce. Pokud bude jakákoli část nabídky v jiném jazyce než českém, musí být přeložena (prostý překlad) do českého jazyka. Doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce dodavatel předkládá bez překladu do českého nebo anglického jazyka.

25. PODÁNÍ NABÍDKY

- 25.1.** Lhůta pro podání nabídek končí dne **19.5.2025 v 10,00 hodin**.
- 25.2.** Nabídku dodavatel zpracuje písemně v elektronické podobě.
- 25.3.** Podání nabídek v elektronické podobě:
- 25.3.1.** Nabídka bude podána prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na internetové adrese https://zakazky.turnov.cz/profile_display_1959.html

- 25.3.2.** Veškeré části nabídky musí být dobře čitelné. Žádná část nabídky nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
- 25.3.3.** Dodavatel je za účelem podání nabídky povinen se registrovat v elektronickém nástroji. V rámci registrace dodavatele může být vyžadován elektronický podpis.
- 25.3.4.** Test nastavení prohlížeče a systému je možno provést na internetové adrese:
https://zakazky.turnov.cz/profile_display_1959.html
- 25.3.5.** Podrobné instrukce elektronického nástroje se nacházejí v „uživatelské příručce“ na internetové adrese <https://zakazky.turnov.cz/manual.html>
- 25.3.6.** Pro vyloučení všech pochybností zadavatel uvádí, že nepožaduje nabídku podepsat elektronicky.

26. NÁKLADY ÚČASTNÍKA SPOJENÉ S PODÁNÍM NABÍDKY

- 26.1.** Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně příslušný účastník.
- 26.2.** Zadavatel nenese odpovědnost za žádné výdaje ani ztráty jakéhokoli druhu (a nebude je tedy hradit), které případně utrpí účastník v souvislosti s účastí v zadávacím řízení.

27. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK PODANÝCH V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

- 27.1.** Na nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží jako by nebyly podány.
- 27.2.** Zadavatel zpřístupní nabídky, které byly doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, a to ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek na adrese kontaktní osoby zadavatele, popř. na adrese sídla zadavatele.
- 27.3.** Otevřením nabídky podané v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu.
- 27.4.** Otvírání nabídek v elektronické podobě je neveřejné.
- 27.5.** Zadavatel nesmí zpřístupnit nabídky v elektronické podobě před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

28. POSOUZENÍ NABÍDEK

- 28.1.** Zadavatel, resp. komise posoudí nabídky účastníků v souladu s ustanovením § 39 zákona. Nabídka, která nebude splňovat požadavky dle citovaného ustanovení, bude vyřazena.
- 28.2.** Zadavatel, resp. komise může v případě nejasností požádat účastníka o písemné objasnění předložených údajů, dokladů, vzorků nebo modelů nebo o doplnění dalších nebo chybějících údajů, dokladů, vzorků nebo modelů dle ustanovení § 46 zákona.
- 28.3.** Zadavatel může provést v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona posouzení splnění zadávacích podmínek před hodnocením nebo až po hodnocení. U vybraného dodavatele provede zadavatel posouzení splnění podmínek zadávacího řízení vždy.
- 28.4.** Účastníka, jehož nabídka byla při posouzení nabídek zadavatelem, resp. komisí vyřazena, vyloučí zadavatel bezodkladně z další účasti v zadávacím řízení. Vyloučení účastníka včetně důvodů zadavatel účastníku bezodkladně písemně odešle.

29. KRITÉRIA HODNOCENÍ, ZPŮSOB HODNOCENÍ

- 29.1.** Nabídky budou v souladu s ustanovením § 114 zákona hodnoceny dle ekonomické výhodnosti nabídek.
- 29.2.** Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena podle několika dílčích hodnotících kritérií.
- 29.3.** Hodnotící kritéria.

Zadavatel všechny nabídky posoudí a vyhodnotí podle následujících dílčích hodnotících kritérií:

Č.	Název dílčího hodnotícího kritéria	Váha dílčího kritéria
1	Celková nabídková cena Díla bez DPH	45 %
2	Doba usazení KGJ na základy v budově výtopny od podpisu Smlouvy o Dílo *	25 %
3	Doba dokončení stavebně-montážních prací od podpisu Smlouvy o Dílo *	15 %
4	Celková účinnost KGJ při 100 % zatížení *	10 %
5	Elektrická účinnost KGJ při 100 % zatížení *	5 %

* Na takto označené parametry jsou v SoD vázány sankce v případě jejich nedodržení.

29.3.1. Celková nabídková cena Díla (váha kritéria 45 %)

Pro účely hodnocení celkové nabídkové ceny uchazeč vyplní tabulku obsaženou v příloze (viz Příloha 7 zadávací dokumentace). Předmětem hodnocení bude celková nabídková cena za Dílo a servis obsahující výměny provozních, mazacích a chladících hmot po dobu záruční doby KGJ bez DPH v korunách českých. Cena za servis včetně výměny provozních, mazacích a chladících hmot po dobu záruční doby KGJ bude stanovena na základě předpokladu provozu KGJ v záruční době ve výši min. 8 000 mth (dle toho, co nastane dříve).

Nabídková cena musí být ve shodné výši uvedená ve všech dokumentech tvořících nabídku. V případě rozporu, bude pro hodnocení nabídky rozhodná cena uvedená v návrhu kupní smlouvy. Předmětem hodnocení bude Celková nabídková cena bez DPH v korunách českých.

Výpočet bodové hodnoty i-té nabídky bude probíhat dle vztahu:

$$B_{1i} = \left(1 - \frac{CN_i - CN_{MIN}}{CN_{MIN}}\right) * 100$$

Kde:

B_{1i} hodnota bodového hodnocení

CN_i celková nabídková cena Díla (Kč bez DPH)

CN_{MIN} minimální celková nabídková cena Díla ze všech posuzovaných nabídek (Kč bez DPH)

Rozsah přidělených bodů = 0-100 bodů. Výsledek zaokrouhlen na 3 desetinná místa. Zaokrouhlení nahoru. Do celkového bodového hodnocení (za všechna kritéria) budou přepočteny váhou kritéria, tj. 45 %.

29.3.2. Doba usazení KGJ na základy v budově výtopny od podpisu Smlouvy o Dílo (váha kritéria 25 %)

Pro účely hodnocení doby usazení KGJ na základy v budově výtopny od podpisu smlouvy o Dílo se dokončením považuje usazení soustrojí spalovacího pístového motoru a generátoru, elektrických rozváděčů, plynové řady a tepelného modulu obsahujícího minimálně spalínový výměník, deskový výměník a potřebná čerpadla na základy ve výtopně dle Smlouvy o Dílo. Doba bude uchazečem uvedena v kalendářních dnech od podpisu Smlouvy o Dílo.

Výpočet bodové hodnoty i-té nabídky bude probíhat dle vztahu:

$$B_{2i} = \left(1 - \frac{DU_i - DU_{MIN}}{DU_{MIN}} \right) * 100$$

Kde:

B_{2i} hodnota bodového hodnocení

DU_i nabízená doba usazení Kogenerační jednotky na základy od podpisu Smlouvy o Dílo (kalendářní dny)

DU_{MIN} nejkratší doba usazení Kogenerační jednotky na základy od podpisu Smlouvy o Dílo ze všech posuzovaných nabídek (kalendářní dny)

Rozsah přidělených bodů = 0-100 bodů. Výsledek zaokrouhlen na 3 desetinná místa. Zaokrouhlení nahoru. Do celkového bodového hodnocení (za všechna kritéria) budou přepočteny váhou kritéria, tj. 25 %.

29.3.3. Doba dokončení stavebně-montážních prací od podpisu Smlouvy o Dílo (váha kritéria 15 %)

Pro účely hodnocení doby dokončení stavebně-montážních prací dle rozsahu zadaného projektovou dokumentací v budově vytopny od podpisu Smlouvy o Dílo se považuje hotové Dílo připravené k zahájení legislativního procesu přidělení licence kombinované výroby elektrické energie. Doba bude uchazečem uvedena v kalendářních dnech od podpisu Smlouvy o Dílo.

Výpočet bodové hodnoty i-té nabídky bude probíhat dle vztahu:

$$B_{3i} = \left(1 - \frac{DD_i - DD_{MIN}}{DD_{MIN}} \right) * 100$$

Kde:

B_{3i} hodnota bodového hodnocení doby

DD_i nabízená doba dokončení stavebně-montážních prací od podpisu Smlouvy o Dílo (kalendářní dny)

DD_{MIN} nejkratší doba dokončení stavebně-montážních prací od podpisu Smlouvy o Dílo ze všech posuzovaných nabídek (kalendářní dny)

Rozsah přidělených bodů = 0-100 bodů. Výsledek zaokrouhlen na 3 desetinná místa. Zaokrouhlení nahoru. Do celkového bodového hodnocení (za všechna kritéria) budou přepočteny váhou kritéria, tj. 15 %.

29.3.4. Celková účinnost KGJ při 100 % zatížení (váha kritéria 10 %)

Bodové hodnocení celkové účinnosti Kogenerační jednotky vychází z vyhodnocení úspor paliva v časovém horizontu při provozu odpovídajícímu jmenovitému výkonu kogenerační jednotky.

Minimální požadovaná celková účinnost KGJ je rovna 88,0 %.

Nabídka s celkovou účinností KGJ nižší než minimální požadovaná bude vyřazena pro nesplnění zadávacích podmínek. Celková nabízená účinnost výroby energie musí být dosažena a prokázána při teplotním spádu 70/90°C a současně při 100 % zatížení KGJ.

Hodnoty budou obodovány proporcionálně dle následujícího vztahu:

$$B_{4i} = \left(\frac{EC_i}{EC_{MAX}} \right) * 100$$

Celková účinnost Kogenerační jednotky bude stanovena z tabulky Formuláře hodnotících kritérií:

Kde:

B_{4i} hodnota bodového hodnocení

EC_i nabízená celková účinnost Kogenerační jednotky (%)

EC_{MAX} nejvyšší celková účinnost Kogenerační jednotky ze všech posuzovaných nabídek (%)

Rozsah přidělených bodů = 0-100 bodů. Výsledek zaokrouhlen na 3 desetinná místa. Zaokrouhlení nahoru.

Do celkového bodového hodnocení (za všechna kritéria) budou přepočteny váhou kritéria, tj. 10 %.

29.3.5. Elektrická účinnost KGJ při 100 % zatížení (váha kritéria 5 %)

Minimální požadovaná účinnost výroby elektřiny je rovna 40,4 %.

Nabídka s elektrickou účinností KGJ nižší než minimální požadovaná bude vyřazena pro nesplnění zadávacích podmínek. Nabízená účinnost výroby elektřiny musí být dosažena a prokázána při teplotním spádu 70/90°C, při zatížení KGJ na 100 % a při splnění emisních limitů dle bodu 6.5 této ZD.

Hodnoty budou obodovány proporcionálně dle následujícího vztahu:

$$B_{5i} = \left(\frac{EE_i}{EE_{MAX}} \right) * 100$$

Elektrická účinnost bude stanovena z tabulky Formuláře hodnotících kritérií:

Kde:

B_{5i} hodnota bodového hodnocení

EE_i nabízená elektrická účinnost Kogenerační jednotky (%)

EE_{MAX} nejvyšší elektrická účinnost Kogenerační jednotky ze všech posuzovaných nabídek (%)

Rozsah přidělených bodů = 0-100 bodů. Výsledek zaokrouhlen na 3 desetinná místa. Zaokrouhlení nahoru.

Do celkového bodového hodnocení (za všechna kritéria) budou přepočteny váhou kritéria, tj. 5%.

29.3.6. Způsob hodnocení

Zadavatel bude nabídky hodnotit podle výše uvedených dílčích kritérií.

Výsledky hodnocení budou společně tvořit celkové souhrnné skóre bodů u každé nabídky. Celkové souhrnné skóre se pro každou nabídku získá součtem bodů (již zvážených), které daná nabídka získala ve všech dílčích kritériích. Poté bude stanoveno odpovídající pořadí jednotlivých nabídek. V případě shodných celkových výsledků nejlepších nabídek platí jako nejvýhodnější ta nabídka, která dosáhla nejlepší bodové ohodnocení z hlediska celkové nabídkové ceny.

Vítěznou nabídkou se stane ta, která bude mít v součtu všech dílčích kritérií hodnocení nejvíce bodů. Další nabídky pak budou seřazeny sestupnou řadou (na základě součtu bodů všech dílčích kritérií).

29.4. Z hodnocení nabídek pořídí zadavatel, resp. komise písemnou zprávu dle ustanovení § 119 zákona.

30. VÝBĚR NEJVÝHODNĚJŠÍ NABÍDKY

- 30.1.** Zadavatel rozhodne o výběru nejvýhodnější nabídky toho účastníka, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek.
- 30.2.** Zadavatel může odeslat vybranému dodavateli výzvu v souladu s ustanovením § 122 odst. 3 a příp. odst. 5 zákona.
- 30.3.** Zadavatel odešle v souladu s ustanovením § 123 bez zbytečného odkladu od rozhodnutí o výběru dodavatele oznámení o výběru dodavatele všem účastníkům.

31. UZAVŘENÍ SMLOUVY

- 31.1.** Vybraný dodavatel je povinen zadavateli před uzavřením smlouvy předložit údaje v souladu s ustanovením § 104 zákona.
- 31.2.** Smlouvu uzavře zadavatel s vybraným dodavatelem v souladu s ustanovením § 124 zákona.

32. NÁMITKY

Rozsah a způsob podání námitek je podrobně upraven v ustanovení § 241 a násl. zákona.

33. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:

1. Krycí list nabídky – identifikační údaje účastníka
2. Čestné prohlášení kvalifikace
3. Návrh Smlouvy o Dílo
4. Specifikace předmětu plnění (Díla)
5. Rozpočet předmětu plnění (Díla)
6. Požadavky zadavatele na servis po dobu záruční doby
7. Formulář hodnotících kritérií
8. Seznam poddodavatelů (Díla)
9. Čestné prohlášení zadávání

Příloha č. 6 Požadavky zadavatele na servis po dobu záruční doby

Zadavatel požaduje, aby uchazeč v rámci své nabídky předložil 1 vyhotovení návrhu Servisní smlouvy podepsané ze strany uchazeče. Tato Servisní smlouva bude uzavřena společně se Smlouvou o Dílo a musí splňovat níže uvedené požadavky zadavatele na servis KGJ. Součástí Servisní smlouvy budou přílohy 6.A, 6.B, 6.C, 6.D a 6.E zadávací dokumentace sestavené uchazečem za předpokladu využití KGJ po dobu její záruční doby ve výši 8 000 mth včetně. Přílohou Servisní smlouvy bude i celkový servisní plán KGJ - plán údržby do generální opravy KGJ.

Servisní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, tj. do skončení záruční doby KGJ dle Smlouvy. Zadavatel si vyhrazuje právo o konečném znění Servisní smlouvy dále jednat a vyžadovat její upřesnění nebo změnu s výjimkou změny jakýchkoliv závazných podmínek stanovených v zadávacích podmínkách.

Základní podmínky servisu KGJ:

- 1) Závazek uchazeče poskytnout plánovaný záruční servis celého soustrojí KGJ (tj. soustrojí spalovacího pístového motoru, používajícího jako palivo zemní plyn včetně plynové řady, generátoru, elektrických rozváděčů, řídicího systému KGJ a tepelného modulu obsahujícího minimálně spalínový výměník, deskový výměník a potřebná čerpadla) bez výjimky.
- 2) Závazek uchazeče poskytnout výměny či doplnění provozních, mazacích a chladících hmot celého soustrojí KGJ (tj. soustrojí spalovacího pístového motoru, používajícího jako palivo zemní plyn včetně plynové řady, generátoru, elektrických rozváděčů, řídicího systému KGJ a tepelného modulu obsahujícího minimálně spalínový výměník, deskový výměník a potřebná čerpadla) po dobu záruční doby KGJ bez výjimky, a to včetně dodávky těchto hmot zadavateli a jejich zpětného odběru a likvidace vč. obalů.
- 3) Závazek uchazeče zajistit při každé plánované servisní prohlídce rozbor vzorků oleje pro stanovení/upřesnění výměnného intervalu oleje.
- 4) Závazek uchazeče zajistit při každé plánované servisní prohlídce boroskopickou kontrolu spalovacích prostorů kogenerační jednotky.
- 5) Závazek uchazeče zajistit dálkový monitoring chodu KGJ v délce 24 h za den, 7 dní v týdnu po dobu záruční doby KGJ (stanovena na 24 měsíců).
- 6) Odstranění drobných a středních poruch (výměna dílů bez demontáže větších celků jako např. svíčky, kabely, čidla, opravy netěsností potrubních systémů, výměna hlavy válce apod.) nejpozději do tří (3) dnů od oznámení uchazeči.
- 7) Odstranění velkých závad KGJ (např. výměna vnitřních částí motoru nebo generátoru s nutností demontáže větších celků, výměna výměníků apod.) v co nejkratším možném termínu určeném dle dohody stran, nedohodnou-li se strany, pak bude termín odstranění určen zadavatelem dle jeho uvážení s přihlédnutím k proveditelnosti a potřebám zadavatele.
- 8) Závazek uchazeče zajistit okamžitou dostupnost hlavních náhradních dílů.
- 9) Záruka za dodané náhradní díly 24 měsíců od jejich montáže a převzetí zadavatelem.
- 10) Záruka za provedené servisní práce minimálně do stejných servisních prací nebo prací vyššího stupně, v maximální délce 24 měsíců.
- 11) Sankce za prodlení při odstraňování závady či poskytnutí servisu za každý započatý den prodlení 50.000 Kč bez DPH, počínaje 10. dnem pak 70.000 Kč bez DPH.
- 12) Možnost ukončení Servisní smlouvy výpovědí zadavatele s dvouměsíční výpovědní dobou a dále možnost odstoupení od Servisní smlouvy kteroukoli stranou v případě podstatného porušení povinností druhou stranou (podstatným porušením povinností uchazeče je zejména nezajištění odstranění závady).

Rozpis, specifikace a ceny servisu:

Uchazeč uvede minimálně následující údaje:

- Podrobný plán a specifikace prací jednotlivých servisních prohlídek a jejich cen dle motohodin KGJ (viz příloha 6.A a 6.B ZD).
- Podrobný plán a specifikace prací jednotlivých výměn provozních, mazacích a chladících hmot a jejich cen dle motohodin KGJ (viz příloha 6.C a 6.D ZD).
- Typ oleje (vč. teplotní odolnosti) a dalších provozních, mazacích a chladících hmot

Cena a platební podmínky:

Uchazeč uvede minimálně následující údaje a bude respektovat níže uvedené podmínky:

- Ceny servisních prohlídek a výměn provozních, mazacích a chladících hmot bude uchazeč garantovat po dobu trvání Servisní smlouvy jako ceny pevné. Ceny zahrnují veškeré náklady spojené s plánovaným záručním servisem a výměn provozních, mazacích a chladících hmot vč. vedlejších nákladů tzn. vč. např. dopravy, ubytování, likvidace odpadů (tj. i provozních, mazacích a chladících hmot a jejich obalů) atd..
- Splatnost daňových dokladů – faktur za služby podle Servisní smlouvy 30 dnů od doručení faktur

Pozn:
Uchazeč doplní:
Název/označení/kód servisních prohlídek pod jejich číselné označení do třetího řádku tabulky
Počet mth, kdy různé servisní prohlídky nastanou, do prvního sloupce tabulky, přičemž bude uchazeč postupovat
postupně dle narůstajícího počtu mth až do 8 000 mth včetně
Křížek na průsečíku řádku (mth) a typu prohlídky

Příloha 6.B: Specifikace a cena servisních prohlídek KGJ po dobu záruční doby KGJ

Typ servisní prohlídky/ druh servisní práce		Stručný popis	Poznámka
1	Název/označení/kód		
2	Název/označení/kód		
3	Název/označení/kód		
4	Název/označení/kód		
5	Název/označení/kód		
6	Název/označení/kód		
7	Název/označení/kód		
8	Název/označení/kód		
9	Název/označení/kód		
10	Název/označení/kód		
11	Název/označení/kód		

Typ servisní prohlídky/ druh servisní práce		Cena servisní prohlídky včetně materiálu bez provozních, mazacích a chladících hmot (Kč bez DPH)	Počet servisních prohlídek během záruční doby	Cena za sadu servisních prohlídek během záruční doby celkem (Kč bez DPH)
1	Název/označení/kód			
2	Název/označení/kód			
3	Název/označení/kód			
4	Název/označení/kód			
5	Název/označení/kód			
6	Název/označení/kód			
7	Název/označení/kód			
8	Název/označení/kód			
9	Název/označení/kód			
10	Název/označení/kód			
11	Název/označení/kód			

Cena celkem za všechny sady servisních prohlídek po dobu záruční doby KGJ (Kč bez DPH)		
---	--	--

Pozn:

Uchazeč doplní:

Název/označení/kód výměny provozních, mazacích a chladících hmot pod jejich číselné označení do třetího řádku tabulky

Počet mth, kdy různé výměny provozních, mazacích a chladících hmot nastanou, do prvního sloupce tabulky, přičemž bude uchazeč postupovat postupně dle narůstajícího počtu mth až do 8 000 mth včetně

Křížek na průsečíku řádku (mth) a typu výměny hmot

Příloha 6.D: Specifikace a cena výměny provozních, mazacích a chladících hmot KGJ

Typ výměny hmot		Stručný popis	Poznámka
1	Název/označení/kód		
2	Název/označení/kód		
3	Název/označení/kód		
4	Název/označení/kód		
5	Název/označení/kód		
6	Název/označení/kód		
7	Název/označení/kód		
8	Název/označení/kód		
9	Název/označení/kód		
10	Název/označení/kód		
11	Název/označení/kód		

Typ výměny hmot		Cena výměny hmot (Kč bez DPH)	Počet výměn hmot během záruční doby	Cena za sadu výměn během záruční doby celkem (Kč bez DPH)
1	Název/označení/kód			
2	Název/označení/kód			
3	Název/označení/kód			
4	Název/označení/kód			
5	Název/označení/kód			
6	Název/označení/kód			
7	Název/označení/kód			
8	Název/označení/kód			
9	Název/označení/kód			
10	Název/označení/kód			
11	Název/označení/kód			

	Cena celkem za všechny sady výměn provozních, mazacích a chladících hmot po dobu záruční doby KGJ (Kč bez DPH)	
--	--	--

Příloha 6.E: Celkové náklady na servis a provozní, mazací a chladící hmoty po dobu záruční doby KGJ

1	Cena celkem za všechny sady servisních prohlídek po dobu záruční doby KGJ (Kč bez DPH) (Kč bez DPH) – Příloha 6.B.	
2	Cena celkem za všechny sady výměn provozních, mazacích a chladících hmot po dobu záruční doby KGJ (Kč bez DPH) – Příloha 6.D	
3	Celkové náklady na servis a výměny provozních, mazacích a chladících hmot po dobu záruční doby KGJ (Kč bez DPH) (součet řádků 1 a 2)	