

# INSTALACE KGJ 999 kW, kotelna ul. Kosmonautů, Turnov

## D.1.4.3.1 VZDUCHOTECHNIKA

### VÝKAZ VÝMĚR

Položka	Pozice	Název	Množ	MJ	Dodávka	Dodávka celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
<b>Přívod spalovacího a ventilačního vzduchu do KGJ</b>									
1	1.1	Protidešťová žaluzie 1800x1500 mm, vč. sítě proti ptactvu a hmyzu	1	kpl		0		0	0
2	1.2	Trouba 1800x1500 mm, délka 1000 mm	1	ks		0		0	0
3	1.3	Regulační klapka 1800x1500 mm, délka 150 mm, vč. servopohonu (20 Nm, AC 240V, 50/60Hz, 150 s + pomocný spínač koncové polohy)	1	kpl		0		0	0
4	1.4	Přechod excentrický 1800x1500/1800x1800 mm, délka 500 mm	1	ks		0		0	0
5	1.5	Kapsový filtr vzduchotechnický, 1800x1800 mm, délka 1000 mm (dodávka součástí KGJ)	1	ks				0	0
6	1.6	Přechod excentrický 1800x1800/2000x1500 mm, délka 500 mm	1	ks		0		0	0
7	1.7	Tlumič hluku VZT 1. díl, 2000x1500 mm, délka 2000 mm (dodávka součástí KGJ)	1	ks				0	0
8	1.8	Oblouk 90°, 2000x1500 mm, rádius 150 mm	1	ks		0		0	0
7	1.9	Tlumič hluku VZT 2. díl, 2000x1500 mm, délka 2000 mm (dodávka součástí KGJ)	1	ks				0	0
10	1.10	Přechod excentrický 2000x1500/1500x1200 mm, délka 500 mm	1	ks		0		0	0
11	1.11	Čtyřhranná tlumící vložka, manžeta 1500x1200 mm, délka 150 mm	1	ks		0		0	0
12	1.12	T-kus 1500x1200 mm pro napojení na KGJ, odbočka k By-passu 800x800 mm	1	ks		0		0	0
<b>Odvod ventilačního vzduchu z KGJ</b>									
13	2.1	Oblouk 90°, 1500x1200 mm, rádius 150 mm	1	ks		0		0	0
14	2.2	Oblouk 90°, 1200x1500 mm, rádius 150 mm	1	ks		0		0	0
15	2.3	Čtyřhranná tlumící vložka, manžeta 1200x1500 mm, délka 150 mm	1	ks		0		0	0
16	2.4	Trouba 1200x1500 mm, délka 1000 mm	1	ks		0		0	0
17	2.5	T-kus 1200x1500 mm, odbočka pro napojení na By-pass 800x800mm	1	ks		0		0	0
18	2.6	Přechod excentrický 1200x1500/2000x1500 mm, délka 1000 mm	1	ks		0		0	0
19	2.7	Tlumič hluku VZT 1. díl, 2000x1500 mm, délka 2000 mm (dodávka součástí KGJ)	1	ks				0	0
20	2.8	Tlumič hluku VZT 2. díl, 2000x1500 mm, délka 2000 mm (dodávka součástí KGJ)	1	ks				0	0
21	2.9	Přechod centrický 2000x1500/1200x1500 mm, délka 1000 mm	1	ks		0		0	0
22	2.10	Trouba 1200x1500 mm, délka 1000 mm	1	ks		0		0	0
23	2.11	T-kus 1200x1500 mm, odbočka pro temperování prostrou kotelny 800x800 mm	1	ks		0		0	0
24	2.12	Regulační klapka 800x800 mm, délka 150 mm, vč. servopohonu (20 Nm, AC 240V, 50/60Hz, 150 s + pomocný spínač koncové polohy)	1	kpl		0		0	0

25	2.13	Mřížka čtyřhranná 800x800 mm	1	ks		0		0	0
26	2.14	Regulační klapka 1200x1500 mm, délka 150 mm, vč. servopohonu (20 Nm, AC 240V, 50/60Hz, 150 s + pomocný spínač koncové polohy)	1	kpl		0		0	0
27	2.15	Trouba 1200x1500 mm, délka 2000 mm	1	ks		0		0	0
28	2.16	Trouba procházející stěnou 1200x1500 mm, délka 480 mm	1	ks		0		0	0
29	2.17	Protidešťová žaluzie 1200x1500 mm, vč. sítě proti ptactvu a hmyzu	1	kpl		0		0	0
<b>By-pass přívodu a odvodu ventilačního vzduchu KGJ</b>									
30	3.1	Trouba 800x800 mm, délka 350 mm	1	ks		0		0	0
31	3.2	Oblouk 90°, 800x800 mm, rádius 150 mm	1	ks		0		0	0
32	3.3	Trouba 800x800 mm, délka 1000 mm	1	ks		0		0	0
33	3.4	Regulační klapka 800x800 mm, délka 150 mm, vč. servopohonu (20 Nm, AC 240V, 50/60Hz, 150 s + pomocný spínač koncové polohy)	1	kpl		0		0	0
34	3.5	Trouba 800x800 mm, délka 550 mm	1	ks		0		0	0
35	3.6	Čtyřhranná tlumicí vložka, manžeta 800x800 mm, délka 150 mm	1	ks		0		0	0
<b>Ostatní</b>									
36		Izolace potrubí protihluková s Al. polepem tl. 50 mm	1	kpl		0		0	0
37		Montážní, závěsný a spojovací materiál	1	kpl		0		0	0
38		Zvedací zařízení, lešení	1	kpl		0			0
39		Vnitrostaveništní přesuny hmot	1	kpl		0			0
40		PD skutečného provedení stavby	1	kpl		0			0
41		Likvidace odpadu	1	kpl		0			0
42		Doprava, zařízení staveniště	1	kpl		0			0
<b>Celkem Kč bez DPH</b>									
<b>0</b>									