


LEGENDA:

- SDĚLOVACÍ VEDENÍ CETIN ZEMNÍ
- STÁVAJÍCÍ NN VEDENÍ ZEMNÍ
- NOVÉ VN VEDENÍ
- NOVÉ NN VEDENÍ
- NOVÉ KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ


Řez A-A (13m)

kabelové trasy 200x100 + 600x100
Zavěšena na stěnu pomocí konzol.
Kabelové vedení 5x3x(1-NYY 1x240) +
3x(1-NYY 1x240) PEN + 1-AYKY 3x120+70 +
UNITRONIC LI2YCY 4x2x0,5




Řez B-B (23m)

kabelové trasy 200x100 + 600x100
Zavěšena na stěnu pomocí konzol.
Kabelové vedení 5x3x(1-NYY 1x240) +
3x(1-NYY 1x240) PEN + 1-AYKY 3x120+70 +
UNITRONIC LI2YCY 4x2x0,5



Řez C-C (5m)

kabelové trasy 200x100 + 600x100
Zavěšena na stěnu pomocí konzol.
Kabelové vedení 5x3x(1-NYY 1x240) +
3x(1-NYY 1x240) PEN + 1-AYKY 3x120+70 +
UNITRONIC LI2YCY 4x2x0,5



NÁZEV STAVBY: Instalace KGJ 999kW, kotelna ul. Kosmonautů, Turnov				ECOREM	
INVESTOR: Městská teplárenská Turnov s.r.o., Kosmonautů 1559, 511 01 Turnov				Stará cesta 1127, 675 31 Jemnice, Tel.: +420 777 450 150 IČO: 27724409 DIČ: CZ27724409 nekula@ecorem.cz www.ecorem.cz	
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Turnov		MÍSTO STAVBY: Plynová kotelna, ul. Kosmonautů 1559, Turnov		ZAKÁZKA ČÍSLO: 24006	PARÉ ČÍSLO:
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: JAN NEKULA		VYPRACOVAL: David Ondrák		DATUM: 07/2024	
STUPEŇ: DPS - dokumentace pro provedení stavby		OBJEKT: SO 01 Plynová kotelna		MĚŘÍTKO: 1:70	
ČÁST: D.1.4.4 Vývedení el. výkonu		NÁZEV VÝKRESU: Situace		FORMÁT: A2	ČÍSLO VÝKRESU: E.02-2