


V Semilech dne 24.04.2023

Č.j.: KHSLB 05865/2023  
Sp. značka: S-KHSLB 05865/2023  
Vyřizuje: Holatová  
Č. j. odesílatele:  
Počet listů/příloh: 1/0



Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 00 Praha 5 - Smíchov

**Přírodní biotop Dolánky, Turnov – závazné stanovisko**

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (dále jen „Krajská hygienická stanice“) jako dotčený správní úřad příslušný dle § 82 odst. 2 písm. i) a § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudila žádost Města Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČO 00276227 doručenou dne 27.03.2023 pod č.j. KHSLB 05865/2023, zastoupeného společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 00 Praha 5 – Smíchov dle plné moci ze dne 25.1.2023, o vydání závazného stanoviska ke společnému povolení stavby „Přírodní biotop Dolánky, Turnov“.

Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, a to s § 30 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a dále dle čl. 4 odst. 2 ve spojení s přílohou II, kapitolou I, II a VII Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin, vydává Krajská hygienická stanice podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto

**závazné stanovisko:**

S umístěním stavby a se stavbou „Přírodní biotop Dolánky, Turnov“.

**se souhlasí.****Odůvodnění:**

Krajské hygienické stanici byla dne 27.3.2023 doručena žádost Města Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČO 00276227 o vydání závazného stanoviska ke společnému povolení stavby „Přírodní biotop Dolánky, Turnov“.

Současně se žádostí byla předložena projektová dokumentace zpracovaná společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 00 Praha 5 – Smíchov (datum prosinec 2022).

Stavební pozemek se nachází v severovýchodním cípu ostrova mezi náhonem a řekou Jizerou. V minulosti zde byly dva velké bazény určené ke koupání. Nový biotop bude zasazen do stávajícího terénu, který zůstane zatravněn. Horní hrana jezírka bude umístěna ve výšce okolního terénu, dno bude izolováno PE folií, pobřežní zóny jsou navrženy z nášlapných kamenů. Jezírko

bude možné vypustit pomocí dnové výpusti. V zimních měsících dojde k odpojení cirkulace vody s čistícím jezírkem. Je navržena dvoudenní obrátka vody celým systémem. Technologie čištění vody je založena na přírodních čistících procesech bez přidavku chemikálií. Čištění probíhá v bubnovém filtru. O oběh vody v systému se stará čerpadlo, kterým je voda nasávána pomocí hladinových sběračů do technické šachty s bubnovým filtrem. Sekundární čistící funkci plní rostliny a malé vodní organismy. Dle sdělení zástupce investora je účelem stavby vybudování vodního prvku a zlepšení přírodního prostředí v daném území. Funkce biotopu bude estetická a krajinná. Jedná se tedy o přírodní vodní plochu, která není určena ke koupání. Pro doplňování jezírka vodou bude sloužit objekt nové vrtané studny o hloubce max. 12m.

Projektová dokumentace dále řeší provozovnu stravovacích služeb – občerstvení se sociálním zázemím. Provoz bude sezonní v době od května do září. Provoz budou zajišťovat maximálně dvě osoby. Objekt bude napojen na veřejný vodovod a odpadní vody budou svedeny do kořenové čistírny odpadních vod. Občerstvení bude vydáváno okénkem do konzumačního prostoru s 24 místy u stolu. Příprava bude vybavena dvěma dvojdrězy, myčkou na mytí stolního nádobí a umyvadlem na mytí rukou. Pro personál je řešena šatna a na ní navazující WC s umyvadlem. Pro spotřebitele jsou navržena WC ženy a WC muži. Jedna kabina WC ženy je řešena pro imobilní osoby. V předšíně WC ženy je instalována výlevka s přívodem teplé a studené vody pro účely úklidu, která bude součástí uzamykatelné skříňe. Prostory bez možnosti přirozeného odvětrání otevíratelným oknem a otevíratelnými nadsvětílky vstupních dveří, budou odvětrány nuceně s odvodem vzduchu do venkovního prostoru. Všechna umyvadla a dvojdrězy mají přívod teplé a studené vody.


Krajská hygienická stanice v souladu s § 77 zákona o ochraně veřejného zdraví posoudila žádost z hlediska dopadů na veřejné zdraví a dospěla k následujícímu:

Uspořádání potravinářského podniku poskytuje dostatečný pracovní prostor pro hygienické provedení všech postupů v souladu s článkem 4 odst. 2 ve spojení s přílohou II, kapitola I, bod 2 písmeno a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin.

Navrhované řešení není v rozporu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin.

Součástí stavby není žádný stacionární zdroj hluku, který by negativně ovlivnil akustickou situaci v okolí stavby. Nejbližší obytný objekt je umístěn ve vzdálenosti cca 140m severním směrem. S ohledem na uvedené lze konstatovat, že při provozu biotopu budou splněny požadavky § 30 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Za tohoto stavu věci bylo proto žádosti vyhověno a vydáno souhlasné závazné stanovisko.

Krajská hygienická stanice  
Libereckého kraje   
se sídlem v Liberci

Ing. Jitka Holatová  
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální