




INSTALAČNÍ ROZVADĚČ

- KRYTÍ IP30/20
- +20 % PROSTOROVÁ REZERVA
- POČET MODULŮ MIN. 52

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N; AC 50 Hz; 400/230 V
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
ODPOJ. OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41 ed.2
SÍŤ: TN - C - S

PROJEKTANT ČÁSTI		Odp. projektant Ing. Miloslav Pejchar		Vypracoval Ing. Miloslav Pejchar		PROJEKTPLUS, s.r.o. Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4 IČO: 195 53 358		 PROJEKT PLUS	
 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5 DIVIZE 06		VÝŠKOPISNÝ SYSTÉM: BpV POLOHOVISNÝ SYSTÉM: S-JTSK							
Navrhl		Odp. projektant		Techn. kontrola		Paré			
Kraj Liberecký		Obec Turnov							
Investor Město Turnov		K.Ú. Daliměřice		Soubor					
Přírodní biotop Dolánky SO 01 - objekt zázemí						Formát A3+			
						Datum 10/2024			
						Stupeň DPS			
						Zakázka 4749/006			
Elektroinstalace – rozvaděč RI (objekt občerstvení)						Měřítka —		Č. výkresu 010	