

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1

Zadavatel: Městská teplárenská Turnov, s.r.o.
Sídlo: Kosmonautů 1559, 511 01 Turnov
IČ: 25259661

Osoba pověřená činnostmi zadavatele:

Název: enovation s.r.o.
Sídlo: Sokolovská 695/115b, 186 00 Praha 8
IČ: 27909751

V Praze, dne 2. června 2025

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Vážená paní / Vážený pane,

níže sdělujeme vysvětlení zadávacích podmínek k veřejné zakázce „**REKONSTRUKCE A MODERNIZACE MVE SHOŘALÝ MLÝN TURNOV**“ (dále jen VZ), a to na základě níže uvedeného dotazu, který zadavatel obdržel dne 30.5.2025:

„Dobrý den,
chtěli bychom Vás požádat o doplnění informací k technickému zadání.

1. Prosíme o zaslání návrhových parametrů turbíny, bez kterých nelze provést návrh soustrojí a zpracovat nabídku. Požadovaný rozsah průtoků přes jednotlivé stroje. (Pozn.: V zadávací dokumentaci je uveden jen maximální průtok pro jednotlivé stroje). Uvedení rozsahu hrubých a čistých spádů na turbíny (nebo rozsah výškových úrovní vodní hladiny v nátoku do MVE a v odpaním kanále na výstupu ze savek).“

ODPOVĚĎ: V technické specifikaci zadání jsou pro tento účel uvedeny předpokládané rozměry a výkony obou turbín, včetně charakteristického příkladu některého z možných konkrétních unifikovaných typů s odpovídající křivkou parametrů. Zjištění návrhových parametrů turbín je předmětem této zakázky v rámci kompletního vyprojektování rekonstrukce elektrárny metodou Vyprojektuj a postav.

„2. Existuje vodní právo na odběr vody (tj. rozhodnutí vodoprávního úřadu o nakládání s vodami / povolené odběry vody z řeky / podmínky odběru – např. zůstatkový průtok)? (Pozn.: Souvisí s bodem 1.)“

ODPOVĚĎ: Ano, platné Povolení k nakládání s vodami existuje, minimální zůstatkový průtok je 2 m³/s.

„3. Existuje nějaká studie proveditelnosti? Pokud ano, je možno ji poskytnout? (Ve studii bývají všechny parametry dané lokality, které slouží k volbě a návrhu turbosoustrojí a veškerého technologického zařízení. Mimo jiné zde bývá základní idea / rozvaha MVE, z které jsou patrné i základní rozměry hydrotechniky a požadavky na hydrotechniku, na základě kterých lze provést návrh a stanovit cenu.)“

ODPOVĚĎ: Studii proveditelnosti není možno poskytnout, existuje pouze předběžný návrh turbosoustrojí a zařízení, uvedený v technické specifikaci zadání.

„4. Existují výkresy strojovny se současným zařízením? Je případně možné tyto výkresy poskytnout?

Pozn.: Výkresy jsou vhodné z důvodu určení zástavbových rozměrů nabízeného zařízení."

ODPOVĚĎ: Výkresy strojovny a současného zařízení se nedochovaly. Z toho důvodu zadavatel počítal při vyhlášení veřejné zakázky i s prohlídkou místa plnění.

„5. Předpokládáme paralelní provoz s veřejnou sítí. Je již uzavřená "Smlouva o připojení zařízení pro výrobu a odběr elektřiny k distribuční soustavě"? Je možné ji poskytnout? Zajímaly by nás zejména připojovací podmínky stanové provozovatelem sítě."

ODPOVĚĎ: Smlouva o připojení výroby do sítě NN bude muset být aktualizována podle výsledků projektu zpracovaného v rámci této zakázky.

„6. Je možná obhlídka lokality / MVE?"

ODPOVĚĎ: Ano, prohlídka místa plnění již proběhla, ale dodatečná prohlídka lokality je ještě možná po dohodě s kontaktní osobou: Ing. Jiří Brož (tel. 603 563 561, e-mail: technik@mtturnov.cz).