

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 2

Zadavatel: Městská teplárenská Turnov, s.r.o.
Sídlo: Kosmonautů 1559, 511 01 Turnov
IČ: 25259661

Osoba pověřená činnostmi zadavatele:

Název: enovation s.r.o.
Sídlo: Sokolovská 695/115b, 186 00 Praha 8
IČ: 27909751

V Praze, dne 10. června 2025

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Vážená paní / Vážený pane,

níže sdělujeme vysvětlení zadávacích podmínek k veřejné zakázce „**REKONSTRUKCE A MODERNIZACE MVE SHOŘALÝ MLÝN TURNOV**“ (dále jen VZ), a to na základě níže uvedeného dotazu, který zadavatel obdržel dne 6.6.2025:

Dotaz č. 1:

„V článku 3. Předmět plnění / 3.1 Popis předmětu plnění, odstavec III. písmeno f) je uvedeno: f) nutné opravy dlážděných vtokových a odvodních kanálů v maximální částce 4 mil. Kč bez DPH (viz aktuální stav – Příloha č. 11). K uvedenému bodu zadání vztahujeme tento dotaz:

Příloha č. 11 zadávací dokumentace obsahuje čtyři fotografie:



Pro vypracování nabídky stavebních prací považujeme tento bod zadání za nedostatečně definovaný, jelikož fotografická příloha nedefinuje požadovaný rozsah prací, které zadavatele v rámci plnění od dodavatele požaduje.

Žádáme tímto o doplnění bodu f) o následující informace:

- *specifikace opravy a rozsahu prací (odstranění dřevin, spárování, injektáž atd.)*
- *vyznačení rozsahu opravy v geometrickém plánu nebo mapě ve vhodném měřítku."*

ODPOVĚĎ č.1: Nutnou opravou dlážděných vtokových a odvodních kanálů se rozumí zejména tyto stavební úkony:

- 1. vytěžení celé masy několikaletých naplavenin**
- 2. likvidace naplavenin**
- 3. odstranění rostoucích nebo napadaných dřevin**
- 4. vyspárování dlážděných úseků dna**
- 5. injektáže betonových úseků stěn**

Výše uvedené bylo kvalifikovaným odhadem stanoveno v maximální částce 4 mil. Kč bez DPH.

Dotaz č. 2:

„V článku 3. Předmět plnění / 3.1 Popis předmětu plnění, odstavec III. písmeno g) je uvedeno:

g) nutné opravy budovy elektrárny

Žádáme tímto o doplnění uvedeného bodu o následující informace:

- *specifikace, o jaké opravy případě stavební úpravy se jedná"*

ODPOVĚĎ č.2: Nutnou opravou budovy elektrárny se rozumí zejména tyto stavební úkony:

- 1. nová vnější fasáda (nátěr) tří volných stěn se zachováním historických prvků**
- 2. případná prostorová úprava přístřešku pro čisticí stroje česlí.**

Dotaz č. 3:

„V článku 3. Předmět plnění / 3.1 Popis předmětu plnění, odstavec III. písmeno h) a i) je uvedeno:

h) sanace břehu „Skautského ostrova pro zajištění stability břehu za klubovnami

i) vybudování opěrné zdi 65m, výšky cca 3 m

Žádáme tímto o doplnění uvedených bodů o bližší určení místa sanace břehu a provedení opěrné zdi, nebo alespoň vysvětlení, jaký je záměr investora a vyznačení opěrné zdi v geometrickém plánu nebo mapě ve vhodném měřítku. Dále žádáme o sdělení, jak a pro jakou techniku je místo přístupné."

ODPOVĚĎ č.3: Sanací břehu „Skautského ostrova“ pro zajištění stability břehu za klubovna-mi a vybudováním opěrné zdi 65 m, výšky cca 3 m se rozumí zejména tyto stavební úkony:

- 1. úprava sesutého pravého břehu přírodní části levého odtokového kanálu (potok Stebenka) v uvedeném úseku**

2. zabezpečení tohoto břehu opěrnou zdí (např. betonem, gabiony nebo dubovými trámy) v uvedeném úseku

Dotaz č. 4:

„Bez alespoň základních informací o požadavcích investora nelze dle našeho názoru správně a zodpovědně vypracovat nabídku k výše uvedeným bodům.“

ODPOVĚĎ č.4:

- 1. Nádvoří před elektrárnou je přístupné pro veškerou techniku (jeřáby, nákladní automobily, stavební stroje).**
- 2. Prostor „Skautského ostrova“ je přístupný pouze zařízeními do 3,5 tuny přes úzký můstek nad levým odtokovým kanálem.**
- 3. Prostor koryta Stebenky je přístupný z ostrova nebo z koryta Jizery např. krácejícím bagrem.**
- 4. Veškeré nezbytné práce a činnosti nelze dostatečně výstižně a přesně vyznačit ani v geometrickém plánu nebo mapě. Z toho důvodu ostatně zadavatel postupuje v režim Design&Build. Pro detailní určení rozsahu a předběžného zaměření oprav kanálů a břehů zadavatel doporučuje využít prohlídku místa plnění po dohodě s kontaktní osobou: Ing. Jiří Brož (tel. č. 603 563 561, e-mail: technik@mtturnov.cz).**