







LEGENDA:

1 STŘÍDAČ 50KW 92%

Center:




-  18 x S500B
-  17 x S500B
-  18 x S500B

Left:




-  17 x S500B
-  17 x S500B
-  18 x S500B

2 STŘÍDAČ 50KW 96%

Center:




-  17 x S500B
-  17 x S500B
-  17 x S500B

Left:




-  18 x S500B
-  18 x S500B
-  22 x S500B

3 STŘÍDAČ 50KW 97%


Center:

-  17 x S500B
-  17 x S500B
-  16 x S500B

Left:

-  20 x S500B
-  20 x S500B
-  20 x S500B

 PLOCHA A - FVE TECHNOLOGIE
214 PV panelů 450Wp
214 optimizérů
celkový výkon 96,30

 PLOCHA B - FVE ADMINISTRATIVA (BAT)
110 PV panelů 450Wp
110 optimizérů
celkový výkon 49,50

část projektu : D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ
TECHNICKÝCH A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ
D.1.4.k - ZAŘÍZENÍ FTV ELEKTRÁRNY

objednatel : Městská sportovní Turnov
Vojtěcha Maška 2300
511 01 Turnov

gen. projektant : RESTYL PLAN s.r.o.
Hodkovičská 669
463 12 Liberec

projektant : RESTYL ENERGY spol. s r.o.
Hodkovičská 669
463 12 Liberec 23

vypracoval : ING. MILOŠ KRASNICKÝ z.číslo : 24_054
tech. kontrola : ING. ALÉŠ MALINA datum : 08/2024
akce : stupeň : DPS

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA
SPORTOVNÍ HALY V TURNOVĚ měřítko : 1 : 50

příloha : NÁVRH ZAPOJENÍ PANELU FVE č.přílohy : D1.4.k - 03