


LEGENDA

- 1 TEPELNÉ ČERPADLO PRO VYTÁPĚNÍ, TOPNÝ VÝKON 82 kW (50/42°C), EL. PŘÍKON 38 kW, COP 2,15
NAPÁJENÍ 3x 400 V 50 Hz (REF.V AERMEC NRK 0550)
- 2 TEPELNÉ ČERPADLO PRO OHŘEV TEPLÉ VODY, TOPNÝ VÝKON 30 kW, EL. PŘÍKON 10,8 kW, COP 2,8
(A-71W70), NAPÁJENÍ 3x 400 V 50 Hz, MAX. PROUD 21 A (REF.V Q-TON ESA 30E 25)



část projektu:	SO 701 - SPORTOVNÍ HALA
	D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4a - ZARÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ BUDOV
objednatel:	Městská sportovní Turnov Vojtěcha Maška 2300 511 01 Turnov
gen. projektant:	BFB studio Konunardů 3 170 00 Praha 7
projektant:	VEKTOR CZ s.r.o. U Soudů 536/6a, Liberec II
vyraboval:	ING. TOMÁŠ PELCMAN
tech. kontrola:	ING. TOMÁŠ PELCMAN
alce:	
	REKONSTRUKCE A DOSTAVBA SPORTOVNÍ HALY V TURNOVĚ
příloha:	PŮDORIS STŘECHY
	z.číslo: Z18R003 datum: 06/2022 stupeň: ZSPD měřítko: 1:100 číslo: 1:100 DL4.a-5