TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP.

Typ	Název	Plocha [m²]
2.01	CHODBA	1	59,5
2.02	SKLADBA	1	19,4
2.03	SCHODIŠTĚ	1	26,1
2.04	ZÁPAS	1	3,12
2.05	PŘEZOUVÁK	1	4,3
2.06	WC MUŽI	1	11,42
2.07	PŘEZOUVÁK WC ŽENY	1	3,8
2.08	WC ŽENY	1	9,62
2.09	ÚKLID	1	4,8
2.10	SOUSTŘEDĚNÉ HALY	1	94,35
2.11	ÚZKÁ HALA	1	208,5
2.12	HARDIC ZDRAV	1	7,91
2.13	TECHNICKÉ MÍN.	1	18,67
2.14	SCHODIŠTĚ	1	25,63
2.15	CHYBÍ	1	8,39
2.16	KOCHÁRKA	1	13,63
2.17	KANCELÁŘ	1	26,36
2.18	SOLÁRIUM	1	11,89
2.19	SOLÁRIUM	1	11,82
2.20	CHÁSKI	1	17,3
2.21	ÚKLIDY	1	7,63
2.22	ÚKLIDY	1	6,28
2.23	CHÁSKI	1	4,3
2.24	TECHNOLOGIE	1	16,83

Celková plocha [m²]: 1423

Legenda: svítidel

	NÁZVY		
A	Typ Arcos 75 1X LED6000-840 CRI 70+SLO		
B	ARQ.LI ARCA 1500 4000 IP-HF		
C	ARQ.LI ARCA 1500 4000 IP-HF		
D	ARQ.LI ARCA 1500 4000 IP-HF		
E	ARQ.LI ARCA 1500 4000 IP-HF		
F	ZX20 typ ARC 4000 IP65 HFD ARQ		
G	ZX20 typ ARC 4000 IP65 ARQ WHO-CHAPSO		
H	Typ Arcos 32 007 HF LED4000-840 CI		
I	Typ Arcos 32 007 HF LED1400-840 CI		
J	ARQ.LI ARCA 1500 4000 IP-HF		
K	ARCA LED HO ARQ 5000_840		
P1	ARQ. SL.150.01 - 150cm	P7	ARQ. LED N.SL.pravoúhlý přisazený pro, svítidlo
P2	ARQ. SL.150.01 - 150cm	P7	ARQ. LED N.SL.pravoúhlý přisazený pro, svítidlo
P3	ARQ.LED.SL.PLUS/Mini	P8	ARQ. LED N.SL.pravoúhlý přisazený pro, strop, stojan
P4	ARQ.LED.SL.PLUS/Mini		
P5	ARQ.LED.SL.PLUS/Mini		
P6	ARQ.LED.SL.PLUS/Mini		
P9	ARQ.LED.SL.PLUS/Mini		
	PRO NOUZOVÁ SVÍTIDLA, VIZTÝ NÁVRHOVÁ PŘÍSLUŠNÁ NOUZOVÁ, ZAŘÍZ. V ČINNOSTI 3ŽH		
	VIZTÝ TAKOVÉ SLOUŽÍ PRO/PŘÍPADNÉ ZAŘÍZ. BUDE PŘÍSLUŠNÉ ZAJIŠŤOVAT DODAVATEL		

Legenda: přístrojů

	NÁZVY
	SPÍNAČ PŘÍSL ZAPÍNÁNÍ, ŘAZENÍ 1
	SPÍNAČ PŘÍSL ZAPÍNÁNÍ, ŘAZENÍ 5
	SPÍNAČ PŘÍSL ZAPÍNÁNÍ, ŘAZENÍ 6
	SPÍNAČ PŘÍSL ZAPÍNÁNÍ, ŘAZENÍ 1, IP44
	SPÍNAČ PŘÍSL ZAPÍNÁNÍ, ŘAZENÍ 1, IP 44
	SPÍNAČ PŘÍSL ZAPÍNÁNÍ, ŘAZENÍ 5, IP 44
	SPÍNAČ PŘÍSL ZAPÍNÁNÍ, ŘAZENÍ 6, IP 44
	TLAČÍTKO S ZOUVAKOU PŘÍSL ZAPÍNÁNÍ
	TLAČÍTKO NA KOVOVÝ RÁM
	ZÁSUVKA 230V IP44
	ZÁSUVKA 400V 5P/16A
	ZÁSUVKA 400V 5P/32A
	ZÁSUVKA 230V PŘÍSL ZAPÍNÁNÍ
	ZÁSUVKA 230V PŘÍSL ZAPÍNÁNÍ S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU
	POHYBOVÉ ČIDLO
	ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ 1×400V/32A 5µ 1×400V/16A 5µ 4×230V ZÁSTĚNÁ, JEDNO A CHRÁNIČEM

Elektroinstalace bude v provedení: na povrchu s uložením kabelů v kabelových žlabech a v PVC lištách, v administrativním centru pod omítkou případně pod sádrokartonovými podhledy v sádrokartonových příčkách, ve zbývající podlaze
Přesné umístění zásuvkových vývodů koordinovat na dvoně s investorem!

Rozvodná síť s napětí 3 + N + PE 50Hz 230/400V TN-S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41
Ochrana před dotykem nebožích částí
základní – samočinným odpojením od zdroje
zvýšená – samočinným odpojením od zdroje a doplňujícím pospojováním
Barevné označení kabelů dle ČSN 330165
Uložení kabelu musí odpovídat ČSN 736005 a ČSN 33 2000-5-52

Nedílnou součástí výkresové dokumentace je technická zpráva.

část projektu :	D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ SO 701 - Sportovní hala D.1.4g - Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvodů		
objednatel :	Městský úřad Turnov Antonína Dvořáka 335 511 01 Turnov		
gen. projektant :	BFB studio Komunardů 3 170 00 Praha 7		
projektant :	elcenter s.r.o. Hodkovická 669 463 12 Liberec		
vypracoval :	Bc. Štěpán Čejka	z.číslo :	21RP003
tech. kontrola :	Bc. Štěpán Čejka	datum :	07/2022
akce :	REKONSTRUKCE A DOSTAVBA SPORTOVNÍ HALY V TURNOVĚ	stupeň :	ZSPD
		měřítko :	1 : 100
příloha :	Elektroinstalace 3.NP	č.přílohy :	E-07