

**Vážená paní**  
**Alena Koberová**  
**Gagarinova 798/51**  
**460 07 Liberec**

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM
	LCR946/002427/2022	731	24.03.2022
VYŘIZUJE	TELEFON	GSM	FAX
Michal Koudela	956946366	725257612	E-MAIL
			michal.koudela@lesycr.cz

## Vyjádření správce drobného vodního toku

Věc: **Žádost o vyjádření k PD „Rekonstrukce a dostavba sportovní haly v Turnově“**

**ČHP: 1-05-02-0200**      **IDVT: 10185614**      **ř. km 1,740**  
**Zpracovatel PD: Ing. Hana Hrochová**      **Stupeň PD: DUR+DSP**      **Datum: 09/2021**

Předmětem vyjádření je odvádění dešťových vod z rekonstruovaného objektu sportovní haly. Vypouštění dešťových vod je navrženo do zakryté části Odolenovického potoka. Jedná se o kombinaci čistých střešních vod s regulovaným odtokem v retenční nádrži a vod z parkovacích ploch, které budou čištěny v odlučovači ropných látek. Souhrnný regulovaný odtok do vodoteče je navržen v množství 26,9 l/s.

Lesy České republiky, s. p., Oblastní ředitelství severní Čechy se sídlem v Teplicích, jakožto správce Odolenovického potoka, souhlasí s předloženou PD, za předpokladu, že budou dodrženy následující podmínky:

- Bude dodržen regulovaný odtok dešťových vod navržený projektovou dokumentací v hodnotě 26,9 l/s.
- Zaústění dešťové kanalizace do vodoteče je navrženo do zakryté části toku tvořené betonovým potrubím DN 1500. Napojení kanalizačního potrubí do betonového potrubí v trase toku, bude provedeno jádrovým vrtem se zajištěním těsnosti prostupu.
- Při stavebních pracích nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, tzn., voda nebude znečištěna stavebním odpadním materiálem a ropnými látkami z případné mechanizace.
- Stavbou nejsou dotčeny pozemky ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Lesy ČR, s. p.
- Vyjádření správce toků nenahrazuje stanoviska, povolení a rozhodnutí ostatních účastníků.



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., OŘ severní Čechy

Dr. Vrbenského 2874/1, Teplice 415 01, tel. +420956946111, Fax.: +420, or946@lesycr.cz, ID DS: e8jcfns

- Správce toku upozorňuje, že toto vyjádření není vyjádřením místně příslušné Lesní správy Ještěd.

Vyjádření je platné 2 roky od data vydání pro výše uvedenou verzi projektové dokumentace.

S pozdravem




Ing. Michal Rousek  
náměstek pro vodní hospodářství a investice  
Lesy České republiky, s. p.

Příloha: Situace, PR02







100	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
101	SPOJOVACÍ KOMUNIKACE
102	ZPEVNĚNÉ PLOCHY - CHODNÍKY
301	ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE
302	PŘELOŽKY VODOVODU
303	PŘÍPOJKA VODOVODU
304	PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
305	PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
306	RETENČNÍ A POŽÁRNÍ NÁDRŽ
401	VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
402	PŘELOŽKA OPTICKÉHO KABELU
701	SPORTOVNÍ HALA
801	SAĐOVÉ ÚPRAVY

příloha :	SITUACE	č.přílohy :	PR02
-----------	---------	-------------	------

z.číslo :	21RP003
datum :	09/2021
stupeň :	DUR+DSP
měřítka :	1 : 250
č.přílohy :	PR02