



TABULKA MÍSTNOSTI

Číslo	Jméno	Prostředí [m²]	Prostředí [m²]
1.01	SPORTOVNÍ HALA	1222	6,41
1.02	SKLAD - VÝSTUP	138,8	18,64
1.03	SKLAD - VÝSTUP	14,70	10,97
1.04	VSTUPNÍ HALA	148,4	5,63
1.05	SCHODIŠTĚ	93,3	5,75
1.06	VÝTAH	2,88	20,82
1.07	PŘEDSALA WC MUŽ	4,3	13,61
1.08	WC MUŽ	11,43	6,37
1.09	PŘEDSALA WC ŽENY	3,9	19,99
1.10	WC ŽENY	5,54	10,45
1.11	SALNA ZAMĚSTNANCI MUŽ	11,89	3,49
1.12	SALNA ZAMĚSTNANCI ŽENY	4,1	3,2
1.13	OKOUBA	5,17	19,64
1.14	SALNA ZAMĚSTNANCI ŽENY	3,31	10,45
1.15	SALNA ZAMĚSTNANCI ŽENY	3,31	13,44
1.16	ZAVAZENÍ	18,55	6,15
1.17	OBEDOVNÍ	104,84	6,15
1.18	OBEDOVNÍ	54,6	13,21
1.19	PŘÍPRAVNA	30,84	19,82
1.20	PŘÍPRAVNA	16,82	26,32
1.21	RECEPCE	6,4	19,82
1.22	POČÍTAČOVNA	10,65	6,13
1.23	OKOUBA	29,9	13,30
1.24	WC ZAMĚSTNANCI E.	5,04	6,40
1.25	OKOUBA	6,45	13,44
1.26	OKOUBA	6,6	2,37
1.27	OKOUBA	4,78	14,79
1.28	OKOUBA	4,8	11,28
1.29	SALNA PERSONAL	1,14	17,80
1.30	OKOUBA	9,19	14,04
1.31	OKOUBA	24,94	6,33
1.32	SALNA M.	7,8	6,23
1.33	SALNA M.	3,37	6,14
1.34	WC M.	6,14	1,93
1.35	WC M.	3,37	28,2
1.36	WC 2.	3,37	3,42
1.37	SALNA 2.	28,2	

Číslo místnosti [m²] 2681,78

LEGENDA

- 22 ZÁSOBNIKOVÝ OCHRÁNČ TĚPLOTY VODY OBLASTI 301 - GASTRO
- 23 REGULÁČNÍ ÚZEL S 3-CESTNÝM SMĚSOVACÍM VENTILEM SE SERVOPOHONEM (230 V)
- A OBECNOSTI ČERPAČEM ELEKTRONICKÝ RIZENÍ (230 V) - U GASTRO

- DEKOVÉ TĚLESO S BOČNÍM PŘÍPOJENÍM
- TRUBKOVÉ TĚLESO S OBODUSTRANÝM PŘÍPOJENÍM
- REGISTR 2 HLADKÝCH TRUBEK
- HLAVNÍ ROZVODY TOPNÉ VODY