



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

Alena Koberová
Gagarinova 798
460 07 Liberec 6

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
Pla/2021/054304

VYŘIZUJE/LINKA
Martin Fajl / 677

HRADEC KRÁLOVÉ
1.12.2021

Rekonstrukce a dostavba sportovní haly na pozemcích parc.č. 2544/1, 2544/8, 2544/25, 2544/9, 2546/19 a 2546/1, k.ú. Turnov

Dne 23.11.2021 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro územní a stavební řízení na výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace zpracované firmou BFB studio (9/2021) se jedná o rekonstrukci a dostavbu sportovní haly na pozemcích parc.č. 2544/1, 2544/8, 2544/25, 2544/9, 2546/19 a 2546/1, k.ú. Turnov. Jedná se o změnu již dokončené stavby sportovní haly. Stávající hala již nevyhovuje požadavkům na sportovní vyžití a proto je naplánována její kompletní rekonstrukce a dostavba. Je navržena nová sportovní hala na místo stávající, která by měla umožňovat provozování široké škály sportů, včetně basketbalu, házené, badmintonu a tenisu. Nové rozšíření se bude týkat i vybudování nového horolezeckého centra a boulderingové haly. Kompletní rekonstrukce přinese možnost pořádání závodů na republikové úrovni, včetně stravovacího zázemí a nových parkovacích ploch. Zásobování objektu pitnou vodou bude zajištěno vodovodní přípojkou napojenou přes vodoměrnou šachtu na stávající vodovodní řad umístěný v přilehlé komunikaci. Odvedení splaškových vod z nemovitosti je navrženo pomocí splaškové kanalizace napojené přes revizní šachtu na stávající splaškovou kanalizaci, která je zakončena na stávající kapacitní ČOV. Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch budou svedeny do retenční nádrže o objemu 101 m³ (stálé nadržení pro požární účely je 35 m³). Odtok z retenční nádrže do dešťové kanalizace je regulován pomocí vírového ventilu na hodnotu 5,7 l/s. Nádrž je opatřena bezpečnostní přepadem do kanalizace – přípojky jednotné kanalizace. Dešťové vody z komunikací a parkoviště budou vedeny do dešťové kanalizace přes odlučovač ropných látek. Dále je navrženo napojení objektu na dostupné inženýrské sítě. Při výstavbě nedojde ke styku s pozemkem, vodním tokem, ani s jiným zařízením ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Stavebníkem akce je Městská sportovní Turnov s.r.o., Vojtěcha Maška 2300, Turnov.

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL_1960 - Jizera od toku Kamenice po tok Mohelka, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 684744, X: 994189.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Při výstavbě a provozem nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody.

- ORL budou odborně instalován, řádně provozován a udržován tak, aby odpadní vody splňovaly emisní limity stanovené kanalizačním řádem a aby na výpustech do povrchových vodních toků nebyly překročeny emisní limity stanovené vodoprávním povolením.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje