

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 31-38

Název zadavatele : **Městská sportovní Turnov, s.r.o.**
se sídlem : Vojtěcha Maška 2300, 511 01 Turnov
IČO : 25941640

**Název veřejné zakázky : Rekonstrukce a dostavba sportovní haly na Turnově 2:
Výběr dodavatele stavby**

Zadavatel je v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“) při provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením smluvně zastoupen společností:

Zástupce zadavatele : **CGB – Consult, s.r.o.**
se sídlem : Pod Děkanou 435/27, 147 00 Praha 4 – Podolí
IČO : 25100921
jednající : Mgr. Zuzana Knobová, jednatelka
kontaktní e-mail : knobova@cgb.cz

Zadavatel dle § 98 a § 99 zákona poskytuje níže uvedené vysvětlení, změnu či doplnění zadávací dokumentace.

Žádost

Při prohlídce stavby bylo zmíněno, že některé inženýrské sítě budou realizovány v předstihu. V předané projektové dokumentaci jsme tyto informace nenalezli. Žádáme o upřesnění.

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 31

*Rekonstrukce Základní školy Alešova a Obchodní akademie a Hotelová škola a Střední odborná škola Turnov bude nutná koordinace s naší stavbou. Konkrétně se jedná o přepojení stávající kolizní kanalizace, přípravy pro horkovod, přeložení vodovodu a položení kabelů NN. Tyto sítě budou realizované v rámci naší stavby, ale podrobný projekt bude vycházet z dokumentace okolních objektů. Ve výkazu jsou tyto položky včetně výměr popsány v části: **24_035_8000 - Ostatní náklady - vazba na sousední stavby***

Detailní výkres bude zpracován v rámci AD, na základě realizačního projektu zmíněných škol.

Žádost

Vzduchotechnika – upozorňujeme zadavatele na rozdíly v soupisu prací a projektové dokumentaci. V tabulce „PŘEHLED VÝKONŮ A PŘÍKONŮ VZT ZARÍZENÍ“ jsou uvedeny u některých VZT jednotek rozdílné požadavky na topný/chladicí výkon, než je uvedeno v soupisu prací. Jedná se např. o zařízení 2.1,3.1,3.2, 11.1,11.1a,22.1. Žádáme o kontrolu soupisu prací, nebo o určení priority zadávací dokumentace (soupis prací x PD).

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 32

Zadavatel zveřejňuje opravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Žádost

Ve stavební části list 1300, je u položek zrcadel č.551,552 chybná výměra materiálu, oproti tabulkám, žádáme o opravu.

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 33

Zadavatel zveřejňuje opravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Žádost

V soupisu prací žádáme o upřesnění pol.č.30 v listu 1455.2 - Plocha B, chybí text položky.

30	K	FVB02_02_003	1	kpl	1,000		0,00	Kalkul rozpočtáře
----	---	--------------	---	-----	-------	--	------	-------------------

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 34

Zadavatel zveřejňuje opravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Žádost

Upozorňujeme na nesrovnalost mezi soupisem prací a projektovou dokumentací. Ve výpisu skladeb stěn je uvedena omítka v tl. 5mm, pro skladby S3,S5,S7,S8. V soupisu prací pol.č.122 uvádí omítku tl. 1mm. Norma pro realizaci ETICS požaduje minimální tl. finální povrchové úpravy 1,5mm. Žádáme o sjednocení podkladů.

122	K	622531001	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,0 mm stěn	m2	1 229,731
-----	---	-----------	---	----	-----------

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 35

Zadavatel zveřejňuje opravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Žádost

V projektu jsou dveře s dveřními křídly specifikovanými jako „ocelové kazety s výplní z tepelné izolace“. O jakou izolaci se jedná a jakou bude mít tloušťku? Žádáme o upřesnění tohoto typu výrobku.

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 36

*Jedná se o typové plechové dveře s výplní PUR pěnou dosahují hodnoty $U_w 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$.
Při hloubce profilu 60-80 mm.*



Žádost

V záložkách SO304 a SO305 (Přípojka splaškové a dešťové kanalizace) zřejmě chybí položky pro nacenění montáží k pol. 28-30, kde jsou materiálně k nacenění poklopy a vyrovnávací prstence. Mohl by zadavatel prosím doplnit?

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 37

Zadavatel zveřejňuje opravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 09.09.2025 do 10:00 hodin.

V Praze, podepsáno elektronicky

Mgr. Zuzana Knobová
jednatelka společnosti CGB – Consult, s.r.o.
zástupce zadavatele