

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 39-41

Název zadavatele : **Městská sportovní Turnov, s.r.o.**
se sídlem : Vojtěcha Maška 2300, 511 01 Turnov
IČO : 25941640

**Název veřejné zakázky : Rekonstrukce a dostavba sportovní haly na Turnově 2:
Výběr dodavatele stavby**

Zadavatel je v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“) při provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením smluvně zastoupen společností:

Zástupce zadavatele : **CGB – Consult, s.r.o.**
se sídlem : Pod Děkanou 435/27, 147 00 Praha 4 – Podolí
IČO : 25100921
jednající : Mgr. Zuzana Knobová, jednatelka
kontaktní e-mail : knobova@cgb.cz

Zadavatel dle § 98 a § 99 zákona poskytuje níže uvedené vysvětlení, změnu či doplnění zadávací dokumentace.

Žádost

V Souhrnné technické zprávě DSP je v kapitole Úpravy povrchů uvedeno, že vnitřní povrchy stěn v interiérech budou opatřeny dvounásobným interiérovým akrylátovým nátěrem. Nicméně Soupis prací ve Stavební části pro položku č. 564 uvádí malby trojnásobné. Žádáme Zadavatele o prověření a určení, který z požadavků bude ve skutečnosti realizován.

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 39

Platí výkaz výměr – trojnásobný nátěr.

Žádost

V Soupisu prací se ve Stavební části vyskytují položky určujících typy maleb, a to p.č. 564 „Trojnásobné bílé malby akrylové“ a p.č. 565 „Příplatek k cenám dvounásobných maleb

barevných“. Žádáme o vysvětlení, zda se jedná o dva různé nátěry na sobě, nebo zda se jedná o nátěry různých ploch.

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 40

Položka č. 565 - Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra. Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu náročném – položka je příplatkem k základnímu nátěru, barevnost lze zajistit ve dvojnásobné malbě.

Žádost

Součástí soupisu prací pro VZT jsou i tyto položky:

23.1	Ventilátor potrubní axiální stávající	ks	1,000
24.1	Ventilátor axiální stávající	ks	8,000

Co má být oceněno v soupisu prací, pokud jsou komponenty stávající?

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 41

Pro tyto položky - stávající ventilátory, nejsou navrženy žádné úpravy. Předpokládá se, že budou zachovány tak, jak jsou funkční nyní, užívány by měly být stejně jako dnes. Náklady jsou počítány jen pro související výfukové hlavice, které budou znovu osazeny po úpravě střechy.

V Praze, podepsáno elektronicky

Mgr. Zuzana Knobová
jednatelka společnosti CGB – Consult, s.r.o.
zástupce zadavatele