TABULKA ARMATUR A LAMP

Značka	Popis	Montáž
1.01	SVÍTIDLO LED	STROP
1.02	SVÍTIDLO LED	STROP
1.03	SVÍTIDLO - WT1 (PTÁČ)	STROP
1.04	SVÍTIDLO - WT1 (PTÁČ)	STROP
1.05	SVÍTIDLO Z	STROP
1.06	SVÍTIDLO Z	STROP
1.07	VÝLOŽ	STROP
1.08	PŘÍSLUŠ. IP 20/IP	IP 40
1.09	IC 3/N	IP 40
1.10	IC 3/N/T (MC/TRAVO, W/O)	IP 40
1.11	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ W/O	IP 40
1.12	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ	IP 40
1.13	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ TYP 4	IP 40
1.14	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ	IP 40
1.15	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ 3/N	IP 40
1.16	SVÍTIDLO	IP 40
1.17	SVÍTIDLO	IP 40
1.18	SVÍTIDLO	IP 40
1.19	SVÍTIDLO	IP 40
1.20	SVÍTIDLO	IP 40
1.21	SVÍTIDLO	IP 40
1.22	PŘÍSLUŠ. SVÍT.	
1.23	PŘÍSLUŠ. SVÍT.	
1.24	IC 1/MC/TRAVO, W/O	IP 40
1.25	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ	IP 40
1.26	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ	IP 40
1.27	PŘÍSLUŠ.	
1.28	SVÍTIDLO W	IP 40
1.29	SVÍTIDLO 3/N/T	IP 40
1.30	IC 3/N/T	IP 40
1.31	PŘÍSLUŠ.	
1.32	PŘÍSLUŠ.	
1.33	IC 3/N/T	IP 40
1.34	IC 3/N/T	IP 40
1.35	PŘÍSLUŠ.	
1.36	PŘÍSLUŠ.	
1.37	IC 3/N/T	IP 40
1.38	PŘÍSLUŠ. 3/N	
1.39	VÝLOŽ	
1.40	VÝLOŽ 1/N/T	
1.41	IC 3/N/T	IP 40
1.42	IC 3/N/T	IP 40
1.43	IC 3/N/T	IP 40
1.44	PŘÍSLUŠ.	
1.45	PŘÍSLUŠ.	
1.46	IC 1/N/T	IP 40
1.47	IC 1/N/T	IP 40
1.48	IC 1 PŘÍSLUŠ.	
1.49	IC 1/N/T	IP 40
1.50	IC 1 PŘÍSLUŠ.	
1.51	PŘÍSLUŠ.	
1.52	PŘÍSLUŠ.	
1.53	PŘÍSLUŠ.	
1.54	PŘÍSLUŠ.	
1.55	PŘÍSLUŠ.	
1.56	PŘÍSLUŠ.	
1.57	PŘÍSLUŠ.	
1.58	PŘÍSLUŠ.	
1.59	PŘÍSLUŠ.	
1.60	PŘÍSLUŠ.	
1.61	PŘÍSLUŠ.	
1.62	PŘÍSLUŠ.	
1.63	PŘÍSLUŠ.	
1.64	PŘÍSLUŠ.	
1.65	PŘÍSLUŠ.	
1.66	IC 3/N/T	IP 40
1.67	SVÍTIDLO Z	
1.68	IC 3/N/T	IP 40
1.69	PŘÍSLUŠ. 3/N/T (PRO ZÁVĚS)	
1.70	PŘÍSLUŠ. W	IP 40
1.71	PŘÍSLUŠ.	
1.72	SVÍTIDLO W	
1.73	PŘÍSLUŠ.	
1.74	PŘÍSLUŠ.	
1.75	PŘ.	

Legenda svítidel
- nad vodou chůzde

Legenda přístrojů

NÁZEV
SPÍNAČ PRO OVLÁDÁNÍ, ŘAZENÍ 1
SPÍNAČ PRO OVLÁDÁNÍ, ŘAZENÍ 5
SPÍNAČ PRO OVLÁDÁNÍ, ŘAZENÍ 6
SPÍNAČ PRO OVLÁDÁNÍ, ŘAZENÍ 1, IP44
SPÍNAČ PRO OVLÁDÁNÍ, ŘAZENÍ 5, IP 44
SPÍNAČ PRO OVLÁDÁNÍ, ŘAZENÍ 6, IP 44
TLAČÍTKO S SIGNÁLKOU PRO OVLÁDÁNÍ
TLAČÍTKO NA MOSTKU IP44
ZÁSUVKA 230V IP44
ZÁSUVKA 400V 5P/16A
ZÁSUVKA 230V PRO OVLÁDÁNÍ
ZÁSUVKA 230V PRO OVLÁDÁNÍ S VÍKEM/TRVALÝ OHŘEV
POHYBOVÉ ČIDLO
ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ 1x400V/16A Bu, 4x230V ZÁSUVKA, JISTIČ + OCHRANA

Elektroinstalace bude v provedení na povrchu a uložením kabelů pod omítkou, přípojná pod address-ovatelnými podhledy a v prostoru přípojná pod address-ovatelnými podhledy.
Přesné umístění zásuvkových vývodů koordinovat na stavbě s investorem!

Rozvodná síť o napětí 3 + N + PE AC 50Hz 230/400V TN-S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41
Ochrana před přepětím dle ČSN 33 2000-4-44
zabezpečení – samočinným odpojením od zdroje
Ochrana před tepelným vlivem – zabezpečení a doplňujícím pospojováním
Bleskové ochranné zařízení dle ČSN 33 2000-5-52
Uzemnění – ochranné, pracovní dle ČSN 33 2000-5-54

Nedílnou součástí výkresové dokumentace je technická zpráva.

část projektu : D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ
TECHNICKÝCH A TECHNOLOG.ZAŘÍZENÍ
SO 701 - Sportovní hala
D.1.4g - Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvodů

objednatel : Městská sportovní Turnov
Valdštejnovo nám. 2300
511 01 Turnov

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA TURNOV

gen. projektant : RESTYL PLAN s.r.o.
Hodkovická 669
463 12 Liberec

RESTYL PLAN

projektant : elcenter s.r.o.
Hodkovická 669
463 12 Liberec

elcenter

vypracoval : Bc. Štěpán Čejka
z.číslo : 218P003

tech. kontrola : Ing. Jan Holas
datum : 06/2024

akce : REKONSTRUKCE A DOSTAVBA SPORTOVNÍ HALY V TURNOVĚ
stupeň : DPS

příloha : Půdorys elektroinstalace 1.NP
měřítko : 1 : 75
č.přílohy : E-04