část projektu : D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ
TECHNICKÝCH A TECHNOLOG.ZAŘÍZENÍ
SO 701 - Sportovní hala
D.1.4g - Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvodů

objednatel : Městská sportovní Turnov
Vojtěcha Maška 2300
511 01 Turnov

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV

gen. projektant : RESTYL PLAN s.r.o.
Hodkovická 669
463 12 Liberec

RESTYL PLAN

projektant : elcenter s.r.o.
Hodkovická 669
463 12 Liberec

elcenter

vypracoval : Bc. Štěpán Čejka
z.číslo : 21RP003

tech. kontrola : Ing. Jan Holas
datum : 06/2024

akce : REKONSTRUKCE A DOSTAVBA
SPORTOVNÍ HALY V TURNOVĚ
stupeň : DPS

měřítko : 1 : 75

příloha : Půdorys elektroinstalace 3.NP
č.přílohy : E-06

Legenda svítidel
- viz výkaz svítidel

Legenda přístrojů

Značka	Popis
NAŘÍZ	
	SPINAČ POD OMÍTKU, RAZNICE 1
	SPINAČ POD OMÍTKU, RAZNICE 3
	SPINAČ POD OMÍTKU, RAZNICE 4
	SPINAČ POD OMÍTKU, RAZNICE 1, IP44
	SPINAČ POD OMÍTKU, RAZNICE 1, IP 44
	SPINAČ POD OMÍTKU, RAZNICE 3, IP 44
	SPINAČ POD OMÍTKU, RAZNICE 4, IP 44
	TLAČÍTKO S SIGNÁLKOU POD OMÍTKU
	TLAČÍTKO NA ROMBU IP44
	ZÁSUVKA 230V IP44
	ZÁSUVKA 400V 5P/16A
	ZÁSUVKA 230V POD OMÍTKU
	ZÁSUVKA 230V POD OMÍTKU S VÍKEM/TVOU (DOMÁCÍ)
	POHYBOVÝ ČIDLO
	ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ 1×400V/16A 3x, 4x230V ,2P+PE ,IP55 s ochranou

Elektroinstalace bude v provedení na povrchu, s uložením kabelů pod omítkou, přípojná pod address-ovými podhledy
a v prostoru technologie a v prostoru strojovny na kabelových žebřinách.
Přesné umístění zásuvkových vývodů koordinovat na stavbě s investorem!

Rozvodná síť o napětí 3 x N + PE AC 50Hz 230/400V TN-S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41:
Samočinným odpojením od zdroje
zábloch – samočinným odpojením od zdroje
Ochrana před tepelnými vlivy – samočinným odpojením od zdroje a doplňujícím pospojením
Bleskové ochranné zařízení dle ČSN 33 2000-5-52
Uzemnění – ochranné uzemnění dle ČSN 33 2000-5-54

Nedílnou součástí výkresové dokumentace je technická zpráva.