

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace

č. 42-46

Název zadavatele : **Městská sportovní Turnov, s.r.o.**
se sídlem : Vojtěcha Maška 2300, 511 01 Turnov
IČO : 25941640

**Název veřejné zakázky : Rekonstrukce a dostavba sportovní haly na Turnově 2:
Výběr dodavatele stavby**

Zadavatel je v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“) při provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením smluvně zastoupen společností:

Zástupce zadavatele : **CGB – Consult, s.r.o.**
se sídlem : Pod Děkanou 435/27, 147 00 Praha 4 – Podolí
IČO : 25100921
jednající : Mgr. Zuzana Knobová, jednatelka
kontaktní e-mail : knobova@cgb.cz

Zadavatel dle § 98 a § 99 zákona poskytuje níže uvedené vysvětlení, změnu či doplnění zadávací dokumentace.

Žádost

Při kontrole počtu svítidel v silnoproudé části PD jsme zjistili, že nesouhlasí počty svítidel v soupisu prací s výkresovou dokumentací – Svítidlo A – dle VV 57 ks, dle PD napočítáno 56 ks, Svítidlo E1 – dle VV 16 ks, ale napočítáno 1 ks, Svítidlo D1 – dle VV 57 ks, ale napočítáno 56 ks, Svítidlo D – dle VV 16 ks, ale napočítáno 17 ks, Svítidlo J – dle VV 18 ks, ale napočítáno 19 ks, Svítidlo J1 – dle VV 2 ks, ale napočítáno 0 ks, Svítidlo P1 – dle VV 87 ks, ale napočítáno 81 ks, Svítidlo P2 – dle VV 10 ks, ale napočítáno 9 ks, Svítidlo P4 – dle VV 12 ks, ale napočítáno 11 ks. Poté je ve výkrese svítidlo G + svítidlo P3, ale není ve soupisu prací. Žádáme Zadavatele o kontrolu a případnou úpravu soupisu prací.

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 42

A – upraven počet na 56

D – počet 16

D1 – upraven počet 9 – 1 ks schodiště v tělocvičně, 8x svítidla pod ochozem

E1 – celkový počet 12 ks v chodbě nad hledištěm

J – celkový počet 18 ks – kontrolou doplněno svítidlo ke schodišti 2.11

J1 – upraven popis svítidel ve schodišti v tělocvičně

P1 – počet navýšen o svítidla P3, dále doplněna 2 ks svítidel do výkresů, celkový počet svítidel 86

P3 – svítidlo P1 + ochranný koš

P4 – upraven počet ks

Svítidla G doplněna v minulé revizi – 35 ks

Žádost

Upozorňujeme na Zadavatele na rozdíly v soupisu prací a projektové dokumentaci v části Situace přípravy území, podle níž má být pokáceno 15 ks dřevin, ale v soupisu prací je uvedeno ke kácení 16 ks a v Souhrnné technické zprávě je počet dřevin ke kácení 11ks. Kolik dřevin se bude ve skutečnosti kácet?

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 43

Platí výkaz výměr.

Žádost

Žádáme Zadavatele o kontrolu množství u položky č. 587 ve stavební části,

587	K	D19R_X24	D+M přístřešek na odpadní nádoby 2x 1100l, typový výrobek dle standardů města Trunov., pol. X.23	kus	3,000
-----	---	----------	--	-----	-------

protože Výpisu ostatních prvků (OST 08) uvádí „1“ ks.

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 44

Opraveno, bude jeden kus.

Žádost

Žádáme Zadavatele o upřesnění, zda platí požadavek uvedený v PBŘ pro nouzová svítidla, že mají být s vlastní baterií, nebo zda platí, že svítidla budou napojena na CBS a tudíž vlastní baterií mít nemusí? Současně žádáme o zaslání, alespoň základních parametrů pro nouzová svítidla (design, typ uchycení, dohledová vzdálenost, množství lm, atd.)

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 45

Uvažováno je po celou dobu se systémem s centrální baterií, základní parametry svítidel jsou součástí výkazu výměr – výkon, počet lumenů, IP, barva, případně typ optiky apod.

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 46 (bez žádosti)

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 16.09.2025 do 10:00 hodin.

V Praze, podepsáno elektronicky

Mgr. Zuzana Knobová
jednatelka společnosti CGB – Consult, s.r.o.
zástupce zadavatele