Legenda svítidel
- viz výkaz svítidel

Legenda přístrojů

	NAŽÍV
	SPínač pod omítku, Řazení 1
	SPínač pod omítku, Řazení 5
	SPínač pod omítku, Řazení 6
	SPínač pod omítku, Řazení 1, IP44
	SPínač pod omítku, Řazení 1, IP 44
	SPínač pod omítku, Řazení 5, IP 44
	SPínač pod omítku, Řazení 6, IP 44
	TLačítko s ozvěnkou pod omítku
	TLačítko na povrch IP44
	Zásuvka 230V IP44
	Zásuvka 400V 5P/16A
	Zásuvka 230V pod omítku
	Zásuvka 230V pod omítku s ochranným kolíkem
	Provizorní OSLO
	Zásuvková sítě radiální do krabic přístroj. přístrojů a ovládačů

Elektroinstalace bude v provedení na povrchu, s uložením kabelů pod omítkou, přípojná pod administrativní podlahy a v provedení pevného uložení v suchém prostředí.
Přesné umístění zásuvkových vývodů koordinovat na stavbě s investorem!

Rozvodná síť o napětí 3 x N + PE AC 50Hz 230/400V TN-S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41:
Ochrana samočinným odpojením napájecího obvodu v případě poruchy – samočinným odpojením od zdroje
Ochrana samočinným odpojením napájecího obvodu v případě poruchy – samočinným odpojením od zdroje a doplňujícím pospojováním
Bleskové ochranné zóny dle ČSN 33 2000-5-53
Ochrana proti přepětí dle ČSN 33 2000-4-44 a ČSN 33 2000-5-52

Nedílnou součástí výkresové dokumentace je technická zpráva.

část projektu :	D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ TECHNICKÝCH A TECHNOLOG.ZAŘÍZENÍ SO 701 - Sportovní hala D.1.4g - Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvodů
objednatel :	Městská sportovní Turnov Vojtěcha Maška 2300 511 01 Turnov MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV
gen. projektant :	RESTYL PLAN s.r.o. Hodkovická 669 463 12 Liberec RESTYL PLAN
projektant :	elcenter s.r.o. Hodkovická 669 463 12 Liberec elcenter
vypracoval :	Bc. Štěpán Čejka
tech. kontrola :	Ing. Jan Holas
akce :	REKONSTRUKCE A DOSTAVBA SPORTOVNÍ HALY V TURNOVĚ
příloha :	Půdorys elektroinstalace 2.NP

z.číslo : 21RP003
datum : 06/2024
stupeň : DPS
měřítko : 1 : 75
č.přílohy : E-05