



- 1 – VZT JEDNOTKA S REKUPERACÍ 200 m³/hod
- 2 – ROZDĚLOVACÍ BOX 2x6 VÝVODŮ 60x130
- 3 – TALÍŘOVÝ VENTIL VYDUTÝ 125 – PŘÍVOD VZDUCHU
- 4 – TALÍŘOVÝ VENTIL VYOUKLÝ 125 – ODTAH VZDUCHU
- 5 – VZT JEDNOTKA S REKUPERACÍ 300 m³/hod
- 6 – ROZDĚLOVACÍ BOX 2x6 VÝVODŮ 60x130
- 7 – PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE S NEREZOVOU SÍTKOU PROTI HMYZU

ROZVOD OD VZT JEDNOTEK
JE PROVEDEN FLEXILNÍM POTRUBÍM
PLOCHÝ KANÁL AIR EXCELLENT 60x130

POTRUBNÍ ROZVOD JE VEDEN PROSTOREM
PRO INSTALACE VE STROPĚ
TALÍŘOVÉ VENTILY PRO PŘÍVOD
A ODTAH VZDUCHU JSOU ZABUDOVÁNY
DO SDK PODHLEDU STROPU

VEŠKERÉ UVEDENÉ KOMPONENTY JE MOŽNO
PRO ÚČELY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NAHRADIT
JINÝMI VÝROBKY STEJNÝCH VÝKONOVÝCH
A TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB		ING. BOHUMÍR MATĚJKA	
Ing. Jakub Kunčík	Ing.Matějka Boh.	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ VZDUCHOTECHNIKA		PROJEKCE TZB	
INVESTOR	Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov	FORMÁT		KŘEČANSKÁ 1045, 407 77, SLUKNOV IČO : 666 35 209, TEL.: 606 260 562	
MÍSTO STAVBY	P.p.č. 708/12, KÚ Daliměřice	DATUM		03./2025	
AKCE:	VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ ZMĚNA Ž.1	ÚČEL		PROJEKT STAVBY	
		MĚŘÍTKO		1 : 50	
		ČÍS.ZAK.		250301	
		ČÍS.PARÉ		ČÍS.VÝKRESU	
OBSAH VÝKR.:	INSTALACE VZT ZAŘÍZENÍ – 2.NP				02 VZT