



Město Turnov

se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov,
zastoupené Ing. Tomášem Hockem, starostou

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Č. 2

Zadávací dokumentace

v rámci veřejné zakázky na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona (dále jen výzva) s názvem

„Požární zbrojnice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Turnov – Turnov, Vesecko“

Identifikační údaje zadavatele:

Název zadavatel:	Město Turnov
Sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	00276227
DIČ:	CZ00276227
tel:	+420 481 366 111
fax:	+420 481 366 112
číslo účtu:	27-1263075359 / 0800 u České spořitelny
profil zadavatele:	https://zakazky.turnov.cz

Zadavatel uveřejňuje doplňující informace k zadávací dokumentaci dle § 98 odst. 3 na základě dotazu dodavatele.

Dotaz č. 6:

Prakticky u všech pozic je požadováno bezpečnostní sklo Connex. Nejsou ale blíže specifikovány požadované vlastnosti bezpečnostního skla. A také není specifikováno na jaké pozici zasklení (INT, EXT, oboustranně) je bezpečnostní sklo požadováno u dveří je popis klika/klika nebo madlo/klika + oboustranné madlo nerez 30 mm tím je myšleno vodorovné madlo? Pochybuji ale že hasičská zbrojnice bude mít dveře pro imobilní občany. Jak je to prosím myšleno?

Odpověď č. 6:

Přílohou je upravený výpis, viz příloha č. 1, kde je vyspecifikováno madlo, a že se jedná o bezpečnostní fólii.

Bezpečnostní fólie se bude ve dveřích instalovat v exteriéru a interiéru. U oken, pokud je tento požadavek ve výpisu, tak se bude bezpečnostní fólie instalovat pouze z exteriéru.

Dotaz č. 7:

Dotaz k FVE

- 1) Kde se nachází akumulace? Ve výkresu není naznačena.
- 2) Je k dispozici samostatný projekt hromosvodu?
- 3) Dle výkazu výměr je v projektu instalace AlMgSi 8 mm vodiče o délce 310 m, ten ale není ve výkresu zakreslen.
- 4) Je k dispozici statický posudek?

Odpověď č. 7:

- ad. 1) viz výkres E01 místnost 1.11 - AKUBOXY
 ad. 2) viz výkres E-04
 ad. 3) viz výkres E-04 - legenda + modrá čára dle legendy
 ad. 4) viz část D.1.2_stavebně konstrukční řešení

Dotaz č. 8:

Piloty

V níže uvedené tabulce pilot (viz výkres SO.01_základy a 115-22-TVA001_02-D-1-2-B-Vykres tvaru základové desky) jsou uvedeny pouze polohy, zatížení a přibližné rozměry. Pro zpracování cenové nabídky je nezbytné znát přesné délky a průměry jednotlivých pilot.

Dále upozorňujeme na nesoulad mezi výkazem výměr a výkresem – ve výkazu jsou uvedeny vrty i zřízení pilot, jejich vzájemný vztah však není z dostupné dokumentace jednoznačný.

Jedná se o části D1.01.01 a D1.02.01. Příklad položky z výkazu výměr:

2	K	22611321	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D přes 850 do	m	33,081	0,00	0,00
4		2	1050 mm hl přes 5 m hornina II				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/226113212				
			Online PSC				
			V Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a				
			Tech.zpr.				
			V - provedeno na základě dokumentace ve stupni DSP				
			V předpokládané zatřídění zeminy:				
			V tř. II 20%, tř. III 55%, třída IV 15%				
			V .				
			V - délka pilot se očekává v rozmezí 7,8 - 11,5 m pod				
			V stávajícím terénem				
			V - od délky piloty je odečtena skrytá zemina v rámci				
			V hlubiných vykopávek				
			V - uvažovaná průměrná délka piloty je stanovena na 10				
			V mb				
			V - optimalizaci provede zhotovitel zakládání na základě				
			V technologického vybavení a odborného posouzení				
			V .				
			"piloty" 26*(PI*0,45^2*10)				165,40
							5
			Součet				165,40
							5
			165,405*0,2 "Přepočtené koeficientem množství				33,081
			Součet				33,081

Žádáme proto o doplnění nebo upřesnění uvedených údajů.



Odpověď č. 8:

Návrh a řešení pilot je uveden v D.1.2. - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ.

Viz popis ve výkresu 115-22-TVA001 - D.1.2. - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ.

Piloty typicky Ø900, opřené o skalní podloží R4, které lze dle IGP očekávat v hloubce 275,6 - 277,4 m.n.m.

Délka pilot se tedy očekává 7,8 až 11,5 m pod stávajícím terénem.

Typická výztuž piloty je uvedena ve statickém posouzení.

Optimalizaci provede zhotovitel zakládání na základě technologického vybavení a odborného posouzení v odpovědnosti zhotovitele.

Viz TZ - D.1.2. - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Pro návrh založení bylo uvažováno s doporučením IGP zvolit hlubinné zakládání na opřených pilotách. V průběhu provádění zakládání, nebo před jeho započatím budou podrobně ověřeny základové podmínky. Dodavatel hlubinného zakládání provede zpřesňující návrh a případnou optimalizaci založení. Pro potřeby optimalizace zakládání je nutné dodavateli předat kompletní IGP.

Dotaz č. 9:

ZOV

Žádáme zadavatele o doplnění Zásad organizace výstavby (ZOV).

Odpověď č. 9:

ZOV není součástí PD.

Zadavatel předpokládá zpracování ZOV zhotovitelem stavby v návaznosti na konkrétní plán stavby (např. BOZP, termíny výstavby, organizace staveniště, zásobování materiálem a koordinace stavby) Zhotovení ZOV bude naceněno v rámci položky VRN výkazu výměr.

Položka 9:

D		VRN3	Zařízení staveniště			0,00
9	K	030001000	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	0,00

Dotaz č. 10:

Fotovoltaika:

FVE panely o 370Wp se již nevyrábí – jak nahradit

Odpověď č. 10:

T.č. se dodává 375 Wp

Zadavatel připouští řešení s vyšším výkonem jednotlivých fotovoltaických panelů, které budou zapojeny tak, aby byl dodržen celkový výkon fotovoltaické elektrárny a respektována smlouva s ČEZ Distribuce, a.s

V souvislosti s poskytnutím tohoto doplnění zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. 19. **Lhůta, místo pro podání nabídky a otevírání nabídek** se nahrazuje zněním:

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení, tj. dnem následujícím po zveřejnění výzvy k podání nabídky na profilu zadavatele a **končí dne 05.12.2025 v 10:00 hodin.**

Nabídky budou dle § 211 odst. 3 zákona podávány pouze v elektronické podobě prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje podle § 213 zákona dostupného na <https://zakazky.turnov.cz>.

Pokud bude nabídka podána jinak než prostřednictvím elektronického nástroje, tak k ní zadavatel nebude přihlížet.

Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné. Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 zákona.

Zadavatel bude při otevírání každé nabídky v elektronické podobě kontrolovat, zda nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.

V Turnově dne 14.11.2025

Ing. Tomáš Hocke, v.r.

.....
starosta