



Město Turnov

se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov,
zastoupené Ing. Tomášem Hockem, starostou

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Č. 3

Zadávací dokumentace

v rámci veřejné zakázky na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona (dále jen výzva) s názvem

„Požární zbrojnice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Turnov – Turnov, Vesecko“

Identifikační údaje zadavatele:

Název zadavatel:	Město Turnov
Sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	00276227
DIČ:	CZ00276227
tel:	+420 481 366 111
fax:	+420 481 366 112
číslo účtu:	27-1263075359 / 0800 u České spořitelny
profil zadavatele:	https://zakazky.turnov.cz

Zadavatel uveřejňuje doplňující informace k zadávací dokumentaci dle § 98 odst. 3 na základě dotazu dodavatele.

Dotaz č. 6:

- 1) *Prakticky u všech pozic je požadováno bezpečnostní sklo Connex. Nejsou, ale blíže specifikovány požadované vlastnosti bezpečnostního skla. A také není specifikováno, na jaké pozici zasklení (INT, EXT, oboustranně) je bezpečnostní sklo požadováno.*
- 2) *U dveří je popis klika/klika nebo madlo/klika + oboustranné madlo nerez 30 mm. Tím je myšleno vodorovné madlo? Pochybuji ale, že hasičská zbrojnice bude mít dveře pro imobilní občany. Jak je to prosím myšleno?*

Odpověď č. 6 - OPRAVA:

ad 1) Zadavatel sděluje, že se jedná u zasklení oken: izolační trojsklo tl. cca 44 mm, složení min. 4–16–4–16–4. Meziskelní prostory jsou plněny plynem Ar. Vnější (exteriérová) tabule

provedena jako bezpečnostní vrstvené sklo Connex min. VSG 44.2 s PVB fólií, klasifikace dle ČSN EN 12600 a ČSN EN 356 (min. třída P2A). Zasklení vhodné pro objekt hasičské zbrojnice se zvýšenými nároky na bezpečnost osob a majetku.

U zasklení vnitřní hliníkové: dvojsklo, složení min. 4–16–4 (33.2-16-33.2), meziskelní prostor plněn plynem Ar. Vnější (EXT) a interiérové (INT) – obě tabule budou provedeny jako bezpečnostní vrstvené sklo Connex min. VSG 33.2 s PVB fólií, klasifikace dle ČSN EN 12600 a ČSN EN 356 (min. třída P2A).

U zasklení vstupní hliníkové sestavy je uveden popis v D technické zprávě.

ad 2) U dveří se jedná o administrativní chybu (překlep) v popisu u výpisu prvků v projektové dokumentaci.

Zadavatel sděluje, že u dveří D1 a D2 bude provedeno kování: madlo/klika; z vnější strany svislé nerezové trubkové madlo Ø30 mm, délky min. 800 mm, z vnitřní strany dveřní klika v nerezovém provedení, u dveří D9 bude provedeno kování: klika/klika, oboustranně dveřní klika v nerezovém provedení.

Podrobně uvedeno v projektové dokumentaci části VÝPIS OKEN A DVEŘÍ.

Zasíláme opravenou část výpisu prvků – VÝPIS OKEN A DVEŘÍ – položka č. D1, D2 a D9 viz příloha číslo 1.

Dotaz č. 11:

silnoprúd D1.01.4c1silnoprúdé

- nesouhlasí výměry montáže a dodávky materiálu

38	K	747161340a	Páska FeZn 30x4mm	m	120,000
39	M	10.048.858Rb	Páska FeZn 30x4mm	m	40,000
K	744211112	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 10 až 25 mm ² do stěny		m	360,000
M	341408270	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 10 mm ²		m	120,000
M	341408285	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 16 mm ²		m	240,000
M	341408294	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 25 mm ²		m	110,000
56	K	744411280	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV nad 0,40 kg pod omítku stěn	m	820,000
57	M	341110584R	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x2,5 mm ²	m	570,000
58	M	341110580R	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x6 mm ²	m	110,000
59	M	341110586R	kabel silový s Cu jádrem CYKYJ 5x10/16 mm ²	m	120,000
60	M	341110522R	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4Bx25mm ²	m	70,000
61	M	341110507R	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4Bx35mm ²	m	70,000
129	K	748121360.1	Výložník FeZn na stožár VO - přímý d=1,5m	kus	8,000
130	M	348384200R.1	Výložník FeZn na stožár VO - přímý d=1,5m	kus	1,000

Odpověď č. 11:

Zadavatel opravil položky rozpočtu, nová verze rozpočtu je v příloze číslo 2.

V souvislosti s poskytnutím tohoto doplnění zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. 19. **Lhůta, místo pro podání nabídky a otevírání nabídek** se nahrazuje zněním:

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení, tj. dnem následujícím po zveřejnění výzvy k podání nabídky na profilu zadavatele a **končí dne 10.12.2025 v 10:00 hodin.**

Nabídky budou dle § 211 odst. 3 zákona podávány pouze v elektronické podobě prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje podle § 213 zákona dostupného na <https://zakazky.turnov.cz>.

Pokud bude nabídka podána jinak než prostřednictvím elektronického nástroje, tak k ní zadavatel nebude přihlížet.

Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné. Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 zákona.

Zadavatel bude při otevírání každé nabídky v elektronické podobě kontrolovat, zda nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.

V Turnově dne 20.11.2025

Ing. Tomáš Hocke, v.r.

.....
starosta