



Město Turnov

se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov,
zastoupené Ing. Tomášem Hockem, starostou

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Č. 5

Zadávací dokumentace

v rámci veřejné zakázky na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona (dále jen výzva) s názvem

„Požární zbrojnice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Turnov – Turnov, Vesecko“

Identifikační údaje zadavatele:

Název zadavatel:	Město Turnov
Sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	00276227
DIČ:	CZ00276227
tel:	+420 481 366 111
fax:	+420 481 366 112
číslo účtu:	27-1263075359 / 0800 u České spořitelny
profil zadavatele:	https://zakazky.turnov.cz

Zadavatel uveřejňuje doplňující informace k zadávací dokumentaci dle § 98 odst. 3 na základě dotazu dodavatele.

Dotaz č. 13:

Dotazy k přípojkám voda a kanalizace

Vodovodní přípojky

- 1) *nesedí s rozpočtem d40 – v rozpočtu je 102,05m v situaci cca 86m*
- 2) *v rozpočtu je dále d90 – 75m, ale v situaci nikde není*
- 3) *není řešeno napojení, ve VV pol.č.30 je uvedeno – „kompletní armatury pro napojení vodovodních rozvodů“, ale nemáme kladečské schéma...co máme ocenit?*

Dešťová přípojka

- 4) *chybí podélný profil části A a I (místo toho je 2x L)*

Chybí výpočty

- 5) *ve VV pol.č. 22 trubka elektroinstalační (chránička) D 61/75m v délce 149,1m. Kde bude??*

- 6) výkopek, vychází nám cca o 100m³ více než je ve VV
- 7) vodorovné přemístění – přemísťuje se jiné množství, než je hloubeno – oč se jedná??
- 8) nakládáme opět jiné množství, než se hloubí a odváží
- 9) v TZ je uvedeno u kanalizace šíře výkopu 0,5m, hloubka je 1,5 – 2,0m (šíře výkopu je nedostatečná)
- 10) ve výkresech je lože 15cm, délka veškerého potrubí ve VV je 346mb a lože 21,32m³, což by znamenalo 0,0616m/mb při tl. 15cm by průměrná šířka výkopu byla 0,041m = nelze
- 11) v PD je potrubí pouze 258m, při výkopu 0,8m by bylo potřeba 31m³ lože
- 12) co znamená položka „Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně“ (úprava pláně bývá pro komunikace)

Odpověď č. 13:

- ad. 1) součástí položky je vodovodní přípojka a přípojka pro technickou vodu - (přesný rozměr viz situace je 70 + 27) - rezerva 5 m pro zaústění do objektu
- ad. 2) položka je kompletně navíc (zůstalo z původního návrhu situace) – vypuštěna, přiložen opravený výkaz výměr – příloha č. 1
- ad. 3) budou oceněny kompletní armatury pro zapojení obou přípojek do objektu - zhotovitel si musí ocenit veškeré armatury, tak aby bylo možné přípojku zprovoznit a byla provedena dle normy a požadavků
- ad. 4) jedná se o administrativní chybu při exportu výkresů do PDF souborů, zasíláme opravený soubor – příloha č. 2
- ad. 5) jedná se o chráničku pro datový kabel k bráně a telekomunikační přípojku
- ad. 6) zadavatel neví, v jaké části výkopu dodavateli vzniká tento rozdíl, proto žádá o doložení výpočtu, a poté může zadavatel překontrolovat
- ad. 7) přemísťuje se množství, jenž bylo vykopáno
- ad. 8) nakládá se vykopané množství
- ad. 9) zadavatel sděluje, že se jedná o administrativní chybu (překlep) v projektové dokumentaci, uvádí, že šíře výkopu bude 900 mm, přikládá opravenou část projektové dokumentace – technickou zprávu, příloha č. 3, opravený výkaz výměr – příloha č. 1
- ad. 10) zadavatel upřesňuje, že lože bude provedeno 150 mm, přiložen opravený výkaz výměr – příloha č. 1
- ad. 11) zadavatel upřesňuje, že lože bude provedeno 150 mm, přiložen opravený výkaz výměr – příloha č. 1
zadavatel upřesňujeme, že šíře výkopu bude provedena 900 mm, přiložen opravený výkaz výměr – příloha č. 1
- ad. 12) jedná se o úpravu pláně vykopaných ploch - rýh a jam, před provedením samotného lože, tak aby v žádné rýze či jámě nevyčnívali kameny apod.

V souvislosti s poskytnutím tohoto doplnění zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. 19. **Lhůta, místo pro podání nabídky a otevírání nabídek** se nahrazuje zněním:

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení, tj. dnem následujícím po zveřejnění výzvy k podání nabídky na profilu zadavatele a **končí dne 17.12.2025 v 10:00 hodin.**

Nabídky budou dle § 211 odst. 3 zákona podávány pouze v elektronické podobě prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje podle § 213 zákona dostupného na <https://zakazky.turnov.cz>.

Pokud bude nabídka podána jinak než prostřednictvím elektronického nástroje, tak k ní zadavatel nebude přihlížet.

Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné. Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 zákona.

Zadavatel bude při otevírání každé nabídky v elektronické podobě kontrolovat, zda nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.

V Turnově dne 27.11.2025

Ing. Tomáš Hocke v. r.

.....
starosta