



Město Turnov

se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov,
zastoupené Ing. Tomášem Hockem, starostou

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Č. 6

Zadávací dokumentace

v rámci veřejné zakázky na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona (dále jen výzva) s názvem

„Požární zbrojnice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Turnov – Turnov, Vesecko“

Identifikační údaje zadavatele:

Název zadavatel: **Město Turnov**
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
tel: +420 481 366 111
fax: +420 481 366 112
číslo účtu: 27-1263075359 / 0800 u České spořitelny
profil zadavatele: <https://zakazky.turnov.cz>

Zadavatel uveřejňuje doplňující informace k zadávací dokumentaci dle § 98 odst. 3 na základě dotazu dodavatele.

Dotaz č. 14:

Dotazy k zámečnickým konstrukcím – chybí PD a specifikace provedení:

D1.01.01 - Stavebně konst.

<i>tabulka označení budovy - číslo popisné, rozměr 350 x 350 mm, provedení nerez</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
<i>pamětní deska - rozměru 450 x 350 mm, provedení nerez</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>

Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg	kg	35,500
<i>konzola atiková pozink</i>	<i>kus</i>	<i>281,000</i>
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	763,000
<i>víčko plastové na sloupek 80x80 mm</i>	<i>kus</i>	<i>50,000</i>
<i>plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule</i>	<i>t</i>	<i>0,260</i>
<i>plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule</i>	<i>t</i>	<i>0,085</i>
<i>profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 80x80x4mm</i>	<i>t</i>	<i>0,418</i>
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	356,000
<i>plech děrovaný tahokov oko 22/12/1,6 tl 1mm tabule - nerez</i>	<i>t</i>	<i>0,111</i>
<i>víčko plastové na sloupek D 150mm</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>
<i>profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 150x150x5mm - nerez</i>	<i>t</i>	<i>0,245</i>
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	385,000
<i>profil ocelový svařovaný jakost S235 různých průřezů</i>	<i>t</i>	<i>0,385</i>

D1.02.01 - Stavebně konst.

Montáž atypických ocelových kčí hmotnosti přes 2,5 do 5 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t	2,918
<i>úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x6mm</i>	<i>t</i>	<i>1,074</i>
<i>úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x8mm</i>	<i>t</i>	<i>0,053</i>
<i>úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x50x6mm</i>	<i>t</i>	<i>0,077</i>
<i>profil ocelový LSP50</i>	<i>t</i>	<i>0,057</i>
<i>plech ocelový hladký PLO 80x10</i>	<i>t</i>	<i>0,021</i>
<i>ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 100</i>	<i>t</i>	<i>1,297</i>
<i>ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 120</i>	<i>t</i>	<i>0,339</i>
Montáž atypických ocelových kčí hmotnosti přes 2,5 do 5 t z profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m	t	1,516
<i>úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x10mm</i>	<i>t</i>	<i>1,032</i>
<i>úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 120x120x12mm</i>	<i>t</i>	<i>0,079</i>
<i>ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 200</i>	<i>t</i>	<i>0,405</i>
Montáž atypických ocelových kčí hmotnosti přes 2,5 do 5 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m	t	0,392
<i>ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 240</i>	<i>t</i>	<i>0,079</i>
<i>ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 240</i>	<i>t</i>	<i>0,313</i>

- Na věži bude v horní části umístěn znak města Turnova a pod ním nápis HASIČI TURNOV. (viz pohledy) Všechny plochy z perforovaného plechu - tahokovu jsou uvažovány jako žárově zinkované bez jakékoli další povrchové úprav

Nosná konstrukce bude tvořena z Jaklu 100x100x6 mm o celkové délce 93 m. Součástí budou i kotevní plechy 200x200x10 mm o celkovém počtu – 30 ks. Kotvení bude provedeno pomocí chemických kotev a závitových tyčí o průměru 12 mm.

Zadavatel zasílá doplněnou výkresovou a textovou část projektové dokumentace o zámečnické konstrukce. Jedná se o následující:

- a) znak města – SO.02 (příloha č. 2)
- b) nápis – SO.02 (příloha č. 2)
- c) atypický pohled – SO.01 (příloha č. 2)

Ostatní zámečnické prvky jsou popsány nebo vykresleny v jednotlivých částech projektové dokumentace. Dále uvádíme, že ke všem zámečnickým konstrukcím, prvkům, výrobkům – bude zpracována výrobní a dílenská dokumentace, kterou zpracuje dodavatel stavby. Tato dokumentace bude předložena generálnímu projektantovi a investorovi k odsouhlasení.

Dotaz č. 15:

Tabulce níže, kde porovnávám původní a nový výkaz, se mění počet montáží výložníku z 8 na 1, v průvodním dopise je to ale opačně:

B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
"001	Podání stanice hasiči Turem - 30.									
"002	Siloproud elektroinstalace									
"003	HSV práce a dohledy									
"139	Wydávák řezn na stožár VO - průměr d=1.5m	kus	1			Wydávák řezn na stožár VO - průměr d=1.5m	kus	1	PRÁVA	PRÁVA
"140 H	Wydávák řezn na stožár VO - průměr d=1.5m	kus	1			Wydávák řezn na stožár VO - průměr d=1.5m	kus	1	PRÁVA	PRÁVA
"141	Wydávák řezn na stožár VO - průměr d=1.5m	kus	8			Wydávák řezn na stožár VO - průměr d=1.5m	kus	1	PRÁVA	NEPRÁVA
"142 H	Wydávák řezn na stožár VO - průměr d=1.5m	kus	1			Wydávák řezn na stožár VO - průměr d=1.5m	kus	1	PRÁVA	PRÁVA

129	K	748121360.1	Výložník FeZn na stožár VO - přímý d=1,5m	kus	8,000
130	M	348384200R.1	Výložník FeZn na stožár VO - přímý d=1,5m	kus	1,000

Dále množství svítidel nyní sedí podle původního výkazu, ale v DI z 13.11. to bylo zase jinak. Platí tedy původní stav svítidel?

Zadavatel na dotaz k výložníku uvádí, že se jedná o administrativní chybu v počtu kusů – správně je 8 ks.

Výložník FeZn na stožár VO – přímý d=1,5 m - 8 ks – výkaz výměr byl opraven je přiložen k odpovědi jako příloha č. 1.

Na dotaz k svítidlům zadavatel uvádí, že se jedná o celkový počet svítidel – 8 ks

Výkaz výměr byl opraven je přiložen k odpovědi jako příloha č. 1.

Dotaz č. 16:

Dotaz ke vchodovým dveřím

Stále ale není jasné zasklení vstupního portálu.... aktuálně je tam také oboustranné bezpečnostní sklo.

Odpověď č. 16:

U zasklení vstupní hliníkové sestavy je uveden popis v projektové dokumentaci - Technické zprávě. Tento dotaz byl zodpovězený v DOPLŇUJÍCÍ INFORMACI č. 3 – viz dotaz č. 6, včetně opravy tabulky oken a dveří.

Dotaz č. 17:

Řešení PBŘ střechy pro SO.01

Prosíme o ověření, zda skladby S.1 a S.2 (SO.01_legenda skladeb) vyhovují z hlediska požární bezpečnosti.

Pro ploché střechy bývá zpravidla požadován požadavek Broof T3. Dle části ASŘ – skladba střechy S.1 – tepelná izolace - desky s uzavřenou povrchovou strukturou EPS 200 odpovídá deskám perimetr. Desky s uzavřenou povrchovou strukturou nesplňují Broof T3. Dle PBŘ mají být osazeny FVE panely, pak automaticky musí být požadavek Broof T3. Nutno změnit skladbu střechy, aby vyhovovala, pokud budou FVE panely umístěny na střeše v části, kde je skladba S.1.

Dále bývá požadován požadavek REI. U skladby S.1 je podklad trapézový. U trapézového plechu, aby vyhověla skladba střechy na REI (např. REI30 DP1), bývá tepelná izolace z minerální vaty nebo alespoň kombinovaná skladba combiroof (např. MV 2 x 40 mm + EPS 150S).

Obáváme se, že z tohoto důvodu nebude specialista na PBŘ schopen pro tuto skladbu střechy vydat požární prohlášení potřebné ke kolaudaci.

Žádáme proto o doplnění nebo upřesnění.

Odpověď č. 17:

Skladba střešní konstrukce byla posouzena v požárně bezpečnostním řešení stavby zpracované autorizovaným technikem pro požární bezpečnost staveb panem Leošem Miškovským. Veškeré požadavky na tuto konstrukci k požární odolnosti a dalším opatřením jsou uvedeny v této zprávě č. 87/5/22.

Po konzultaci a vzhledem k aktuálně platným požadavkům na tuto konstrukci střešní skladby S.1 došlo k úpravě výkresové a textové část projektové dokumentace. Byla upravena skladba S.1.

Tyto úpravy byly posouzeny autorizovaným technikem pro požární bezpečnost staveb panem Leošem Miškovským v Doplnku č. 2 Požárně bezpečnostního řešení.

Všechna doplnění a upřesnění jsou přiložena k odpovědi jako příloha č. 2 – doplnění a upřesnění projektové dokumentace.

Zadavatel uvádí, že výkaz výměr byl opraven, doplněn a je přiložen k odpovědi jako příloha č. 1.

Dotaz č. 18:

Dodatečné info č. 1

Dotaz č. 2:

SDK - Nenašli jsme žádnou specifikaci položky.

271	K	763130r01	Atypický SDK podhled na ocelové konstrukci	m2	33,787
-----	---	-----------	--	----	--------

Odpověď č. 2:

Ve vstupní hale je uvažováno s podhledem z lesklých měděných lamel ve tvaru vlny. Jedná se o znázornění protikladu vody (tvar vlny) a ohně (lesklá měď). Podhled bude tvořen z nosné nerezové ocelové konstrukce, na kterou budou kotveny měděné lamely, tak aby tvořily dojem vlny. Nosná konstrukce bude tvořena z Jaklu 100x100x6 mm o celkové délce 93 m. Součástí budou i kotevní plechy 200x200x10 mm o celkovém počtu – 30 ks. Kotvení bude provedeno pomocí chemických kotev a závitových tyčí o průměru 12 mm.

Jedná se o konstrukci, která vyžaduje dílenskou výrobu a následnou stavební montáž.

Před instalací musí být zpracována výrobní dokumentace.

V rámci provádění stavby bude provedena výrobní a dílenská dokumentace. Výrobní dokumentace bude vypracována v rámci koordinace dodavatele stavby.

Dodatečné info č. 5

Duplicitní položky ve výkazu P01_R25_19_Požární zbrojnice pro jednotku dobrovolných hasičů Turnov z 28.11. 2025 9:42

SDK - duplicitní položka k zámečnickým konstrukcím

271	K	763130r01	Atypický podhled zavěšený na ocelové konstrukci	kpl	1,000
	W		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.		
	W		- provedeno na základě dokumentace ve stupni DPS		
	W		-		
	W		- Kompletní dodávka a montáž konstrukce, včetně pomocných prací		
	W		-		
	W		- podhledem z lesklých měděných lamel ve tvaru vlny		
	W		- podhled bude tvořen z nosné nerezové ocelové konstrukce, na kterou budou kotveny měděné lamely, tak aby tvořily dojem vlny		
	W		- nosná konstrukce bude tvořena z Jaklu 100x100x6 mm o celkové délce 93 m		
	W		-součástí budou i kotevní plechy 200x200x10 mm o celkovém počtu – 30 ks.		
	W		- kotvení bude provedeno pomocí chemických kotev a závitových tyčí o průměru 12 mm		
	W		- konstrukce vyžaduje dílenskou dokumentaci		
	W		- úroveň 1.NP		
	W		"m.č. 1.01" 1		1,000

Zámečnické konstrukce - viz. položka SDK konstrukcí

355	K	76700-01R.Z03	Atypická podhledová konstrukce z lesklých měděných lamel ve tvaru vlny, kompletní popis viz PD - D+M, včetně přípravných kcí a mat.	kpl	1,000
-----	---	---------------	---	-----	-------

Odpověď č. 18:

ad. Dodatečné info č. 1 Zadavatel zasílá doplněnou výkresovou a textovou část projektové dokumentace o zámečnické konstrukce. Jedná se o následující:

a) atypický pohled – SO.01

Zadavatel uvádí, že ke všem zámečnickým konstrukcím, prvkům, výrobkům – bude zpracována výrobní a dílenská dokumentace, kterou zpracuje dodavatel stavby. Tato dokumentace bude předložena generálnímu projektantovi a investorovi k odsouhlasení.

Zadavatel uvádí, že výkaz výměr byl opraven, doplněn a je přiložen k odpovědi jako příloha č. 1.

ad. Dodatečné info č. 5 Zadavatel zasílá doplněnou výkresovou a textovou část projektové dokumentace o zámečnické konstrukce. Jedná se o následující:

a) atypický pohled – SO.01

Také uvádíme, že ke všem zámečnickým konstrukcím, prvkům, výrobkům – bude zpracována výrobní a dílenská dokumentace, kterou zpracuje dodavatel stavby. Tato dokumentace bude předložena generálnímu projektantovi a investorovi k odsouhlasení.

Zadavatel uvádí, že výkaz výměr byl opraven, doplněn a je přiložen k odpovědi jako příloha č. 1.

V souvislosti s poskytnutím tohoto doplnění zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. **19. Lhůta, místo pro podání nabídky a otevírání nabídek** se nahrazuje zněním:

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení, tj. dnem následujícím po zveřejnění výzvy k podání nabídky na profilu zadavatele a **končí dne 30.12.2025 v 10:00 hodin.**

Nabídky budou dle § 211 odst. 3 zákona podávány pouze v elektronické podobě prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje podle § 213 zákona dostupného na <https://zakazky.turnov.cz>.

Pokud bude nabídka podána jinak než prostřednictvím elektronického nástroje, tak k ní zadavatel nebude přihlížet.

Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné. Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 zákona.

Zadavatel bude při otevírání každé nabídky v elektronické podobě kontrolovat, zda nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.

V Turnově dne 05.12.2025

Ing. Tomáš Hocke v. r.

.....
starosta

