



Město Turnov

se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov,
zastoupené Ing. Tomášem Hockem, starostou

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Č. 9

Zadávací dokumentace

v rámci veřejné zakázky na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona (dále jen výzva) s názvem

„Požární zbrojnice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Turnov – Turnov, Vesecko“

Identifikační údaje zadavatele:

Název zadavatel:	Město Turnov
Sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	00276227
DIČ:	CZ00276227
tel:	+420 481 366 111
fax:	+420 481 366 112
číslo účtu:	27-1263075359 / 0800 u České spořitelny
profil zadavatele:	https://zakazky.turnov.cz

Zadavatel uveřejňuje doplňující informace k zadávací dokumentaci dle § 98 odst. 3 na základě dotazu dodavatele.

Dotaz č. 23:

Chyba ve výkazu výměr - v dodatečných informacích č.7 není odpověď a ve výkazu ze dne 10.12.2025 je stále duplicita.

bude vypracována v rámci koordinace dodavatele stavby.

Není odpověď
ani opravený
výkaz

Dodatečné info č. 5

Duplicitní položky ve výkazu P01_R25_19_Požární zbrojnice pro jednotku dobrovolných hasičů Turnov z 26.11.2020 9:42

SDK - duplicitní položka k zámečnickým konstrukcím

271	K	763130r01	Atypický pohled zavěšený na ocelové konstrukci	kpl	1,000
	W		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.		
	W		- provedeno na základě dokumentace ve stupni DPS		
	W		-		
	W		- Kompletní dodávka a montáž konstrukce, včetně pomocných prací		
	W		-		
	W		- pohledem z lesklých měděných lamel ve tvaru vlny		
	W		- pohled bude tvořen z nosné nerezové ocelové konstrukce na kterou budou kotveny měděné lamely, tak aby tvořily dojem vlny		
	W		- nosná konstrukce bude tvořena z Jaklu 100x100x6 mm o celkové délce 93 m		
	W		- součástí budou i kotvení plechy 200x200x10 mm o celkovém počtu – 30 ks.		
	W		- kotvení bude provedeno pomocí chemických kotev a závitových tyčí o průměru 12 mm		
	W		- konstrukce vyžaduje dělenskou dokumentaci		
	W		- úroveň 1.NP		
	W		"m.č. 1.01" 1		1,000

Zámečnické konstrukce - viz. položka SDK konstrukcí

355	K	76700-01R.Z03	Atypická pohledová konstrukce z lesklých měděných lamel ve tvaru vlny, kompletní popis viz PD - D+M, včetně přípravných kčí a mat.	kpl	1,000
-----	---	---------------	--	-----	-------

Odpověď č. 23:

Zadavatel sděluje, že tyto položky jsou myšleny tak, že celá konstrukce je sestavena ze dvou dílů, jedním dílem je nosná konstrukce pro vynesení pohledové konstrukce lamel a druhou konstrukcí jsou samotné lamely.

položka 76313r01 je ocelová vynášecí konstrukce

položka 76700-01R-Z03 je výrobek z lesklých měděných lamel, který se chystá na připravenou ocelovou konstrukci viz pol. 76313r01

Z tohoto důvodu se o **duplikaci nejedná**. Součástí těchto dvou položek jsou veškeré přípravné a pomocné práce pro vytvoření požadovaného rastru, dle předložené výrobní dokumentace.

V souvislosti s tímto doplněním zadávací dokumentace se lhůta pro podání nabídek nemění a zůstává stejná, **končí tedy dne 06.01.2026 v 10:00 hodin.**

V Turnově dne 17.12.2025

Ing. Tomáš Hocke v. r.

.....
starosta