



Město Turnov

se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov,
zastoupené Ing. Tomášem Hockem, starostou

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Č. 10

Zadávací dokumentace

v rámci veřejné zakázky na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona (dále jen výzva) s názvem

„Požární zbrojnice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Turnov – Turnov, Vesecko“

Identifikační údaje zadavatele:

Název zadavatel: **Město Turnov**
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
tel: +420 481 366 111
fax: +420 481 366 112
číslo účtu: 27-1263075359 / 0800 u České spořitelny
profil zadavatele: <https://zakazky.turnov.cz>

Zadavatel uveřejňuje doplňující informace k zadávací dokumentaci dle § 98 odst. 3 na základě dotazu dodavatele.

Dotaz č. 24:

Opět chyby ve výkazu výměr elektro ze dne 10.12. 2025

Část 1)

38	K	747161340a	Páska FeZn 30x4mm	m	120,000
39	M	10.048.858Rb	Páska FeZn 30x4mm	m	10,000
40	K	743620000	Podružný a spojovací materiál	set	1,000
41	M	354420290.1	Podružný a spojovací materiál	set	1,000

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

42	K	744211111	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny	m	320,000
43	M	341408260	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2	m	320,000
44	K	744211112	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 10 až 25 mm2 do stěny	m	360,000
45	M	341408270	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 10 mm2	m	120,000
46	M	341408285	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 16 mm2	m	240,000
47	M	341408294	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 25 mm2	m	110,000

Odpověď č. 24:

Ad část 1)

Zadavatel sděluje, že se jedná o administrativní chybu (překlep) v položce materiálu č. 39 – kód 10.048.858Rb – Páska FeZn 30x4 mm – správné množství je 120 m, tedy i položka č. 38 – kód 747161340a - Páska FeZn 30x4 mm – správné množství je 120 m.

Ad část 2)

Zadavatel sděluje, že se jedná o administrativní chybu v součtu jednotlivých položek materiálu pro montáž – položka č. 44 – kód – 744211112 - Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 10 až 25 mm2 do stěny je správně 470 m. Položky č. 45, 46 a 47 pro materiál jsou ve správném uvedeném množství.

Opravený rozpočet v příloze č. 1.

V souvislosti s poskytnutím tohoto doplnění zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. 19. **Lhůta, místo pro podání nabídky a otevírání nabídek** se nahrazuje zněním:

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení, tj. dnem následujícím po zveřejnění výzvy k podání nabídky na profilu zadavatele a **končí dne 14.01.2026 v 10:00 hodin.**

Nabídky budou dle § 211 odst. 3 zákona podávány pouze v elektronické podobě prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje podle § 213 zákona dostupného na <https://zakazky.turnov.cz>.

Pokud bude nabídka podána jinak než prostřednictvím elektronického nástroje, tak k ní zadavatel nebude přihlížet.

Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné. Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 zákona.

Zadavatel bude při otevírání každé nabídky v elektronické podobě kontrolovat, zda nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.

V Turnově dne 19.12.2025

Ing. Tomáš Hocke v. r.

.....
starosta