



Pozn.: Rozvody provedeny z potrubí kruhového Spiro těsné a pomocí flexohadic zviukoizol. s tvarovkami s vedením dle popisu na výkrese, při vedení vzduchu v chlad.prostorech bude potrubí opatřeno tepel.isolací (min.vata s AL folií), v odlišných požárních úsecích bude izolace s protipož.atestem, na patách stoupaček a v požadov.místech bude proveden odvod kondenzátu(označ.O.K.) do kanalizace, vyústění bude řešeno dle požad.stav.-arch. části, v požad. místech bude proveden nátěr potrubí dle vzorníku RAL a viditel.elementy budou řešeny s kvalitní povrchovou úpravou a s barevným řešením povrchu dle architekt.požadavku(např.v barvě klempíř.prvků apod.), ventilátory budou napojeny na potrubí pružně pro zamezení přenosu vibrací, vyústění bude provedeno tak, aby odpadní vzduch neznehodnocoval svým výfukem okolní prostředí a nezapříčinoval hromadění plodin v potrubí VZT, prostupy staveb.kcemi budou koordinovány na stavbě s ostatními rozvody TZB, prostupy požár.dělicími konstrukcemi budou opatřeny protipožár. elementem(ucpávky, tmel,) a budou provedeny z nehořlavých materiálů, umístění tras a zařízení bude řešeno též dle koordinace, konstrukč.možností a požadavku interiéru, venkovní vedení a zařízení budou vodivě pospojovány a systém uzemněn, nedílnou součástí výkr.dokumentace je i techn.zpráva a přílohy, pro zařízení budou provedeny pružné úchytné konstrukce



ACTIV Projekce, s.r.o.
sídlo: Ohrazenice 55, 511 01 Turnov
kancelář: Masarykovo nám. 240, 295 01 Mnichovo Hradiště
koresp. adresa: P.O. BOX 25, 295 01 Mnichovo Hradiště
e-mail: info@activprojekce.cz, web: www.activprojekce.cz
mob.: +420 739 292 861, IČ 27538320, DIČ CZ27538320

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
Hlavní projektant:
Pospíchal Petr

Revel s.r.o.
Dubno 127, Příbram
tel: 318 541 900, 605 750 365
e-mail: s.kantor@revel-pex.com
IČO : 47 54 38 50

ZPRACOVATEL ČÁSTI:
Vypracoval:
Ing.Stanislav Kantor
Zodpovědný projektant:
Ing.Zdeněk Jícha

AKCE:
**STAVEBNÍ ÚPRAVY - ZASTŘEŠENÍ 6-TI SVĚTLÍKŮ
NA BYTOVÉM DOMĚ, BEZRUCHOVA Č.P.1054-1055 TURNOV
na p.č.2631/1 a 2632 v k.ú. Turnov**

OBJEDNATEL:
Město Turnov, Antonína Dvořáka 355, 511 01 Turnov

ČÁST, PROFESE:
TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VZT

VÝKRES:
VZT - PŮDORYS 1.PP

razítko a podpis		
Číslo zakázky: 24/07-001(P-111/24)		Výtisk č.:
Datum: 10/2024		
Část: D.1.4	Stupeň: DSP DVZ	Změna:
Č.výkr.: V1	Formát: 3 x A4	
		Měřítko: 1:75