












Č.	Názov miestnosti	Plocha (m2)	Ozn. skladby / Nášlapná vrstva
A.3.01	CHODBA	40,64	F04a / Ker. dlažba (protiskluz, úprava)
A.3.01.1	SCHODIŠTE	20,82	F04a / Ker. dlažba (protiskluz, úprava)
A.3.02	CHODBA	16,38	F04a / Ker. dlažba (protiskluz, úprava)
A.3.03	PŘEDSÍN A7	3,85	F04b / Laminátová podlaha
A.3.04	KOUPELNA A7	5,75	F04a / Ker. dlažba (protiskluz, úprava)
A.3.05	POKOJ A7	28,73	F04b / Laminátová podlaha
A.3.06	PŘEDSÍN A8	7,31	F04b / Laminátová podlaha
A.3.07	KOUPELNA A8	5,79	F04a / Ker. dlažba (protiskluz, úprava)
A.3.08	POKOJ A8	30,03	F04b / Laminátová podlaha
A.3.09	PŘEDSÍN A9	6,06	F04b / Laminátová podlaha
A.3.10	KOUPELNA A9	5,79	F04a / Ker. dlažba (protiskluz, úprava)
A.3.11	POKOJ A9	26,61	F04b / Laminátová podlaha
B.3.01	SCHODIŠTE	20,90	F04a / Ker. dlažba (protiskluz, úprava)
B.3.02	PŘEDSÍN B5	5,87	F04b / Laminátová podlaha
B.3.03	KOUPELNA B5	5,29	F04a / Ker. dlažba (protiskluz, úprava)
B.3.04	POKOJ B5	16,31	F04b / Laminátová podlaha
B.3.05	PŘEDSÍN B6	5,75	F04b / Laminátová podlaha
B.3.06	KOUPELNA B6	5,79	F04a / Ker. dlažba (protiskluz, úprava)
B.3.07	POKOJ B6	26,25	F04b / Laminátová podlaha
B.3.08	PŘEDSÍN B7	5,75	F04b / Laminátová podlaha
B.3.09	KOUPELNA B7	5,79	F04a / Ker. dlažba (protiskluz, úprava)
B.3.10	POKOJ B7	26,25	F04b / Laminátová podlaha
B.3.11	PŘEDSÍN B8	5,87	F04b / Laminátová podlaha
B.3.12	KOUPELNA B8	5,29	F04a / Ker. dlažba (protiskluz, úprava)
B.3.13	POKOJ B8	16,08	F04b / Laminátová podlaha
C.3.01	PŘEDSÍN C9	7,37	F04b / Laminátová podlaha
C.3.02	KOUPELNA C9	5,79	F04a / Ker. dlažba (protiskluz, úprava)
C.3.03	POKOJ C9	21,90	F04b / Laminátová podlaha
C.3.04	PŘEDSÍN C10	5,75	F04b / Laminátová podlaha
C.3.05	KOUPELNA C10	5,79	F04a / Ker. dlažba (protiskluz, úprava)
C.3.06	POKOJ C10	26,25	F04b / Laminátová podlaha
C.3.07	PŘEDSÍN C11	5,75	F04b / Laminátová podlaha
C.3.08	KOUPELNA C11	5,79	F04a / Ker. dlažba (protiskluz, úprava)
C.3.09	POKOJ C11	26,25	F04b / Laminátová podlaha
C.3.10	PŘEDSÍN C12	7,37	F04b / Laminátová podlaha
C.3.11	KOUPELNA C12	5,79	F04a / Ker. dlažba (protiskluz, úprava)
C.3.12	POKOJ C12	21,90	F04b / Laminátová podlaha
		<b>494,65 m²</b>	

A	nouzové LED svítidlo, 261 lm; 6,5 W
B	vestavné LED svítidlo, 1744 lm; 200 W
C	vestavné LED svítidlo, 2720 lm; 29,0 W
D	vestavné LED svítidlo, 3290 lm; 27,0 W
N	nouzové LED svítidlo, 120 lm; 1,0 W



  

	JEDNOPÓLOVÝ SPÍNÁČ RAZENÍ 1, IP20
	STRIDÁVÝ PŘEPÍNAČ RAZENÍ 6, IP20
	DVOUVOLE STRIDÁVÝ PŘEPÍNAČ RAZENÍ 6+6, IP20
	SERVOVÝ SPÍNÁČ RAZENÍ 5, IP20
	KRÍČOVÝ PŘEPÍNAČ RAZENÍ 7, IP20
	VLÁDAČÍ TALČÍK 10
	POHYBOVÝ A SOUMRAKOVÝ SPÍNÁČ
	POHYBOVÝ SPÍNÁČ

	JEDNODĚLNÁ ZÁSLUŠKA Z30V16A/IP20
	JEDNODĚLNÁ ZÁSLUŠKA Z30V16A/IP20 SE 3 STUPNĚM PŘEPĚTOVÉ OCHRANY
	JEDNODĚLNÁ ZÁSLUŠKA Z30V16A/IP20 S INTEGROVANOU US NABÍJEČKOU

	VENTILÁTOR V DODÁVCE VZ
	DEŽEVĚŘE RELÉ V DODÁVCE

**VZT 2** napojeno na světelný vývod koupelny  
opouštěje se světlomem a nastavením dohřevem 10 min

**VZT 4** napojeno na samostatný vývod z bytového rozvaděče RBxx  
24 h běží na nižší otáčky (30 m3/h) při svícení v koupelně a spuštění  
digestoře běží vyšší otáčky. Regulace otáček se provádí regulátory  
změnou napětí.

Nápořová soustava: 3/PEN 400V AC 50Hz TN-C - přípojka NN  
 Nápořová soustava: 3/N/PE 400V AC 50Hz TN-S - podružné rozvody NN  
 Ochrana před úrazem elektrickým proudem provedena podle ČSN 33 2000-4-41, ed.3  
 - základní : krytím, izolací, polohou  
 - zvl. opatř.: automatickým odpojením od zdroje v rozestřech TN

[illegible]