



Napěťová soustava: 3/PEN 400V AC 50Hz TN-C - přípojka NN
 Napěťová soustava: 3/N/PE 400V AC 50Hz TN-S - podružné rozvody NN
 Ochrana před úrazem elektrickým proudem provedena podle ČSN 33 2000-4-41, ed.3:
 - základní : krytím, izolací, polohou
 - při poruše : automatickým odpojením od zdroje v soustavách TN
 V určených prostorách - koupelny a venkovní - a pro zásuvky podle čl.411.3.3.-
 ochrana zvýšená proudovým chráničem s $I_{\Delta n}=30\text{mA}$ a doplňkovým pospojením

±0,000 = +293,65 m.n.m. Souř.systém: JTSK Výškový systém: BpV			
název projektu			
Bytový dům 5.května			
stupeň DPS DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	místo stavby TURNOV p.č. 1289, 1290, 1291 k.ú. Turnov [771601]		
stavebník  Město Turnov Antonína Dvořáka 335 511 01 Turnov		generální architekt  ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jeníkovice 111 503 46 Jeníkovice	
autorizace		projektant části Jiří Škop Duhová 269 547 01 Náchod Jiří Škop Duhová 269, 547 01 Náchod ČKAIT 0602466 v oboru elektrotechnická zařízení	
část			
D.1.4.3		Elektroinstalace	
výkres			
ROZVADĚČ POŽÁRNÍ OCHRANY RPO			
datum zhotovení	měřítko	číslo výkresu	paré
05/2025		D.1.4.3.25	
datum revize	číslo revize		
-	-		