



označení okruhu	název okruhu	max. výkon kW	přítlak vzhled kPa	tlakové ztráty kPa
1	rezerva	0	–	–
2	chodby	93	4,0	50
3	severovýchod	163	7,0	40
4	tělocvična	93	4,0	50
5	kuchyně	70	3,0	40
6	hlaznopod	163	7,0	40

K1-4	stacionární kotel Junkers o max. výkon 127 kW
Z1	plynový ztepelník tepé vody o objemu 144, výkon 8,6 kW
E1,2	expanzomati měbrňový 600 l

Název díky :	Modernizace centrální plynové kotelny základní školy
Stavebník :	28 řína 18, Turnov, PSC 511 01
Parcela č. 1428, k.ú. Turnov, obec Turnov	
Stupeň dokumentace :	Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby
Profese :	D.1.2.4. Vytápění
Vypracoval :	TH PROJEKT S.T.O.
Adresa 233, 468 21 Pánčín	
mob. 777 263 911 e-mail: horyel@volny.cz	
IC:272 72 168 DIČ: CZ 272 72 168	
Zodp. projektant :	Ing. Antonín Horyel
Název dokumentu :	Kotelna-stávající stav - půdorys
D.1.2.4.3	
Datum :	07/2025
Číslo zakázky :	27/2025
Měřtko :	1:25