

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7

|                            |                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název veřejné zakázky:     | Novostavba bytového domu 5. května                                                                              |
| Druh zadávacího řízení:    | podlimitní otevřené řízení                                                                                      |
| Druh veřejné zakázky:      | stavební práce                                                                                                  |
| Adresa profilu zadavatele: | <a href="https://zakazky.turnov.cz/profile_display_2.html">https://zakazky.turnov.cz/profile_display_2.html</a> |
| Identifikace projektu:     | Název projektu „Bytový dům 5. května“<br>Evidenční číslo: 280001781                                             |

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Název zadavatele: | Město Turnov                        |
| Sídlo zadavatele: | Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov |
| Zastoupen:        | Ing. Tomáš Hocke, starosta města    |
| IČO:              | 00276227                            |
| DIČ:              | CZ00276227                          |

|                                             |                                                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Osoba zastupující zadavatele <sup>1</sup> : | TENDERA partners, s.r.o.                                       |
| Sídlo:                                      | č.p. 424, 664 67 Syrovice                                      |
| Kontaktní místo:                            | Česká 161/1, 602 00 Brno                                       |
| IČO:                                        | 08668477                                                       |
| DIČ:                                        | CZ08668477                                                     |
| Kontaktní osoba:                            | Ing. Ivona Peštálová                                           |
| Telefon:                                    | +420 731 166 078                                               |
| E-mail:                                     | <a href="mailto:pestalova@tendera.cz">pestalova@tendera.cz</a> |
| Identifikátor datové schránky:              | he9gwrw                                                        |

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace ke shora označené veřejné zakázce.

Dne 27. 2. 2026 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

### Dotaz č. 1:

#### 1. Dotaz k elektro

Nikde v zadávací dokumentaci není specifikace položky 52/skříň s 1. a 2. stupněm PO. Děkujeme za upřesnění

|    |   |           |                                                                                                  |     |      |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 50 | K | 741210001 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg | kus | 2,00 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_02/741210001](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741210001)

<sup>1</sup> V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.

|    |   |          |                           |     |      |
|----|---|----------|---------------------------|-----|------|
| 52 | M | RMAT0015 | skříň s 1 a 2. stupněm PO | kus | 1,00 |
|----|---|----------|---------------------------|-----|------|

**K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:**

Specifikace skříňe s přepětovou ochranou:

kovová nástěnná skříňka, 18 modulů, 1 řada, s DIN lištou 35mm, PEN lištou, š=450mm, v=250mm, h=125mm, přívod, vývod vrchem, svodič bleskových proudů TN-C 75kA, bez dálkové signalizace, impulsní výboj. proud 25kA, max. průřez laněného vodiče 35mm<sup>2</sup>, max. průřez pevného vodiče 50mm<sup>2</sup>, max. trvalé napětí AC - 260V, U (AC )= 230V, napěťová ochrana 1,5kV, bez signalizačního kontaktu, optická signalizace na přístroji, typ kontroly 1 (B), na DIN lištu 35mm, velikost 6 modulů.

**Dotaz č. 2:**

## **2. Dotaz k plynové přípojce**

Ve vyjádření Gasnet je ve věci uvedeno provedení STL přípojky – vyvozují z toho, že je to nová přípojka, ale poslední část (situace) je označena jako přeložka přípojky. Co je tedy předmětem realizace?

Požadujete ocenit i HUP niku (ve výkazu výměr není uvedeno)

Požadujete ocenit vystrojení pilíře HUP a vnitřní přípojku?

**K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:**

Ve vyjádření Gasnet je ve věci uvedeno provedení STL přípojky – vyvozují z toho, že je to nová přípojka, ale poslední část (situace) je označena jako přeložka přípojky. Co je tedy předmětem realizace?

Na pozemku stavby byla v minulosti vysazena přípojka plynu, která však byla též v minulosti zrušena. Nicméně, bylo zachováno evidenční číslo přípojky a z tohoto důvodu celou věc nazýváme „přeložkou“. Pro aktuální stavbu se z technického pohledu realizuje nové napojení na plynovodní řad, které je možné nazývat v souladu s platným vyjádřením plynovodní přípojkou.

Požadujete ocenit i HUP niku (ve výkazu výměr není uvedeno)

**Nový sloupek pro HUP je uveden ve výkazu výměr plynovodní přípojky – položka 21.**

Požadujete ocenit vystrojení pilíře HUP a vnitřní přípojku?

Vystrojení pilíře na straně HUP je vykázáno ve výkazu výměr plynovodní přípojky – položka 26 až 29, dále je součástí dokumentace oddíl plynových zařízení, který řeší vedení od pilíře HUP do objektu, včetně vybavení pilíře na straně regulace tlaku plynu a dále. Součástí dokumentace jsou dále detaily pilířů HUP.

V Brně dne 4. 3. 2026

**Za zadavatele – Město Turnov:**

**Ing. Ivona Peštálová**

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci