

Technické upřesnění – Výplně otvorů

Technické upřesnění k dotazu uchazeče – Výplně otvorů

1. **Detail osazení:** Požadovaný detail předsazené montáže je součástí předané projektové dokumentace (viz výkres č. **X.16 – Detail obloukové střechy, okraj, přesah, okno**) a navazujícího popisu v Technické zprávě. Tento detail určuje koncepční řešení a vazbu na zateplovací systém.
2. **Rozměry výplní:** Orientace v rozměrech je možná pomocí Tabulky prvků (**V.00_Výplně otvorů...**), kde jsou uvedeny jmenovité rozměry otvorů. Před zadáním prvků do výroby je povinností zhotovitele provést vlastní fyzické zaměření stavebních otvorů přímo na místě.
3. **Rozsah předsazené montáže:** Předsazená montáž je navržena **pouze v nadpraží otvorů**, a to výhradně u výplní ve **2. NP**. U všech ostatních výplní (včetně parapetů oken ve 2. NP) se uvažuje se standardním osazením lícujícím se zdívkou/konstrukcí, jak je patrné z příslušných řezů a půdorysů v PD.
1. **Pásová okna a systémové detaily:** U průběžných pásových oken, která jsou navržena bez klasického zděného ostění (napojení u dřevěných sloupků), je technické řešení **plně v režii systémového řešení dodavatele výplní**. To zahrnuje veškeré rozšiřující, ztužující a rohové profily, spojovací prvky a systémové utěsnění. Tyto detaily budou předmětem odsouhlasení v rámci výrobní dokumentace (VTD) dodavatele, která bude reflektovat reálný stav na stavbě.
2. **Statika a rozměry:** Za správný **statický návrh** celých sestav výplní (odolnost proti zatížení větrem, vlastní tíha, dilatace) odpovídá dle platných norem dodavatelská organizace. Rozměry uvedené v tabulkách PD jsou orientační/směroplatné pro účely nacenění.